

SWARTLAND MUNICIPALITY**FIRE SAFETY BY-LAW**

Under the provisions of section 156(2) of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, the Swartland Municipality, enacts as follows:—

Table of Contents

CHAPTER 1: DEFINITIONS

1. Definitions

CHAPTER 2: PURPOSE AND APPLICATION OF BY-LAW

2. Purpose of by-law

3. Application of by-law

CHAPTER 3: ESTABLISHMENT OF A FIRE BRIGADE SERVICE

4. Establishment and maintenance of service

5. Objects of the Service

6. Reporting a fire hazard and other threatening danger

7. Administration and enforcement

8. Delegation

9. Chief fire officer

10. Instructions by members of service

11. Pretending to be member of service prohibited

12. Certificates to identify members of service

13. Wearing of uniform and insignia

14. Driving service vehicles

15. Duties and orders during emergency situations

16. Right of access to buildings and premises and issue of instructions

17. Interference with the Service

18. Furnishing of false information

19. Denial, suspension or revocation of an approval or a certificate

20. Records required, access to records and release of media statements

21. Failure to comply with provisions

22. Payment for services

23. Joint Fire Services Committee

CHAPTER 4: FIRE PROTECTION*Part A: Fire Protection for buildings and premises*

24. General provisions

25. Design and construction of buildings

26. Design and construction of dumping sites

27. Design and construction of other structures and sites

28. Requirements for sprinkler systems

29. Requirements for extractor fan systems

30. Requirements for emergency exits

31. Requirement regarding fire doors and assemblies

32. Design, identification and access for fire-fighting and rescue purposes

33. Accessibility of fire-fighting equipment and fire installations

SWARTLAND MUNISIPALITEIT**BRANDVEILIGHEID VERORDENING**

Kragtens die bepalings van artikel 156(2) van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 verorden Swartland Munisipaliteit soos volg:—

Inhoudsopgawe

HOOFSTUK 1: DEFINISIES

1. Definisies

HOOFSTUK 2**DOEL EN TOEPASSING VAN VERORDENING**

2. Doel van verordening

3. Toepassing van verordening

HOOFSTUK 3: INSTELLING VAN 'N BRANDWEERDIENS

4. Instelling en onderhoud van diens

5. Oogmerke van die Diens

6. Aanmelding van 'n brandgevaar en ander dreigende gevaar

7. Administrasie en afdwinging

8. Delegering

9. Brandweerhoof

10. Instruksies deur lede van diens

11. Voorgee as lid van diens verbode

12. Sertifikate om lede van diens te identifiseer

13. Dra van uniform en kentekens

14. Bestuur van diensvoertuie

15. Pligte en bevels gedurende noodsituasies

16. Reg van toegang tot geboue en persele en uitreiking van instruksies

17. Inmenging met die Diens

18. Verskaffing van vals inligting

19. Weiering, opskorting of intrekking van 'n goedkeuring of 'n serti-fikaat

20. Rekords benodig, toegang tot rekords en vrystelling van media verklarings

21. Versuim om aan bepalings te voldoen

22. Betaling vir dienste

23. Gesamentlike Brandweerdien Komitee

HOOFSTUK 4: BRANDBESKERMING*Deel A: Brandbeskerming vir geboue en persele*

24. Algemene bepalings

25. Ontwerp en konstruksie van geboue

26. Ontwerp en konstruksie van stortingsterreine

27. Ontwerp en konstruksie van ander strukture en persele

28. Vereistes vir sprinkelblusstelsels

29. Vereistes vir uittrekwaaierstelsels

30. Vereistes vir nooduitgange

31. Vereistes vir branddeure en toebehore

32. Ontwerp, identifisering en toegang vir brandbestryding en reddingsdoeleindes

33. Toeganklikheid vir brandbestrydingstoerusting en brandinstallasies

34. Barricading of vacant buildings
35. Fire protection for thatch roof structures
- Part B: Fire fighting equipment*
36. Installation and maintenance of fire-fighting equipment
37. Fire alarms and fire hydrants
- Part C: Emergency evacuation plans*
38. Chief Fire Officer may designate premises for emergency evacuation plans
39. Duties of owner or occupier of designated premises
- Part D: Public gatherings*
40. Prohibition of public gatherings in certain circumstances
41. Application for certificate of fitness
42. Requirements for certificate of fitness
43. Form and content of certificate of fitness
44. Duties of holder of certificate of fitness
45. Cancellation of certificate of fitness
- Part E: Water supply for fire fighting purposes*
46. Township development water supply requirements
47. Township development fire-extinguishing stream requirements
48. Township development fire hydrant requirements
49. Fire risk categories
50. Connections to water reticulation system
- Part F: Prevention of fire hazards*
51. Applicable legislation
52. Certain fires prohibited
53. Storage and accumulation of combustible material prohibited
54. Electrical fittings, equipment and appliances
55. Flame-emitting devices
56. Discard of flammable liquid or substance in sewers or drains
57. Flammable gas
58. Smoking restrictions and discarding of combustibles
59. Safety requirements for informal settlement areas
- CHAPTER 5: REGULATION OF FIREWORKS**
60. Designation of places and conditions
61. Discharge of fireworks
62. Dealing in fireworks
63. Seizure of fireworks
- CHAPTER 6: CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR USE, HANDLING AND STORAGE OF FLAMMABLE SUBSTANCES**
64. Use, handling and storage of flammable substances prohibited in certain circumstances
65. Application for certificate of registration for flammable substances
66. Issue of certificate of registration
67. Availability of certificate of registration at premises
68. Fire-fighting equipment
69. Amendment to certificate of registration
70. Cancellation of certificate of registration
71. Renewal of certificate of registration

34. Versperring van leë geboue
35. Brandbeskerming vir strooidakstrukture
- Deel B: Brandbestrydingstoerusting*
36. Installering en onderhoud van brandbestrydingstoerusting
37. Brandalarms en brandkrane
- Deel C: Noodontruimingsplanne*
38. Brandweerhoof mag persele aanwys vir noodontruimingsplanne
39. Pligte van eienaar of okkupeerder van aangewysde persele
- Deel D: Publieke byeenkomste*
40. Verbod op publieke byeenkomste in sekere omstandighede
41. Aansoek vir sertifikaat van geskiktheid
42. Vereistes vir sertifikaat van geskiktheid
43. Vorm en inhoud van sertifikaat van geskiktheid
44. Pligte van houer van sertifikaat van geskiktheid
45. Kansellering van sertifikaat van geskiktheid
- Deel E: Watervoorsiening vir brandbestrydingsdoeleindes*
46. Dorpsontwikkeling watervoorsieningsvereistes
47. Dorpsontwikkeling brandblusser stroomvereistes
48. Dorpsontwikkeling brandkraan vereistes
49. Brand risiko kategorieë
50. Aansluitings tot waternetwerkstelsel
- Deel F: Voorkoming van brandgevaar*
51. Toepaslike wetgewing
52. Sekere vure verbode
53. Stoor en opberging van ontvlabare materiaal verbode
54. Elektriese toebehore, toerusting en toestelle
55. Oopvlamtoestelle
56. Wegdoen van vlambare vloeistof of stof in rirole of dreine
57. Vlabare gas
58. Rookbeperkings en wegdoen van ontvlabares
59. Veiligheidsvereistes vir informele nedersettingsareas
- HOOFSTUK 5: REGULERING VAN VUURWERKE**
60. Aanwys van plekke en voorwaardes
61. Afvuur van vuurwerke
62. Handel in vuurwerke
63. Beslaglegging op vuurwerke
- HOOFSTUK 6: SERTIFIKAAT VAN REGISTRASIE VIR GEBRUIK, HANTERING EN OPBERGING VAN VLAMBARE STOWWE**
64. Gebruik, hantering en opberging van vlambare stowwe verbode in sekere omstandighede
65. Aansoek om sertifikaat van registrasie vir vlambare stowwe
66. Uitreiking van sertifikaat van registrasie
67. Beskikbaarheid van sertifikaat van registrasie by persele
68. Brandbestrydingstoerusting
69. Wysiging van sertifikaat van registrasie
70. Kansellering van sertifikaat van registrasie
71. Hernuwing van sertifikaat van registrasie

72. No authorisation required for certain motor vehicle fuel tanks

73. Record of certificates of registration

CHAPTER 7: DECLARATION OF FIRE CONTROL ZONES

74. Fire Control Zones

CHAPTER 8: GENERAL PROVISIONS REGARDING THE USE, HANDLING AND STORAGE OF FLAMMABLE SUBSTANCES

75. General prohibitions regarding the use, handling and storage of flammable substances

76. Use, handling and storage of liquefied petroleum gas

77. Display of symbolic warning signs required

78. Duty to report fires, accidents and dumping

CHAPTER 9: STORAGE OF FLAMMABLE SUBSTANCES

79. Storage of flammable substances prohibited in certain circumstances

80. Taking of samples in respect of flammable substances

81. Symbolic safety signs must be displayed

82. Construction of flammable substance storerooms

83. Requirements for storeroom doors

84. Requirements for storeroom windows

85. Requirements for storeroom catch pits

86. Ventilation of storerooms

87. Electrical equipment in storerooms

88. Foam inlets required for certain storerooms

89. Shelving in storerooms

90. Unauthorised use and entry of storerooms prohibited

91. Mixing and decanting rooms

92. Temporary above ground storage of flammable substances

93. Hand tools must be intrinsically safe

94. Permanent above ground storage tanks for flammable liquids

95. Underground storage tanks for flammable liquids

96. Installing, erecting, removing and demolishing prohibited without prior notice

97. Repair and maintenance of access to storage tanks

98. Termination of storage and use of flammable substances

99. Container handling and storage

CHAPTER 10: HAZARDOUS SUBSTANCES

100. Application for the approval of plans

101. Issuing of certificates of registration

102. Supply of hazardous substances

103. Flammable liquid in fuel tanks of vehicles or engines

104. Renewal of spraying permits and/or certificates of registration

105. Temporary storage of hazardous substances

106. Delivery of hazardous substances

107. Prohibition of certain actions

108. "No Smoking" Signs

109. Group I hazardous substances

110. Group II hazardous substances

111. Underground storage of flammable liquids

112. Installation of storage tanks

72. Geen magtiging nodig vir sekere motorvoertuig brandstoftenks

73. Rekord van sertifikate van registrasie

HOOFSTUK 7: VERKLARING VAN BRANDBEHEERSONES

74. Brandbeheersones

HOOFSTUK 8: ALGEMENE BEPALINGS MET BETREKKING TOT GEBRUIK, HANTERING EN OPBERGING VAN VLAMBARE STOWWE

75. Algemene verbodbepalings vir die gebruik, hantering en opberging van vlambare stowwe

76. Gebruik, hantering en stoor van vloeibare petroleumgas

77. Vertoon van simboliese waarskuwingtekens vereis

78. Plig om brande, ongelukke en storting aan te meld

HOOFSTUK 9: OPBERGING VAN VLAMBARE STOWWE

79. Opberging van vlambare stowwe verbode in sekere omstandighede

80. Neem van monsters ten opsigte van vlambare stowwe

81. Simboliese veiligheidstekens moet vertoon word

82. Konstruksie van vlambare stof stoorkamers

83. Vereistes vir stoorkamer deure

84. Vereistes vir stoorkamer vensters

85. Vereistes vir stoorkamer opvangputte

86. Ventilasië van stoorkamers

87. Elektriese toerusting in stoorkamers

88. Skuiminlate nodig vir sekere stoorkamers

89. Rakke in stoorkamer

90. Ongemagtigde gebruik en binnegaan van stoorkamers verbode

91. Meng en oorgieting kamers

92. Tydelike bopgrondse opberging van vlambare stowwe

93. Handgereedskap moet intrinsiek veilig wees

94. Permanente bopgrondse opbergingstenks vir vlambare vloeistowwe

95. Ondergrondse opbergingstenks vir vlambare vloeistowwe

96. Installeren, oprigting, verwydering en afbreek verbode sonder vooraf kennisgewing

97. Herstel en onderhoud van toegang tot opbergingstenks

98. Beëindiging van opberging en gebruik van vlambare stowwe

99. Houer hantering en opberging

HOOFSTUK 10: GEVAARHOUDENDE STOWWE

100. Aansoek vir goedkeuring van planne

101. Uitreiking van sertifikaat van registrasie

102. Voorsiening van gevaarhoudende stowwe

103. Vlambare stowwe in die petroltenks van voertuie of masjiene

104. Hernuwing van spuitverf permitte of sertifikate van registrasie

105. Tydelike opberging van gevaarhoudende stowwe

106. Aflewering van gevaarhoudende stowwe

107. Sekere aksies verbode

108. "Nie Rook"-tekens

109. Groep I gevaarhoudende stowwe

110. Groep II gevaarhoudende stowwe

111. Ondergrondse berging van vlambare vloeistowwe

112. Installeren van opbergingstenke

CHAPTER 11: TRANSPORT, SUPPLY AND DELIVERY OF DANGEROUS GOODS

- 113. Transport of dangerous goods prohibited without permits
- 114. Application for transport permits
- 115. Requirements of transport permits
- 116. Cancellation of transport permit
- 117. Exemption from transport permits
- 118. Design, construction, maintenance and repair of road tankers
- 119. Design, construction, maintenance and repair of other vehicles
- 120. General prohibitions regarding transport of dangerous goods
- 121. Supply of dangerous goods prohibited in certain circumstances
- 122. Records of transport permits

CHAPTER 12: SPRAY PAINTING AND SPRAYING ROOMS

- 123. Spray rooms and booths
- 124. Spraying prohibited without spraying permit
- 125. Application for spraying permit
- 126. Cancellation of spraying permit

CHAPTER 13: MISCELLANEOUS

- 127. Handling of animals during emergencies
- 128. Exemption from provisions of this by-law
- 129. Approval, authorisation or permission under this by-law
- 130. Cancellation of approval, authorisation or permission
- 131. By-law binds State
- 132. Appeal
- 133. Offences and penalties
- 134. Repeal of by-laws
- 135. Short title and commencement

SCHEDULES

- Schedule 1: Guidelines for emergency evacuation plans
- Schedule 2: Exemption from certificate of registration
- Schedule 3: Exemption from transport permit
- Schedule 4: Spray booth construction

CHAPTER 1: DEFINITIONS AND INTERPRETATION OF THIS BY-LAW

1. Definitions

In this by-law the English text prevails in the event of an inconsistency between the different texts and unless the context otherwise indicates—

“above ground storage tank” means a tank situated above ground for the storage of flammable substances as contemplated in SANS 10131 and SANS 10089 Part 1 and SANS10087 Part 3;

“agricultural holding” means a portion of land not less than 0,8 hectares in extent used solely or mainly for the purpose of agriculture, horticulture or for breeding or keeping domesticated animals, poultry or bees;

“animal” means any animal that is kept for domestic, breeding, research, agricultural, resale, veterinary treatment or animal welfare purposes within the area of the controlling authority;

“approved” means as approved by the municipality;

HOOFSTUK 11: VERVOER, VOORSIENING EN AFLEWERING VAN GEVAARLIKE GOEDERE

- 113. Vervoer van gevaarlike goedere verbode sonder permitte
- 114. Aansoek om vervoer permitte
- 115. Vereistes van vervoer permitte
- 116. Kansellasië van vervoer permitte
- 117. Vrystelling van vervoer permitte
- 118. Ontwerp, konstruksie, onderhoud en herstel van padtenkvoertuie
- 119. Ontwerp, konstruksie, onderhoud en herstel van ander voertuie
- 120. Algemene verbodbepalings met betrekking tot vervoer van gevaarlike goedere
- 121. Voorsiening van gevaarlike goedere verbode in sekere omstandighede
- 122. Rekords van vervoer permitte

HOOFSTUK 12: SPUITVERF EN SPUITVERF KAMERS

- 123. Sruikamers en hokkies
- 124. Sruikverf verbode sonder sruikpermit
- 125. Aansoek om sruikpermit
- 126. Kansellering van sruikpermit

HOOFSTUK 13: ALGEMEEN

- 127. Hantering van diere tydens noodgevalle
- 128. Vrystelling van bepalinge van hierdie verordening
- 129. Goedkeuring, magtiging of toestemming ingevolge hierdie verordening
- 130. Kansellering van goedkeuring, magtiging of toestemming
- 131. Verordening bind die Staat
- 132. Appèl
- 133. Herroeping van verordeninge
- 134. Kort titel en inwerkingtreding

BYLAES

- Bylae 1: Riglyne vir noodontruimingsplanne
- Bylae 2: Vrystelling van sertifikaat van registrasie
- Bylae 3: Vrystelling van vervoer permit
- Bylae 4: Sruikkamer konstruksie

HOOFSTUK 1: DEFINISIES

1. Definisies

In hierdie verordening, geniet die Engelse teks voorrang in die geval van 'n teenstrydigheid tussen die verskillende tekste, en tensy dit uit die samehang anders blyk, het die volgende woorde die volgende betekenisse—

“aangewese gebied” beteken 'n plek as sodanig aangewys ingevolge artikel 60;

“aangewese perseel” beteken enige perseel as sodanig aangewys en geregistreer deur die munisipaliteit en wat vereis word om 'n noodontruimingsplan te hê soos beoog in artikel 38 van hierdie verordening;

“beheerkamer” beteken 'n kamer op enige perseel wat toegerus is en gebruik word om 'n noodgeval in of op 'n aangewese perseel te koördineer en te beheer;

“bevoegde persoon” beteken 'n persoon wat gekwalifiseer is uit hoofde van sy of haar ondervinding en opleiding;

“bogrondse opbergingsstank” beteken 'n tank wat bo die grond geleë

“automatic releasing hold-open device” means a device used to hold open a fire door and operates on the detection of a fire to close the fire door;

“basement” in relation to a building, means any part of the building which is below the level of the ground storey;

“boundary” means any lateral or street boundary of a site;

“building” means:—

- (a) any structure, whether of a temporary or permanent nature and irrespective of the materials used in the construction thereof, erected or used for or in connection with—
 - (i) the accommodation or convenience of human beings or animals;
 - (ii) the manufacture, processing, storage or sale of any goods;
 - (iii) the rendering of any service;
 - (iv) the destruction or treatment of combustible refuse or combustible waste;
 - (v) the cultivation or growing of any plant or crop;
- (b) any wall, swimming pool, reservoir or bridge or any other structure connected therewith;
- (c) any fuel pump or any tank used in connection therewith;
- (d) any part of a building, including a building as defined in paragraph (a) or (b);
- (e) any facilities or system, or part or portion thereof, within or outside but incidental to a building, for the provision of a water supply, drainage, sewerage, storm water disposal, electricity supply or other similar service in respect of the building;

“bund wall” means a containment wall surrounding an above ground storage tank, constructed of an impervious material and designed to contain 110% of the contents of the tank;

“West Coast District Municipality” means the West Coast District Municipality established in terms of section 12 of the Municipal Structures Act, (Act 117 of 1998);

“Category B municipality” means a municipality within the area of jurisdiction of the West Coast District municipality as contemplated in section 155(1) of the Constitution;

“certificate of fitness” means a certificate contemplated in section 41;

“certificate of registration” means a certificate contemplated in section 64;

“chief fire officer” means the chief fire officer appointed by the municipality in terms of section 5 of the Fire Brigade Services Act and includes any person appointed as acting chief fire officer;

“class” means a class of petroleum product based on the following classification—

- (a) Class O: liquefied petroleum gasses;
- (b) Class I: liquids subdivided as follows:
 - (i) Class IA: liquids which have a closed-cap flash point below 23°C and a boiling point below 35°C; and
 - (ii) Class IB: liquids which have a closed-cap flash point below 23°C and a boiling point of 38°C or above;
 - (iii) Class IC: liquids which have a closed-cap flash point of 23°C or above but below 38°C;
- (c) Class II: liquids which have a closed-cap flash point of 38°C or above but below 60, °5C;
- (d) Class IIIA: liquids which have a closed-cap flash point of 60,5°C or above but below 93°C; and
- (e) Class IIIB: liquids which have a closed-cap flash point of 93°C or above;

“combustible liquid” means a liquid which has a close-cap flash point of 38°C or above;

“combustible material” means combustible refuse, combustible waste or any other material capable of igniting;

is vir die opberging van vlambare vloeistowwe soos beoog in SANS 10131 en SANS 10089 Deel 1 en SANS 10087 Deel 3;

“brandbare afval” beteken brandbare afvalmateriaal wat herwin, behou of versamel kan word as afval of vir herverwerking en kan insluit alle brandbare vesels, hooi, strooi, hare, vere, dons, hout-skaafsels, afdraaisels, alle tipes papierprodukte, vuil materiaalafsnysels en—afval, rubberafsnysels en—skuursels, metaalfynggoed en enige mengsel van bogenoemde items, of enige ander herwinbare brandbare afvalmateriaal;

“brandbare materiaal” beteken brandbare afval, brandbare vullis of enige ander materiaal wat kan ontbrand;

“brandbare vloeistof” beteken 'n vloeistof wat 'n toe-deksel vlampt van 38°C of meer het;

“brandbare vullis” beteken brandbare vullis, vuilgoed of materiaal wat weggegooi, geweier, verwerp of as waardeloos beskou word;

“brandbeheersone” beteken die area wat binne die jurisdiksie van 'n plaaslike owerheid val waar geen vuurmaak binne 'n bepaalde periode toegelaat word nie;

“brandbeskermingsinstallasie” beteken enige apparaat of stelsel wat ontwerp en geïnstalleer is om—

- (a) 'n brand op te spoor, te bestry of te blus; of
- (b) okkupeerders of die brandweardiens, of albei, van 'n brand bewus te maak,

maar uitgesonderd draagbare en mobiele brandblussers;

“brandbestrydingstoerusting” beteken draagbare of mobiele brandblusser, slangtol, of brandkraan;

“brandblusser” beteken 'n draagbare of mobiele herlaaibare houer wat 'n brandblusstof bevat wat uitspuit deur die werking van interne druk met die doel om 'n brand te blus;

“brandblusstroom” beteken die hoeveelheid water wat die munisipaliteit benodig om 'n brand te blus;

“branddemper” beteken 'n outomatiese demper, ingesluit sy samestel, wat voldoen aan die vereistes vervat in SABS 193;

“branddeur” beteken 'n outomatiese of selfsluitende deur of luiksamestel wat spesiaal gebou is om die deurgang van vuur vir 'n bepaalde tydperk te voorkom;

“brandgevaar” beteken enige situasie, proses, materiaal of toestand wat 'n brand of ontploffing kan veroorsaak of 'n geredelike brandstoftoevoer kan verskaf om die verspreiding of intensiteit van die brand of ontploffing te vergroot en wat 'n bedreiging vir lewe of eiendom inhou;

“brandinstallasie” beteken enige waterinstallasie wat water vervoer uitsluitlik vir doeleindes van brandbestryding;

“brandrisiko kategorie” beteken die omskrywing van die risiko profiel van enige sub-area binne die gebied van die beherende owerheid soos voorsien in SANS 10090 en sluit in—

Kategorie A: Sentrale sakedistrikte en ekstensiewe kommersiële en industriële gebiede normaalweg gevind in stede en groot dorpe (gebiede waar die risiko van lewe en eiendom moontlik hoog kan wees as gevolg van brandgebeurlikhede en verspreiding).

Kategorie B: Beperkte sentrale sakedistrikte, kleiner kommersiële of industriële gebiede normaalweg geassosieer met klein dorpe en gedentraliseerde stadsgebiede en groot dorpe (gebiede waar die risiko van lewe en eiendom moontlik matig kan wees as gevolg van brandgebeurlikhede en verspreiding).

Kategorie C: Woongebiede met konvensionele konstruksie.

Kategorie D: Landelike risiko met beperkte geboue en afgesonderd van stedelike gebiede.

Kategorie E: Spesiale risiko. Individuele risiko's wat 'n voorafbepaalde bywoning bo en behalwe die predominante risiko kategorie in 'n gebied vereis. Sluit in groot winkel/vermaaklikheidsentrums, informele nedersettings, hawens, hospitale, gevangnisse, groot lughawe geboue, toringgeboue en petrochemiese aanlegte.

“brandweerhoof” beteken die brandweerhoof aangestel deur die munisipaliteit ingevolge artikel 5 van die Wet op Brandweerdienste en sluit in enige persoon aangestel as waarnemende brandweerhoof;

"hazardous substance" means any hazardous substance contemplated in the Hazardous Substances Act;

"Hazardous Substances Act" means the Hazardous Substances Act, 1973 (Act No. 15 of 1973), and any regulations made under that Act;

"Land Survey Act" means the Land Survey Act, 1997 (Act No. 8 of 1997);

"liquefied petroleum gas" means a mixture of light hydrocarbons (predominantly propane, butane) that is gaseous under conditions of ambient temperature and pressure and that is maintained in a liquid state by an increase of pressure or lowering of temperature;

"municipal manager" means a person appointed in terms of section 54A of the Municipal Systems Act, or his nominee;

"municipality" means Swartland Municipality, established in terms of Section 12 of the Municipal Structures Act, 117 of 1998, and includes any political structure, political office bearer, councillor, duly authorised agent or any employee acting in connection with this by-law by virtue of a power vested in the municipality and delegated or sub-delegated to such political structure, political office bearer, councillor, agent or employee;

"Municipal Systems Act" means the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act No. 32 of 2000);

"member" means a member of the Service and includes the chief fire officer;

"National Archives and Record Service of South Africa Act" means the National Archives and Record Service of South Africa Act, 1996 (Act 43 of 1996);

"National Building Regulations" means the National Building Regulations and Building Standards Act, 1977 (Act No. 103 of 1977), and any regulations made under that Act;

"National Road Traffic Act" means the National Road Traffic Act, 1996 (Act No. 93 of 1996), and any regulations made under that Act;

"Occupational Health and Safety Act" means the Occupational Health and Safety Act, 1993 (Act No 85 of 1993);

"occupier" means any person who occupies or has control over any premises;

"owner" in relation to premises means the person in whom is vested the legal title thereto; provided that—

- (a) in the case of immovable property—
 - (i) leased for a period of not less than 50 years, whether the lease is registered or not, the lessee thereof, or
 - (ii) beneficially occupied under a servitude or right analogous thereto, the occupier thereof;
- (b) if the owner as hereinbefore defined—
 - (i) is deceased or insolvent, has assigned his estate for the benefit of his creditors, has been placed under curatorship by order of court or is a company being wound up or under judicial management, the person in whom the administration of such property is vested as executor, administrator, trustee, assignee, curator, liquidator or judicial manager, as the case may be, or
 - (ii) is absent from the Republic of South Africa, or if his address is unknown to the municipality, any person who as agent or otherwise receives or is entitled to receive the rent in respect of such property, and
 - (iii) if the municipality is unable to determine who such person is, the person who is entitled to the beneficial use of such property,
 shall be deemed to be the owner thereof to the exclusion of the person in whom is vested the legal title thereto;

"person in charge" means—

- (a) in relation to premises, either a natural or juristic person who is permanently or temporarily responsible for the management, maintenance or utilisation of the premises;

verordening handel uit hoofde van 'n bevoegdheid wat by die munisipaliteit berus en gedelegeer of gesubdelegeer is aan sodanige politieke struktuur, politieke ampsbekleër, raadslid, agent of werknemer;

"Nasionale Bouregulasies" beteken die Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, 1977 (Wet 103 van 1977) en enige regulasies gemaak ingevolge daardie Wet;

"Nasionale Padverkeerswet" beteken die Nasionale Padverkeerswet, 1996 (Wet 93 van 1996) en enige regulasies gemaak ingevolge daardie Wet;

"noodgeval" beteken enige insident of gebeurlikheid wat enige persoon of eiendom ernstig in gevaar stel of in gevaar mag stel;

"noodonttruimingsplan" beteken 'n noodonttruimingsplan beoog in artikel 38;

"noodroete" beteken daardie deel van enige ontsnaproete wat—

- (a) brandbeskerming bied aan die okkupeerders van enige gebou; en
- (b) na 'n ontsnapdeur lei;

"okkupeerder" beteken enige persoon wat enige perseel okkupeer of beheer daaroor het;

"omheinde plek" in verband met huishoudelike diere, beteken enige kraal, hok, kamp of soortgelyke omheining waar huishoudelike diere aangehou of geoefen word;

"ondergrondse tenk" beteken enige tenk wat gebruik word of bedoel is om gebruik te word vir die opberging van vlambare vloeistof en wat heeltemal in die grond versink is en onder die oppervlak van die grond is;

"ontsnapdeur" beteken enige deur aan die einde van in 'n ontsnaproete en sluit in enige deur wat ingang tot, of uitgang van, 'n gebou verleen;

"ontsnaproete" beteken die volledige bewegingsbaan, gemeet vanaf 'n ontsnapdeur na die verste punt in enige vertrek in 'n gebou;

"opbergingshouer" beteken 'n drukhouer soos omskryf in die Regulasies vir Drukhouers afgekondig kragtens die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid;

"openbare plek" beteken enige plein, park, ontspanningsgrond, strand, sportgrond, sanitasielaan of oop terrein wat—

- (a) voorsien, gereserveer of opsygesit is vir gebruik deur die publiek of te enige tyd aan die publiek opgedra is;
- (b) deur die publiek sonder onderbreking gebruik is vir 'n periode van ten minste dertig jaar; of
- (c) te enige tyd verklaar of sodanig aangewys is deur die munisipaliteit of ander bevoegde gesag;

"outomatiese oophou-lostoestel" beteken 'n toestel wat gebruik word om 'n branddeur oop te hou en die branddeur toemaak wanneer 'n brand bespeur word;

"perseel" beteken enige grond, gebou, terrein, pad, konstruksie of deel daarvan en sluit in enge trein, boot, vliegtuig of ander voertuig;

"persoon in beheer" beteken—

- (a) met betrekking tot 'n perseel, 'n natuurlike of regspersoon wat permanent of tydelik verantwoordelik is vir die bestuur, instandhouding of benutting van die perseel;
- (b) met betrekking tot 'n gebou, 'n natuurlike of regspersoon wat permanent of tydelik verantwoordelik is vir die bestuur, instandhouding of benutting van die gebou;
- (c) met betrekking tot 'n installasie, 'n natuurlike of regspersoon wat permanent of tydelik verantwoordelik is vir die bestuur of benutting van die installasie; met dien verstande dat so 'n persoon nie die persoon in (a) bedoel is nie; en
- (d) indien die brandweerhoof nie in staat is om die identiteit van 'n persoon in (a), (b) en (c) bedoel te bepaal nie, enige persoon wat na die mening van die brandweerhoof geag word in beheer van sodanige perseel, gebou of installasie te wees;

"plofstof" beteken plofstof soos omskryf in artikel 1 van die Wet op Ontplofbare Stowwe, 1956 en enige regulasies gemaak ingevolge daardie Wet;

- (b) in relation to a building, either a natural or juristic person who is permanently or temporarily responsible for the management, maintenance or utilisation of the building;
- (c) in relation to an installation, either a natural or juristic person who is permanently or temporarily responsible for the management or utilisation of the installation; provided that such a person is not the person mentioned in (a); and
- (d) in the event of the chief fire officer being unable to determine the identity of a person mentioned in (a), (b) and (c), any person who is in the opinion of the chief fire officer deemed to be in charge of such premises, building or installation;

"Promotion of Access to Information Act" means the Promotion of Access to Information Act, 2000 (Act No. 2 of 2000);

"prescribed" means as determined by the municipality;

"premises" means any land, building, terrain, road, construction or structure or part thereof and includes any train, boat, aircraft or other vehicle;

"prescribed fee" means a fee determined by the municipality by resolution in terms of section 75A of the Municipal Systems Act, or any other applicable legislation;

"public gathering" includes any gathering by members of the public—

- (a) to view any theatrical or operatic performances, orchestral or choral recitals or cinematic-graphic screenings; or
- (b) to attend, practice or participate in any indoor sports activity, dance, physical activity or other recreational activity;

"public place" means any square, park, recreation ground, beach, sports ground, sanitary lane or open space which has—

- (a) been provided, reserved or set apart for use by the public or at any time been dedicated to the public;
- (b) been used by the public without interruption for a period of at least thirty years; or
- (c) at any time been declared or rendered such by the municipality or other competent authority;

"registered premises" means any premises in respect of which a certificate of registration has been issued;

"SANS" means the South African National Standards contemplated in section 24 of the Standards Act, 2008 (Act No. 8 of 2008), and SANS followed by any number means a reference to a SANS code of practice, specification or standard of the corresponding number;

"service" means the Fire Brigade Service established and maintained by the municipality as contemplated in section 4;

"service installation" means any automatic fire-extinguishing installation, fire pump connector, fire pump, emergency power or stand-by generator, fire detection, locating or alarm system, emergency lighting or evacuation communication system, mechanical ventilation system, pressure regulation system, smoke ventilation system, hoist, symbolic safety sign and smoke or fire door assembly;

"spray" means to spray, coat, plate or epoxy-coat with any hazardous substance and "spraying" has a corresponding meaning;

"spraying permit" means a permit contemplated in section 124;

"spraying room" means a room contemplated in section 123;

"State" means:—

- (a) any department of state or administration in the national, provincial or local sphere of government, or
- (b) any other functionary or institution—
 - (i) exercising a power or performing a function in terms of the Constitution or a provincial constitution; or
 - (ii) exercising a public power or performing a public function in terms of any legislation, but does not include a court or judicial officer;

"publieke byeenkoms" beteken enige byeenkoms van lede van die publiek—

- (a) om enige toneel- of opera opvoering, orkestrale of musiek voordrag of film vertoning te sien; of
- (b) om enige binnenshuise sport aktiwiteit, dans, fisiese aktiwiteit of ander ontspanningsaktiwiteit by te woon, te beoefen of aan deel te neem;

"SANS" beteken die Suid-Afrikaanse Nasionale Standaarde soos beoog in die Wet op Standaarde, 2008 (Wet No 8 van 2008), en SANS gevolg deur enige nommer beteken 'n verwysing na 'n SANS praktykkode, spesifikasie of standaard van die ooreenstemmende nommer;

"Staat" beteken—

- (a) enige departement van die staat of administrasie in die nasionale, provinsiale of plaaslike sfeer van regering; of
- (b) enige ander ampsbekleër of instelling wat—
 - (i) 'n gesag uitoefen of 'n funksie ingevolge die Grondwet of 'n provinsiale grondwet verrig; of
 - (ii) 'n publieke gesag uitoefen of 'n publieke funksie ingevolge enige wetgewing verrig, sluit nie 'n hof of regterlike beaampte in nie;

"sertifikaat van geskiktheid" beteken 'n sertifikaat beoog in artikel 41;

"sertifikaat van registrasie" beteken 'n sertifikaat beoog in artikel 64;

"spuit" beteken om met enige gevaarhoudende stof te spuit, verlaag te gee, oorblaas of epoksiverf en "spuiting" het 'n ooreenstemmende betekenis

"spuitpermit" beteken 'n permit beoog in artikel 124;

"spuitkamer" beteken 'n kamer beoog in artikel 123;

"straat" beteken enige straat, pad, fietspad, deurgang of enige ander plek, ingesluit—

- (a) enige rand van sodanige pad, straat of deurgang;
- (b) enige voetpad, sygaardjie of soortgelyke voetganger gedeelte van 'n padreserwe;
- (c) enige brug, pont of drif wat enige sodanige pad, straat of deurgang kruis;
- (d) enige ander voorwerp behorende tot sodanige pad, straat of deurgang wat op enige tydstop—
 - (i) aan die publiek opgedra is;
 - (ii) deur die publiek sonder onderbreking gebruik is vir 'n periode van ten minste dertig jaar;
 - (iii) verklaar of sodanig aangewys is deur die munisipaliteit of ander bevoegde gesag; of
 - (iv) gebou is deur 'n plaaslike owerheid; en
 - (v) enige grond, met op sonder geboue of strukture daarop, wat aangetoon word as 'n straat op—
 - (aa) enige onderverdelingsplan of diagram goedgekeur deur die munisipaliteit of ander bevoegde gesag waarop gehandel is; of
 - (bb) enige algemene plan soos omskryf in die Grondopmetingswet, 1977 geregistreer of geliasseer in die akteskantoor of kantoor van die landmeter-generaal, tensy sodanige grond op sodanige plan of diagram omskryf word as 'n private straat;

"stoorkamer" beteken 'n kamer vir die opberging van vlabare stowwe soos beoog in artikel 79;

"stort" beteken om van enige gevaarhoudende stof afstand te doen of weg te doen deur afsetting, morsing of vrylating daarvan;

"Strafproseswet" beteken die Strafproseswet, 1977 (Wet No 51 van 1977);

"summiere bedwinging" beteken om 'n toestand onmiddellik te evalueer as 'n brandgevaar of ander dreigende gevaar vir lewe of eiendom en om te gelas dat sodanige toestand onmiddellik reggestel word;

“storage vessel” means a pressure vessel as defined in the Regulations for Pressure Vessels made under the Occupational Health and Safety Act;

“store room” means a room for storage of flammable substances contemplated in section 79;

“street” means any street, road, cycle path, thoroughfare or any other place, including—

- (a) the verge of any such road, street or thoroughfare;
- (b) any footpath, sidewalk or similar pedestrian portion of a road reserve;
- (c) any bridge, ferry or drift traversed by any such road, street or thoroughfare;
- (d) any other object belonging to such road, street or thoroughfare, which has at any time been—
 - (i) dedicated to the public;
 - (ii) used without interruption by the public for a period of at least thirty years;
 - (iii) declared or rendered such by the municipality or other competent authority, or
 - (iv) constructed by a local authority, and
 - (v) any land, with or without buildings or structures thereon, which is shown as a street on—
 - (aa) any plan of subdivision or diagram approved by the municipality or other competent authority and acted upon, or
 - (bb) any general plan as defined in the Land Survey Act, 1997 registered or filed in a deeds registry or Surveyor General's office, unless such land is on such plan or diagram described as a private street;

“this by-law” includes the Schedules published in terms of this by-law;

“summary abate” means to immediately judge a condition to be a fire hazard or other threatening danger to life or property and to order immediate correction of such condition;

“underground tank” means any tank used or intended to be used for the storage of any flammable liquid and which is wholly sunk into and below the surface of the ground;

“use” in relation to fireworks means discharging, lighting or igniting;

“vegetation” includes grass, weeds, leaves, shrubs and trees; and

“vehicle” includes a trailer or semi-trailer which—

- (a) has at least 4 wheels with independent axles and suspension systems; and
- (b) can be hitched to a truck-tractor or any other motor vehicle contemplated in the National Road Traffic Act.

CHAPTER 2: PURPOSE AND APPLICATION OF BY-LAW

2. Purpose of by-law

The purpose of this by-law is to establish and maintain a service for the area of jurisdiction of the municipality, to promote the achievement of a fire-safe environment for the benefit of all persons within the area of jurisdiction of the municipality and to provide for procedures, methods and practices to regulate fire safety within the area of jurisdiction of the municipality.

“toevoerroete” beteken daardie gedeelte van 'n ontsnaproete wat beweging in twee verskillende rigtings na die toegangsdeure van ten minste twee noodroetes toelaat;

“vlambare gas” beteken 'n gas wat by 20 °C en teen 'n standaard druk van 101,3 kilopascal—

- (a) kan ontsteek in 'n mengsel van 13% of minder per volume met lug; of
- (b) 'n vlambare bestek met lug van minstens 12% het, ongeag die laagste vlamperk;

“vlambare stof” beteken enige vlambare vloeistof, brandbare vloeistof of vlambare gas;

“vlambare vaste stof” soos in SANS 10228 beoog, beteken 'n vaste stof wat maklik ontsteek word deur eksterne bronne, soos vonke en vlamme, vaste stowwe wat gereedelik brandbaar is, vaste stowwe wat 'n brand kan veroorsaak of daartoe kan bydra deur wrywing, of vaste stowwe wat gedesensitiseerde (benatte) plofstowwe is wat kan ontplof as dit nie voldoende verdun word nie;

“vlambare vloeistof” beteken 'n vloeistof of brandbare vloeistof wat 'n toe-deksel vlampunt van 93°C of minder het;

“vloeibare petroleumgas” beteken 'n mengsel van ligte koolwaterstof (oorheersend propaan, butaan) wat gasagtig is onder omstandighede van omgewingstemperatuur en druk en wat in 'n staat van vloeistof gehou word deur 'n verhoging van druk of vermindering van temperatuur;

“voertuig” sluit 'n sleepwa of semi-sleepwa in wat—

- (a) ten minste 4 wiele met onafhanklike asse en suspensiestelsels het; en
- (b) aan 'n trek-trekker of enige ander voertuig beoog in die Nasionale Padverkeerswet geaak kan word;

“voorgeskrewe geld” beteken gelde bepaal deur die munisipaliteit by besluit ingevolge 75A van die Munisipale Stelselwet, 32 van 2000, of enige ander toepaslike wetgewing;

“voorgeskryf” beteken soos bepaal deur die munisipaliteit;

“vuurwerke” beteken enige ontplofstof of stof wat brand of ontplof na aansteking, ingesluit klappers, en wat gereuleer word ingevolge die Wet op Ontploffbare Stowwe;

“vuurwerkvertoning” beteken die gebruik van vuurwerke vir doeleindes van 'n publieke vertoning;

“Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting” beteken die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000 (Wet No 2 van 2000);

“Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid” beteken die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, 1993 (Wet No 85 van 1993);

“Wet op Brandweerdienste” beteken die Wet op Brandweerdienste, 1987 (Wet No 99 van 1987) en enige regulasies gemaak ingevolge daardie Wet;

“Wet op die Nasionale Argief van Suid-Afrika” beteken die Wet op die Nasionale Argief van Suid-Afrika, 1996 (Wet No 43 van 1996);

“Wet op Gevaarhoudende Stowwe” beteken die Wet op Gevaarhoudende Stowwe, 1973 (Wet No 15 van 1973) en enige regulasies gemaak ingevolge daardie Wet;

“Wet op Ontploffbare Stowwe” beteken die Wet op Ontploffbare Stowwe, 1956 (Wet No 26 van 1956) en enige regulasies gemaak ingevolge daardie Wet;

“woonhuis” beteken 'n enkel wooneenheid geleë op sy eie, ingesluit die motorvoertuig motorhuis en ander huishoudelike buitegeboue op daardie perseel;

HOOFSTUK 2: DOEL EN TOEPASSING VAN VERORDENING

2. Doel van verordening

Die doel van hierdie verordening is om 'n diens vir die jurisdiksie gebied van die munisipaliteit in te stel en te onderhou, om die bereiking van 'n brandveilige omgewing te bevorder tot die voordeel van alle persone binne die jurisdiksie gebied van die munisipaliteit en om prosedures, metodes en praktyke daar te stel om brandveiligheid binne die jurisdiksie gebied van die munisipaliteit te bevorder.

3. Application of by-law

(1) This by-law is applicable to all persons within the area of jurisdiction of the municipality and includes both formal and informal sectors of the community and economy.

(2) Notwithstanding the provisions in either the Hazardous Substances Act or the Occupational Health and Safety Act, and in addition to any other applicable national or provincial law, this by-law regulates flammable substances in the area of jurisdiction of the municipality so as to prevent and reduce fire hazards or other threatening dangers.

(3) The municipality may, in terms of an agreement as contemplated in section 12 of the Act, and the payment of tariffs in accordance with the municipality's tariff policy or as contemplated in this by-law, be employed outside the area of jurisdiction of the municipality.

(4) If any provision in this by-law vests or imposes any power, function or duty of the municipality in or on an employee of the municipality and such power, function or duty has in terms of section 81(2) of the Municipal Systems Act or any other law been assigned to a service provider, the reference in such provision to such employee must be read as a reference to the municipality provider or, where applicable, an employee of the municipality provider authorised by it.

CHAPTER 3: ESTABLISHMENT OF A FIRE BRIGADE SERVICE

4. Establishment and maintenance of service

(1) A service for the area of jurisdiction of the municipality is established as contemplated in section 3(1) of the Act, read with section 156(1)(a) and Part B of Schedule 4 of the Constitution.

(2) The municipality must maintain the Service, which includes—

- (a) appointing a chief fire officer and the necessary members of the Service;
- (b) ensuring that such officer and members are properly trained; and
- (c) acquiring and maintaining the necessary vehicles, machinery, equipment, devices and accessories to ensure that the Service is effective and able to fulfil its objects.

5. Objects of the Service

(1) The objects of the Service are—

- (a) to prevent the outbreak or spread of a fire;
- (b) to fight and extinguish any fire that endangers any person or property;
- (c) to protect any person or property against any fire or other danger as contemplated in this by-law;
- (d) to rescue any person or property from any fire or other danger as contemplated in this by-law; or
- (e) to perform any other function connected with any of the matters referred to in subsection (a) to (d).

(2) The Service may provide any service related to its objects to any other person.

(3) Any service contemplated in subsection (2) may, at the discretion of the chief fire officer, be terminated without notice if the municipality's equipment or members involved in providing that service are required to deal with an emergency situation, fire hazard or other threatening danger.

6. Reporting a fire hazard and other threatening danger

(1) An owner or the person in charge of premises, upon discovering any evidence of a fire hazard or other threatening danger as contemplated in this by-law, must immediately notify the Service.

(2) An owner or the person in charge of premises must provide all details pertaining to the incident as contemplated in subsection (1), to the Service as requested.

3. Toepassing van verordening

(1) Hierdie verordening is van toepassing op alle persone binne die jurisdiksie gebied van die munisipaliteit en sluit beide formele en informele sektore van die gemeenskap en ekonomie in.

(2) Nieteenstaande die bepalings van die Wet op Gevaarhoudende Stowwe en die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, en addisioneel tot enige ander toepaslike nasionale of provinsiale wet, reguleer hierdie verordening ontvlambare stowwe binne die jurisdiksie gebied van die munisipaliteit ten einde brandgevaar of ander dreigende gevaar te voorkom en te verminder.

(3) Die munisipaliteit mag, ingevolge 'n ooreenkoms beoog in artikel 12 van die Wet, en die betaling van tariewe ingevolge die munisipaliteit se tarief beleid of soos beoog in hierdie verordening, betrokke wees buite die jurisdiksie gebied van die munisipaliteit.

(4) Indien enige bepaling in hierdie verordening enige mag, funksie of plig van die munisipaliteit in of op 'n beambte van die munisipaliteit laat berus of oël en sodanige mag, funksie of plig is ingevolge artikel 81(2) van die Munisipale Stelselwet of enige ander wet opgedra aan 'n diensverskaffer, moet die verwysing na sodanige beambte gelees word as 'n verwysing na die diensverskaffer of, waar van toepassing, 'n beambte en die diensverskaffer deur die munisipaliteit gemagtig.

HOOFSTUK 3: INSTELLING VAN 'N BRANDWEERDIENS

4. Instelling en onderhoud van diens

(1) 'n Diens vir die jurisdiksie gebied van die munisipaliteit word ingestel soos beoog in artikel 3(1) van die Wet, gelees met artikel 156(1)(a) en Deel B van Bylae 4 van die Grondwet.

(2) Die munisipaliteit moet die diens onderhou, wat insluit—

- (a) aanstelling van 'n brandweerhoof en die nodige lede van die diens;
- (b) te verseker dat sodanige hoof en lede behoorlik opgelei word; en
- (c) verkryging en onderhouding van die nodige voertuie, masjienerie, toerusting, apparaat en toebehore ten einde te verseker dat die diens effektief en in staat is om sy oogmerke te verwesenlik.

5. Oogmerke van die Diens

(1) Die oogmerke van die diens is—

- (a) om die uitbreek of verspreiding van 'n vuur te voorkom;
- (b) om enige vuur wat enige persoon of eiendom in gevaar stel te beveg en te blus;
- (c) om enige persoon of eiendom teen enige vuur of ander gevaar soos beoog in hierdie verordening te beskerm;
- (d) om enige persoon of eiendom van enige vuur of ander gevaar soos beoog in hierdie verordening te red; of
- (e) om enige ander funksie wat verband hou met enige van die aangeleenthede waarna in subartikels (a) tot (d) verwys word, te verrig.

(2) Die diens mag enige diens wat verband hou met sy oogmerke aan enige ander persoon lewer.

(3) Enige diens beoog in subartikel (2) mag, in die diskresie van die brandweerhoof, sonder kennisgewing beëindig word indien die munisipaliteit se toerusting of lede betrokke by die lewering van daardie diens benodig word om 'n noodsituasie, brandgevaar of ander dreigende gevaar te hanteer.

6. Aanmelding van 'n brandgevaar en ander dreigende gevaar

(1) 'n Eienaar of die persoon in beheer van 'n perseel moet by die ontdekking van enige bewys van 'n brandgevaar of ander dreigende gevaar soos beoog in hierdie verordening, onmiddellik die Diens in kennis stel.

(2) 'n Eienaar of die persoon in beheer van 'n perseel moet alle besonderhede met betrekking tot die insident soos beoog in subartikel (1) aan die diens voorsien soos versoek.

7. Administration and enforcement

(1) The chief fire officer is responsible for the administration and enforcement of this by-law.

(2) Where no chief fire officer has been appointed, or where no acting chief fire officer has been appointed by the municipal manager as contemplated in section 9(3), the municipal manager is responsible for the administration and enforcement of this by-law.

8. Delegation

(1) The chief fire officer may delegate any power granted to him in terms of this by-law as contemplated in section 19 of the Act or in accordance with the system of delegation of the municipality developed in terms of section 59 of the Municipal Systems Act.

(2) A municipal manager may delegate any power granted to him in terms of this by-law in accordance with the system of delegation of the municipality developed in terms of section 59 of the Municipal Systems Act.

9. Chief fire officer

(1) The chief fire officer has the powers as contemplated in sections 8(1) and 8(2) of the Act, and must also—

- (a) make or implement such general orders, procedures, rules and such other measures as he may consider necessary for the proper administration and enforcement of this by-law; provided that the making or implementation of such general orders, procedures, rules and such other measures are not inconsistent with the provisions of this by-law or any other by-law or policy of the municipality;
- (b) ensure that contact numbers in respect of the Service are made available to the public and other institutions or organisations; and
- (c) inform the municipal manager of operational requirements for the structuring of the Service as contemplated in section 5.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, the chief fire officer has the authority to investigate the cause, origin and circumstances of any fire or other threatening danger.

(3) Whenever the chief fire officer is for any reason unable to perform his duties of office, the municipal manager must appoint a suitably qualified member of the Service as acting chief fire officer to perform the duties and functions of the chief fire officer.

10. Instructions by members of service

(1) In addition to any powers as contemplated in section 8 of the Act, a member may give any instruction to any person in order to secure compliance with this by-law or to ensure the safety of any person or property.

(2) An instruction may be given orally or in writing and if the instruction is given orally, the member must confirm it in writing and give it to the person concerned at the earliest opportunity.

(3) An instruction contemplated in subsection (1) may include, but is not limited to an instruction—

- (a) for the immediate evacuation of any premises;
- (b) to close or barricade any premises, or part thereof, until such time as any contravention of this by-law has been rectified;
- (c) to cease any activity;
- (d) to remove any immediate threat to the safety of any person or property;
- (e) to take specified steps to comply with this by-law, either immediately or within a specified period; and
- (f) if it is not reasonable for steps referred to in paragraph (e) to be taken immediately for the owner or person in charge of the premises concerned, to provide the chief fire officer with a written description of the steps to be taken and a time-table for the taking of these steps in order to ensure compliance with this by-law.

7. Administrasie en afdwinging

(1) Die brandweerhoof is verantwoordelik vir die administrasie en afdwinging van hierdie verordening.

(2) Waar geen brandweerhoof aangestel is nie of waar geen waarnemende brandweerhoof deur die munisipale bestuurder aangestel is nie soos beoog in artikel 9(3), is die munisipale bestuurder verantwoordelik vir die administrasie en afdwinging van hierdie verordening.

8. Delegering

(1) Die brandweerhoof mag enige bevoegdheid wat ingevolge hierdie Verordening aan hom verleen is deleger soos beoog in artikel 19 van die Wet of ooreenkomstig die delegeringstelsel van die munisipaliteit wat ingevolge artikel 59 van die Munisipale Stelselwet ontwikkel is.

(2) 'n Munisipale bestuurder mag enige bevoegdheid wat ingevolge hierdie verordening aan hom verleen is, deleger in ooreenstemming met die delegeringstelsel van die munisipaliteit wat ingevolge artikel 59 van die Munisipale Stelselwet ontwikkel is.

9. Brandweerhoof

(1) Die brandweerhoof het die bevoegdhede soos beoog in artikels 8(1) en 8(2) van die Wet en moet ook—

- (a) sodanige algemene bevele, prosedures, reëls en sodanige ander maatreëls maak of implementeer as wat nodig geag word vir die behoorlike administrasie en afdwinging van hierdie verordening; met dien verstande dat die maak of implementering van sodanige algemene bevele, prosedures, reëls en ander sodanige ander maatreëls nie teenstrydig met die bepalings van hierdie verordening of enige ander verordening of beleid van die munisipaliteit is nie.
- (b) verseker dat kontaknommers ten opsigte van die diens beskikbaar gemaak word aan die publiek en ander instellings of organisasies;
- (c) die munisipale bestuurder in kennis stel van operasionele vereistes vir die strukturering van die Diens soos beoog in artikel 5.

(2) Nieteenstaande enigiets tot die teendeel vervat in enige ander wet, het die brandweerhoof die bevoegdheid om die oorsaak, ontstaan en omstandighede van enige brand of ander dreigende gevaar te ondersoek.

(3) Wanneer die brandweerhoof vir enige rede nie in staat is om sy ampspligte te verrig nie, moet die munisipale bestuurder 'n behoorlik gekwalifiseerde lid van die diens as waarnemende brandweerhoof aanstel om die pligte en bevoegdhede van die brandweerhoof te verrig.

10. Instruksies deur lede van diens

(1) Addisioneel tot enige bevoegdhede soos beoog in artikel 8 van die Wet, mag 'n lid enige instruksie aan enige persoon gee ten einde voldoening aan hierdie verordening of die veiligheid van enige persoon of eiendom te verseker.

(2) 'n Instruksie mag mondelings of skriftelik gegee word en indien dit gegee word, moet die lid dit skriftelik bevestig en dit by die vroegste geleentheid aan die persoon gee.

(3) 'n Instruksie beoog in subartikel (2) mag insluit, maar is nie beperk tot 'n instruksie—

- (a) vir die onmiddellike ontruiming van enige perseel;
- (b) om enige perseel, of gedeelte daarvan, te sluit of te versper totdat enige oortreding van hierdie verordening reggestel is;
- (c) om enige aktiwiteit te staak;
- (d) om enige onmiddellike bedreiging van die veiligheid van enige persoon of eiendom te verwyder;
- (e) om gespesifiseerde stappe te neem om onmiddellik of binne 'n gespesifiseerde tyd aan hierdie verordening te voldoen; en
- (f) indien dit nie vir die eienaar of persoon in beheer van die betrokke perseel redelik is om die stappe gemeld in subartikel (e) onmiddellik te neem nie, om die brandweerhoof te voorsien van 'n skriftelike beskrywing van die stappe wat geneem gaan word en 'n tydskaal vir die neem van die stappe ten einde voldoening aan hierdie verordening te verseker.

11. Pretending to be member of service prohibited

- (1) No person may pretend to be a member.
- (2) No person who is not a member may wear any official clothing, uniform, badge or insignia of the Service.

12. Certificates to identify members of service

- (1) The chief fire officer must provide each member with an identification document identifying that person as a member.
- (2) A member, while performing any function or exercising any power as contemplated in this by-law must—
 - (a) keep the identification document provided in terms of subsection (1), on his person; and
 - (b) produce it for inspection on request by any person.

13. Wearing of uniform and insignia

- (1) The chief fire officer and every member of the Service must wear the uniform, rank markings and insignia of the Service as prescribed.
- (2) Uniforms, rank markings and insignia as contemplated in subsection (1) must be issued to the chief fire officer and members of the Service in accordance with the conditions of employment of the municipality or as agreed collectively.

14. Driving service vehicles

- (1) A member may, with the written authority of the chief fire officer and as directed in the exercise of his or her duties, drive a service vehicle if he or she is in possession of a valid driving licence for the code of vehicle in question.
- (2) A member, who is duly authorised to do so, as contemplated in subsection (1), must drive a Service vehicle in accordance with the provisions of the National Road Traffic Act, 1996, and any regulations made under the Act.

15. Duties and orders during emergency situations

- (1) The chief fire officer or a member in charge of an emergency situation, including one attended in terms of an agreement, must, in respect of every such emergency situation, ensure that—
 - (a) sufficient manpower and the appropriate apparatus and equipment are made available, deployed and are used without delay;
 - (b) the emergency situation is immediately assessed upon arrival and additional resources or assistance that he may deem necessary, are called for without delay.
 - (c) all information, including information about places and times and relevant particulars, is recorded during the emergency situation or as soon as possible after the emergency situation, and that the recorded information is preserved in accordance with the provisions of the National Archives of South Africa Act, 1996 (Act 43 of 1996), and any regulations made under the Act.
- (2) Any person or body, including any State department as contemplated in section 17 of the Act, the South African Police Service and the Department of Justice, who wishes to inspect any information referred to in subsection (1)(c) must send a motivated request in writing to the chief fire officer along with the prescribed fees.
- (3) Any press or media release concerning the Service, emergency situations or any matter in relation thereto must be in accordance with the policy guidelines determined by the municipality.

16. Right of access to buildings and premises and issue of instructions

- (1) The chief fire officer or a member may, in executing the powers delegated in terms of this by-law or any other legislation, enter any premises at any reasonable time to conduct inspections in order to determine the existence of a fire hazard or compliance with any applicable legislation relating to fire safety on such premises.
- (2) Should any fire hazard or condition of non-compliance contemplated in subsection (1) exist, such member may serve a written instruction on the owner or occupier of such premises and such notice shall incorporate such directives or requirements that are necessary to

11. Voorgee as lid van diens verbode

- (1) Geen persoon mag voorgee om 'n lid te wees nie.
- (2) Geen persoon wat nie 'n lid is nie mag enige amptelike kledingstukke, uniform, wapen of kentekens van die diens dra nie.

12. Sertifikate om lede van diens te identifiseer

- (1) Die brandweerhoof moet elke lid van die diens van 'n identifikasie dokument voorsien om daardie persoon as 'n lid van die diens te identifiseer.
- (2) 'n Lid moet tydens die verrigting van enige funksie of uitvoering van enige bevoegdheid soos beoog in hierdie verordening—
 - (a) die identifikasie dokument voorsien ingevolge subartikel (1) by hom dra; en
 - (b) dit op versoek van enige persoon vir inspeksie toon.

13. Dra van uniform en kentekens

- (1) Die brandweerhoof en elke lid van die diens moet die uniform, rangmerke en kentekens van die diens dra soos voorgeskryf.
- (2) Uniforms, rangmerke en kentekens soos beoog in subartikel (1) moet aan die brandweerhoof en lede van die diens uitgereik word ooreenkomstig die diensvoorwaardes van die munisipaliteit of soos kollektief ooreengekom.

14. Bestuur van diensvoertuie

- (1) 'n Lid mag, met die skriftelike toestemming van die brandweerhoof en soos opgedra in die uitvoering van sy of haar pligte, 'n diensvoertuig bestuur indien hy of sy in besit is van 'n geldige bestuurderslisensie vir die kode voertuig betrokke.
- (2) 'n Lid wat behoorlik gemagtig is om dit te doen soos beoog in subartikel (1), moet 'n diensvoertuig ooreenkomstig die Nasionale Padverkeerswet, 1996 en enige regulasies daarkragtens gemaak, bestuur.

15. Pligte en bevels gedurende noodsituasies

- (1) Die brandweerhoof of 'n lid in beheer van 'n noodsituasie, ingesluit een wat ingevolge 'n ooreenkomstige optree, moet ten opsigte van elke sodanige noodsituasie verseker dat—
 - (a) voldoende mannekrag en toepaslike apparaat en toerusting beskikbaar gemaak, ontplooi en sonder vertraging aangewend word;
 - (b) die noodsituasie onmiddellik by aankoms geëvalueer en addisionele bronne of bystand wat nodig geag word, versoek word;
 - (c) alle inligting, ingesluit inligting omtrent plekke en tye en relevante besonderhede, tydens die noodsituasie of so spoedig na die noodsituasie, op rekord gestel word en dat sodanige rekord bewaar word ooreenkomstig die Wet op die Nasionale Argief van Suid-Afrika, 1996 (Wet 43 van 1996) en enige regulasies daarkragtens gemaak.
- (2) Enige persoon of liggaam, ingesluit 'n staatsdepartement soos beoog in artikel 17 van die Wet, die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die Departement van Justisie, wat enige inligting beoog in subartikel (1)(c) wil inspekteer, moet 'n gemotiveerde skriftelike versoek aan die brandweerhoof rig tesame met die voorgeskrewe gelde.
- (3) Enige pers of media vrystelling aangaande die Diens, noodsituasie of enige aangeleentheid in verband daarmee moet in ooreenstemming wees met die beleidsriglyne bepaal deur die munisipaliteit.

16. Reg van toegang tot geboue en persele en uitreiking van instruksies

- (1) Die brandweerhoof of 'n lid van die diens mag in die uitvoering van magte gedelegeer ingevolge hierdie verordening of enige ander wetgewing, enige perseel op enige redelike tyd betree om inspeksies te doen ten einde die bestaan van 'n brandgevaar of voldoening aan enige toepaslike wetgewing met betrekking tot brandveiligheid op persele, vas te stel.
- (2) Indien enige brandgevaar of toestand van nie-voldoening beoog in subartikel (1) bestaan, mag sodanige lid 'n skriftelike kennisgewing aan

abate the condition, which instruction must determine a deadline for compliance.

(3) Whenever any condition that may increase the risk of fire or which may pose a threat to life or property exists on any premises and such condition cannot be immediately rectified, or if costs need to be incurred to rectify such condition, the owner of the premises must, after receiving any written instruction referred to in subsection (2), inform the chief fire officer forthwith, in writing, of the measures which he or she intends taking to remedy the condition and provide a programme and deadline to the chief fire officer for approval.

(4) The chief fire officer may approve the proposed measures and deadline with or without amendments and may give further instructions for compliance with the proposed or required measures.

17 Interference with the Service

No person may interfere with, prevent, obstruct or hinder the chief fire officer, municipal manager or any member in the execution of his duties as contemplated in this by-law or the Act.

18. Furnishing of false information

No person may give any member of the Service any notice, or furnish any information regarding an outbreak of fire, or any other emergency situation requiring the attendance of the Service, and which, to his knowledge, is false or inaccurate.

19. Denial, suspension or revocation of an approval or a certificate

The chief fire officer may refuse, suspend or revoke an approval or a certificate required by this by-law for—

- (a) failure to meet the requirements of this by-law for the issue of the approval or certificate; or
- (b) non-compliance with the provisions of the approval or certificate.

20 Records required, access to records and release of media statements

(1) The safekeeping of all relevant records and documents pertaining to the Service in accordance with the provisions of the National Archives and Record Service of South Africa Act is the responsibility of the municipal manager.

(2) A request for access to a record held for the purpose or with regard to the exercise of a power or the performance of a function in respect of the Service must be made in accordance with the provisions of the Promotion of Access to Information Act.

(3) Media statements regarding the Service must be released as prescribed in terms of the communication strategy of the municipality.

21. Failure to comply with provisions

(1) When the chief fire officer finds that there is non-compliance with the provisions of this by-law, excluding the situation in section 16(2), a written notice must be issued and include the following—

- (a) confirmation of the findings;
- (b) provisions of this by-law that are being contravened;
- (c) the remedial action required; and
- (d) a time for compliance.

(2) An order or notice issued under this by-law must be served either by personal delivery or registered mail upon a person who is in the opinion of the chief fire officer, deemed to be the appropriate person.

(3) For unattended or abandoned premises, a copy of such order or notice must be posted on the premises in a conspicuous place at or near the entrance to such premises and the order or notice must be mailed by registered mail, to the last known address of the owner, the person in charge of the premises or both.

die eienaar of okkupeerder van sodanige perseel beteken en sodanige kennisgewing moet die vereistes bevat wat nodig is om die toestand te bedwing, welke kennisgewing 'n sperdatum vir nakoming moet bepaal.

(3) Wanneer enige toestand wat die brandrisiko mag vermeerder of wat 'n bedreiging vir 'n lewe of eiendom inhou op enige perseel bestaan en sodanige toestand nie onmiddellik reggestel kan word nie, of indien koste aangegaan moet word om sodanige toestand reg te stel, moet die eienaar van die perseel, na ontvangs van enige skriftelike opdrag gemeld in subartikel (2), die brandweerhoof onverwyld skriftelik inlig van die maatreëls wat hy of sy beoog om te neem om die toestand te remedieër en aan die brandweerhoof 'n program en sperdatum voorsien vir goedkeuring.

(4) Die brandweerhoof mag die voorgestelde program en sperdatum met of sonder wysigings goedkeur en mag verdere opdragte gee vir nakoming saam met die voorgestelde of vereiste maatreëls.

17. Inmenging met die Diens

Geen persoon mag met die brandweerhoof, munisipale bestuurder of enige lid in die uitvoering van sy pligte soos beoog in hierdie verordening of die Wet inmeng, verhinder, belemmer of hinder nie.

18. Verskaffing van vals inligting

Geen persoon mag 'n kennisgewing aan 'n lid van die Diens gee nie, of enige inligting omtrent die uitbreek van 'n vuur, of enige ander noodsituasie wat die bywoning van die diens vereis, en wat vals of onakkuraat is, voorsien nie.

19. Weiering, opskorting of intrekking van 'n goedkeuring of 'n sertifikaat

Die brandweerhoof mag 'n goedkeuring of 'n sertifikaat wat ingevolge hierdie verordening vereis word weier, opskort of herroep vir—

- (a) versuim om aan die bepalings van hierdie verordening te voldoen; of
- (b) nie-nakoming van die bepalings van die goedkeuring of sertifikaat.

20. Rekords benodig, toegang tot rekords en vrystelling van media verklarings

(1) Die veilige bewaring van alle tersaaklike rekords en dokumente van toepassing op die diens ooreenkomstig die Wet op die Nasionale Argief van Suid-Afrika, is die verantwoordelikheid van die munisipale bestuurder.

(2) 'n Versoek vir toegang tot 'n rekord wat gehou word vir doeelindes of met betrekking tot die uitoefening van 'n mag of verrigting van 'n funksie aangaande die diens, moet gemaak word ooreenkomstig die bepalings van die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting.

(3) Media verklarings aangaande die diens moet soos voorgeskryf ingevolge die kommunikasie-strategie van die munisipaliteit vrystel word.

21. Versuim om aan bepalings te voldoen

(1) Wanneer die brandweerhoof bevind dat daar nie-nakoming van die bepalings van hierdie verordening is, uitgesonderd die situasie in artikel 16(2), moet 'n skriftelike kennisgewing uitgereik word wat die volgende insluit—

- (a) bevestiging van die bevindings;
- (b) bepalings van hierdie verordening wat oortree word;
- (c) die regstellende stappe wat vereis word; en
- (d) 'n datum vir nakoming.

(2) 'n Lasgewing of kennisgewing wat ingevolge hierdie verordening uitgereik word, moet beteken word deur persoonlike aflewering of per geregistreerde pos.

(3) Vir onbewaakte of verlate persele, moet 'n afskrif van sodanige lasgewing of kennisgewing op 'n opvallende plek by of naby die ingang tot sodanige perseel opgeplak word en moet die lasgewing of kennisgewing per geregistreerde pos ge-pos word na die laaste bekende adres van die eienaar, die persoon in beheer van die perseel, of albei.

22. Payment for services

(1) The municipality may charge the fees payable in terms of its Tariff Policy by a person on whose behalf the municipality rendered any service as contemplated in this by-law.

(2) The municipality may charge a prescribed fee for the provision of an inspection, re-inspection or any other service, including the approval or issuing of permits or certificates as contemplated in this by-law.

(3) Any cost incurred by the municipality for any action necessary to prevent a fire hazard, accident or other threatening danger shall be considered a fee payable by a person for services rendered as contemplated in subsection (1).

(4) Any costs incurred by the municipality in connection with the examination or analysis of any sample taken from any premises for the purposes of this by-law, and a report on such analysis by an institution accredited by the chief fire officer for that purpose may be recovered from the owner or person in charge of the premises if such owner or person in charge is not in compliance with this by-law regarding the substance concerned.

(5) Notwithstanding the provisions of subsection (1), the chief fire officer may assess the aggregate of charges as contemplated in subsection (1) or any portion thereof, provided that such portion shall not be less than ninety percent of the aggregate of the charges that would have been payable; provided further that in assessing such charges or portion thereof, due regard, in addition to other factors, be given to—

- (a) the fact that the amount so assessed shall be commensurate with the services rendered;
- (b) the manner, place and origin of fire or other emergency situation; and
- (c) the loss that might have been caused by the fire or other emergency situation to the person liable to pay the charges, if the services had not been rendered.

(6) Where charges are assessed in terms of paragraph (a) and the person liable to pay such charges is aggrieved by or is with such assessment, he may lodge a written appeal in terms of section 132 of this by-law.

23. Joint Fire Services Committee

(1) A Joint Fire Services Committee representing the fire services in the area of jurisdiction of the West Coast District Municipality and all Category B Municipalities in the area of jurisdiction of such municipality may be established.

(2) The Joint Fire Services Committee as contemplated in subsection (1) must collaborate and liaise for the purposes of making recommendations with regard to—

- (a) the planning and co-ordination of the services within the district;
- (b) the co-ordination and standardisation of infrastructure, vehicles, equipment and procedures pertaining to the service;
- (c) the training of members; and
- (d) any other operational matters relating to the Service.

(3) The chief fire officer of each municipality within the district may be a member of the Joint Fire Services Committee.

(4) The Joint Fire Services Committee may determine its rules of meeting procedures, provided that such procedures are not inconsistent with generally accepted municipal administrative practices, this by-law or any other legislation.

(4) 'n Eienaar of die persoon in beheer van persele wie se regte geaffekteer word deur enige besluit van die brandweerhoof soos beoog in subartikel (1), mag teen sodanige besluit appèlleer ingevolge artikel 62 van die Munisipale Stelselwet.

22. Betaling vir dienste

(1) Die munisipaliteit mag gelde bepaal wat betaalbaar is deur 'n persoon namens wie die munisipaliteit enige diens gelewer het soos beoog in hierdie verordening.

(2) Die Munisipaliteit mag 'n voorgeskrewe tarief hef vir die verskaffing van 'n inspeksie, herinspeksie of enige ander diens, ingesluit die goedkeuring of uitreiking van permitte soos beoog in hierdie verordening.

(3) Enige koste aangegaan deur die munisipaliteit vir enige aksie nodig om 'n brandgevaar, ongeluk of ander dreigende gevaar te voorkom sal geag word 'n geld betaalbaar te wees deur 'n persoon vir die dienste gelewer soos beoog in subartikel (1).

(4) Enige koste aangegaan deur die munisipaliteit met betrekking tot die ondersoek of analise van 'n monster geneem van 'n perseel vir doeleindes van hierdie verordening, en 'n verslag oor sodanige analise deur 'n instelling geakkrediteer deur die brandweerhoof vir daardie perseel, mag van die eienaar of persoon in beheer van die perseel verhaal word indien sodanige eienaar of persoon in beheer nie aan hierdie verordening voldoen nie.

(5) Ongeag die bepalings van subartikel (1) mag die brandweerhoof die saamgestelde gelde beoog in subartikel (1) of enige gedeelte daarvan bepaal; met dien verstande dat sodanige gedeelte nie minder is as negentig persent van die saamgestelde gelde wat betaalbaar sou gewees het nie; met dien verstande verder dat in die bepaling van sodanige gelde of gedeelte daarvan, ag geslaan word op—

- (a) die feit dat die bedrag so bepaal vergelykbaar sal wees met die dienste gelewer;
- (b) die wyse, plek en oorsprong van vuur of ander noodsituasie;
- (c) die verlies wat deur die vuur of ander noodsituasie aan die persoon verantwoordelik vir betaling van die gelde veroorsaak sou gewees het indien die dienste nie gelewer was nie.

(6) Waar gelde bepaal is ingevolge subartikel (5)(a) en die persoon verantwoordelik vir betaling van sodanige gelde veronreg voel, mag hy 'n skriftelike appèl indien ingevolge artikel 132 van hierdie verordening.

23. Gesamentlike Brandweerdienste Komitee

(1) 'n Gesamentlike Brandweerdienste Komitee wat die brandweerdienste in die jurisdiksie gebied van die Weskus Distriksmunisipaliteit en alle Kategorie B Munisipaliteite in die jurisdiksie gebied van sodanige munisipaliteit verteenwoordig, mag ingestel word.

(2) Die Gesamentlike Brandweerdienste Komitee beoog in subartikel (1) moet beraadslaag en skakel vir doeleindes om aanbevelings te maak met betrekking tot—

- (a) die beplanning en koördinerings van die dienste in die distrik;
- (b) die koördinerings en standaardisering van infrastruktuur, voertuie, toerusting en prosedures aangaande die diens;
- (c) die opleiding van lede; en
- (d) enige ander operasionele aangeleenthede aangaande die diens.

(3) Die brandweerhoof van elke munisipaliteit in die distrik mag 'n lid wees van die Gesamentlike Brandweerdienste Komitee.

(4) Die Gesamentlike Brandweerdienste Komitee mag sy vergaderingsprosedure reëls bepaal; met dien verstande dat sodanige prosedures nie teenstrydig is met algemeen aanvaarde munisipale administratiewe praktyke, hierdie verordening of enige ander wetgewing nie.

CHAPTER 4: FIRE PROTECTION*Part A: Fire protection for buildings and premises***24. General provisions**

The chief fire officer must in terms of sections 16(3) and 21(1) of this by-law abate a contravention of the National Building Regulations relating to fire and safety of buildings and premises.

25. Design and construction of buildings

(1) Subject to the provisions of subsection (3), every owner of a building, excluding a dwelling house, must ensure that it is designed and constructed in a manner that—

- (a) provides for—
 - (i) the effective drainage of any water that may result from fire extinguishing activities; and
 - (ii) the discharge of such water directly into a storm water drain;
- (b) prevents any water that may result from fire-extinguishing activities from draining—
 - (i) down any stairway or lift shaft;
 - (ii) down any electrical shaft or telecommunications service shaft;
 - (iii) down any shaft that is connected to a basement level; or
 - (iv) along any approach to a building or any vehicle access ramp leading to or from a building;
- (c) if any water resulting from fire-extinguishing activities should spill into a basement, such water is discharged directly into a storm water drain; and
- (d) complies with the requirements of SANS 10400 (Parts A, J, K, M, N, O, S, T, V and W) insofar as it relates to fire protection.

(2) Subject to the provisions of subsection (3), every owner of a building equipped with a transformer room must ensure that—

- (a) the transformer room is situated on the ground level;
- (b) access to the transformer room is from outside the building; and
- (c) there is adequate and ready access to the transformer room for fire-fighting and maintenance activities.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply in respect of any building which exists at the commencement of this by-law.

26. Design and construction of dumping sites

Every person who designs or constructs any dumping site, must ensure that it is designed and constructed in accordance with the instructions of—

- (a) the Department of Water Affairs and Forestry; and
- (b) the municipality.

27. Design and construction of other structures and sites

(1) Every person who designs, constructs or erects any of the following structures, must ensure that they comply with a rational design as contemplated by the National Building Regulations—

- (a) any grain silo;
- (b) any atrium;
- (c) any air traffic control tower;
- (d) any tower for telecommunications or other uses;
- (e) any thatched structure which is larger than 20 square metres and situated within 4.5 metres of any boundary line of the property concerned;
- (f) any tent or other temporary structure for holding a public gathering; and
- (g) any open-plan commercial or industrial premises with a covering distance that exceeds 45 metres measured from any point in the premises to any escape or exit door.

HOOFSTUK 4: BRANDBESKERMING*Deel A: Brandbeskerming vir geboue en persele***24. Algemene bepalings**

Die brandweerhoof moet ingevolge artikels 16(3) en 21(1) van hierdie verordening 'n oortreding van die Nasionale Bouregulasies rakende brand en veiligheid van geboue en persele bedwing.

25. Ontwerp en konstruksie van geboue

(1) Onderhewig aan die bepalings van subartikel (3), moet elke eienaar van 'n gebou, uitgesonder 'n woonhuis, verseker dat dit ontwerp en gebou is op 'n wyse wat—

- (a) voorsiening maak vir—
 - (i) die effektiewe dreinerings van enige water wat die gevolg mag wees van aktiwiteite met betrekking tot die blus van vuur; en
 - (ii) die wegdoen van sodanige water direk in 'n stormwaterdrein;
- (b) voorkoming dat enige water wat die gevolg mag wees van aktiwiteite met betrekking tot die blus van vuur dreineer—
 - (i) af in enige trap of hyserskag;
 - (ii) af enige elektriese skag of telekommunikasie diensskag;
 - (iii) af enige skag wat verbind is met 'n kelderverdieping; of
 - (iv) langs enige toegang tot 'n gebou of voertuig toegangsoprit wat na of van 'n gebou lei;
- (c) die wegdoening van sodanige water wat in 'n kelderverdieping gestort sou word as gevolg van aktiwiteite met betrekking tot die blus van vuur, direk in 'n stormwaterdrein; en
- (d) voldoening aan die vereistes van SANS 10400 (Dele A, J, K, M, N, O, S, T, V en W) in sover dit betrekking het op brandbeskerming.

(2) Onderhewig aan die bepalings van subartikel (3), moet elke eienaar van 'n gebou wat toegerus is met 'n transformator kamer verseker dat—

- (a) die transformator kamer op grondvlak geleë is;
- (b) toegang tot die transformator kamer vanaf die buitekant van die gebou is; en
- (c) daar voldoende en geredelike toegang tot die transformator kamer is vir brandweer en onderhoud aktiwiteite.

(3) Subartikels (1) en (2) is nie van toepassing op enige gebou wat bestaan tydens die inwerkingtreding van hierdie verordening nie.

26. Ontwerp en konstruksie van stortingsterreine

(1) Iemand wat enige stortingsterrein ontwerp en bou, moet verseker dat dit ontwerp en gebou word in ooreenstemming met die instruksies van—

- (a) die Departement van Waterwese en Bosbou; en
- (b) die munisipaliteit.

27. Ontwerp en konstruksie van ander strukture en persele

(1) Iemand wat enige van die volgende strukture ontwerp, bou of oprig, moet verseker dat dit voldoen aan 'n rasionele ontwerp soos beoog deur die Nasionale Bouregulasies—

- (a) enige graan silo;
- (b) enige atrium;
- (c) enige lugverkeer beheertoring;
- (d) enige toring vir telekommunikasie en ander gebruike;
- (e) enige dekgras struktuur wat groter as 20 vierkante meter is en geleë binne 4,5 meter van enige grenslyn van die betrokke eiendom;
- (f) enige tent of ander tydelike struktuur vir die hou van 'n publieke byeenkoms; en
- (g) enige oopplan kommersiële of industriële perseel met 'n dekkingsafstand wat 45 meter gemeet van enige punt in die perseel tot enige ontsnap- of uitgang deur, oorskry.

(2) Every person who designs or constructs any aircraft hanger or helicopter pad, must ensure that it—

- (a) complies with a rational design as contemplated by the National Building Regulations;
- (b) provides for the effective drainage of any liquid from the floor of the hanger or helicopter pad or any approach to the aircraft hanger or helicopter pad;
- (c) provides for the effective channelling of any liquid from the floor of the hanger or helicopter pad to a drainage area connected to a separator well;
- (d) prevents the spread of any liquid from the floor of the hanger or helicopter pad; and
- (e) is equipped with effective earthing devices for the discharge of static electricity.

28. Requirements for sprinkler systems

(1) If a sprinkler system is required in any building in accordance with SANS 10400, SANS 10087 (Deel III) of SANS 10089 (Deel I) or if the chief fire officer so requires, the owner or person in charge of the premises must ensure that the building is equipped with a sprinkler system.

(2) Every person who designs, constructs or installs a sprinkler system must ensure that it is designed, constructed and installed—

- (a) in accordance with SANS 0287; and
- (b) in compliance with the requirements of SANS 10400 (Parts A, J, K, M, N, O, S, T, V and W) insofar as it relates to fire protection.

29. Requirements for extractor fan systems

(1) Every person who designs, constructs or installs an extractor fan system, any related ducts or any similar chimney system and every owner or person in charge of the building in which such a system is installed, must ensure that—

- (a) it is designed, constructed and installed in a manner that provides for clearly demarcated, adequate and easy access for inspection, maintenance and repairs; and
- (b) the conduit and outlet of any such system is installed in a manner that does not result in a fire hazard to any person or property.

(2) Every owner or person in charge of a building in which an extractor fan system, any related ducts or any similar chimney system has been installed, must ensure that every filter, damper, screen or conduit forming an integral part of the system is regularly inspected, cleaned and maintained to ensure that fatty residues or any other combustible residues do not accumulate.

30. Requirements for emergency exits

(1) Every owner of a building must ensure that any escape door in that building—

- (a) is fitted with hinges that open in the direction of escape; and
- (b) is equipped with a fail-safe locking device or devices that do not require a key in order to exit.

(2) Every owner of a building must ensure that any door in a feeder route—

- (a) is a double swing-type door;
- (b) is not equipped with any locking mechanism.

(3) Notwithstanding the provisions of subsection (2), if it is necessary that a door in a feeder route be locked for security reasons, the owner or person in charge of the building must provide an alternative means of escape approved by the chief fire officer.

(2) Iemand wat enige vliegtuigloods of helikopterstrook ontwerp of bou, moet verseker dat dit—

- (a) voldoen aan 'n rasonale ontwerp soos beoog deur die Nasionale Bouregulasies;
- (b) voorsiening maak vir die effektiewe dreinerings van enige vloeistof van die vloer van die loods of helikopterstrook of enige toegang tot die vliegtuigloods of helikopterstrook;
- (c) voorsiening maak vir die effektiewe kanalisering van enige vloeistof van die vloer van die loods of helikopterstrook na 'n dreineringsgebied verbind met 'n skeidingsput;
- (d) die verspreiding van enige vloeistof van die vloer van die loods of helikopterstrook voorkom; en
- (e) toegerus is met effektiewe aardapparate vir die wegdoen van statiese elektrisiteit.

28. Vereistes vir sprinkelblusstelsels

(1) Indien 'n sprinkelblusstelsel in enige gebou vereis word ooreenkomstig SANS 10400, SANS 10087 (Deel III) of SANS 10089 (Deel I) of indien die brandweerhoof so vereis, moet die eienaar of persoon in beheer van die perseel verseker dat die gebou toegerus is met 'n sprinkelblusstelsel.

(2) Iemand wat 'n sprinkelblusstelsel ontwerp, bou of installeer moet verseker dat dit ontwerp, gebou of geïnstalleer word—

- (a) in ooreenstemming met SANS 0287; en
- (b) met voldoening aan die vereistes van SANS 10400 (Dele A, J, K, M, N, O, S, T, V en W) insover dit betrekking het op brandbeskerming.

29. Vereistes vir uittrekwaaiersstelsels

(1) Iemand wat 'n uittrekwaaiersstelsel ontwerp, bou of installeer, enige geleidings in verband daarmee of enige soortgelyke skoorsteenstelsel en enige eienaar of persoon in beheer van die gebou waarin sodanige stelsel geïnstalleer word, moet verseker dat—

- (a) dit ontwerp, gebou en geïnstalleer word op 'n wyse wat voorsiening maak vir duidelike afgebakende, voldoende en maklike toegang vir inspeksie, onderhoud en herstelwerk; en
- (b) die geleiding en uitlaat van enige sodanige stelsel geïnstalleer is op 'n wyse wat nie 'n brandgevaar vir enige persoon of eiendom tot gevolg sal hê nie.

(2) Elke eienaar of persoon in beheer van 'n gebou waarin 'n uittrekwaaiersstelsel, enige verbandhoudende geleidings of enige soortgelyke skoorsteenstelsel geïnstalleer is, moet verseker dat enige filter, demper, skerm of geleiding wat 'n integrale deel van die stelsel vorm gereeld geïnspekteer, skoongemaak en onderhou word ten einde te verseker dat vetterige oorblyfsels of enige ander brandbare oorblyfsels nie akkumuleer nie.

30. Vereistes vir nooduitgange

(1) Elke eienaar van 'n gebou moet verseker dat enige ontsnapdeur in die gebou—

- (a) gemonteer is met skarniere wat in die rigting van ontsnapping oopmaak; en
- (b) toegerus is met 'n faalvrye sluitingsapparaat of apparaat wat nie 'n sleutel benodig om uit te gaan nie.

(2) Elke eienaar van 'n gebou moet verseker dat enige deur in 'n toevoerrote—

- (a) 'n dubbel swaai-tipe deur is; en
- (b) nie toegerus is met enige sluitmeganisme nie;

(3) Nieteenstaande die bepalings van subartikel (2), indien dit nodig is dat 'n deur in 'n toevoerrote gesluit word vir veiligheidsredes, moet die eienaar of persoon in beheer van die gebou 'n alternatiewe ontsnapwyse goedgekeur deur die brandweerhoof, voorsien.

(4) No person may obstruct or allow the obstruction of any escape route from any premises that may prevent or hinder the escape of any person or animal from the premises in an emergency.

(5) Where required by the chief fire officer, an escape route must be clearly indicated with signage, which complies with SANS 1186, indicating the direction of travel in the event of fire or any other emergency.

31. Requirement regarding fire doors and assemblies

(1) Subject to the provisions of SANS 1253, a fire door and assembly must be maintained in such a manner that in the event of a fire it retains its integrity, insulation and stability for the time period required for that particular class of door.

(2) A fire door may be kept open, only when it is equipped with an automatic releasing hold-open device approved by the chief fire officer.

(3) A fire door and assembly may not be rendered less effective through the following actions—

- (a) altering the integrity, insulation or stability of a particular class of door;
- (b) disconnecting the self-closing mechanism;
- (c) wedging, blocking or obstructing the door so that it cannot close;
- (d) painting the fusible link actuating mechanism of a door;
- (e) disconnecting or rendering less effective an electric or electronic release mechanism, or
- (f) any other action that renders a fire door or assembly less effective.

32. Design, identification and access for fire-fighting and rescue purposes

(1) Subject to the requirements of any applicable zoning scheme regulations or the conditions of establishment of any township, every person who plans, designs or constructs a building, excluding a dwelling house, must ensure that the premises on which the building is situated, are planned, designed and constructed so that—

- (a) at least one elevation of the building fronts onto a street;
- (b) if the premises do not front onto a street, an access road is provided with dimensions and carrying capacity approved in writing by the chief fire officer;
- (c) a motorised or electronically operated gate is equipped in such a manner that access to the premises can be gained without the use of a motor or any other electronic device or any other assistance;
- (d) there is a climate-proof and weather-proof parking surface for parking and operating fire brigade machines and equipment in an emergency—
 - (i) of dimensions at least 10 metres wide;
 - (ii) that runs the full length of the side elevation of the building that borders the surface; and
 - (iii) with a carrying capacity of at least 70 metric tons; and
 - (iv) any entrance arch to the premises provides an opening with dimensions at least 4 metres wide x 4.2 metres high, unless there is an alternative and easy access route to the premises of at least the same dimensions.

(2) For purposes of easy identification by any member in an emergency, every owner or person in charge of the premises must ensure that the correct street number of the premises—

- (a) is displayed clearly on the street boundary of the premises in numbers at least 75 millimetres high;
- (b) is visible from the street; and
- (c) is maintained in a legible condition at all times.

(4) Geen persoon mag enige ontsnaproete van enige perseel belemmer of toelaat dat dit belemmer word sodat dit die ontsnapping van enige persoon of dier van die perseel tydens 'n noodgeval voorkom of hinder nie.

(5) Waar vereis deur die brandweerhoof moet 'n ontsnaproete duidelik aangedui word met tekeninge wat aan SANS 1186 voldoen, tonende die rigting van ontsnap in die geval van vuur of ander noodgeval.

31. Vereistes vir branddeure en toebehore

(1) Onderworpe aan SANS 1253, moet 'n branddeur en toebehore op so 'n wyse onderhou word dat dit in die geval van 'n brand sy integriteit, insulasie en stabiliteit vir die tydperk vereis vir die besondere klas van deur, behou.

(2) 'n Branddeur mag oopgehou word slegs wanneer dit toegerus is met 'n outomatiese ontsluiting oop-hou apparaat goedgekeur deur die brandweerhoof.

(3) 'n Branddeur en toebehore mag nie minder effektief gemaak word deur die volgende aksies nie—

- (a) verandering van die integriteit, insulasie of stabiliteit van 'n besondere klas van deur;
- (b) diskonnektering van die selfsluitingsmeganisme;
- (c) vasknelling, blokkering of belemmering van die deur sodat dit nie kan toemaak nie;
- (d) verf van die sekeringskakel werkmeganisme van 'n deur;
- (e) diskonnektering of minder effektief making van 'n elektriese of elektroniese losmeganisme; of
- (f) enige ander aksie wat 'n branddeur of toebehore minder effektief sal maak.

32. Ontwerp, identifisering en toegang vir brandbestryding en reddingsdoeleindes

(1) Onderworpe aan die vereistes van enige toepaslike soneringskema regulasies of die stigtingsvoorwaardes van enige dorpsgebied, moet elke persoon wat 'n gebou, uitgesonder 'n woonhuis, beplan, ontwerp of bou verseker dat die perseel waarop die gebou geleë is beplan, ontwerp en gebou word sodat—

- (a) ten minste een aansig van die gebou aan 'n straat front;
- (b) indien die perseel nie aan 'n straat front nie, 'n toegangspad voorsien word met afmetings en drakapasiteit skriftelik goedgekeur deur die brandweerhoof;
- (c) 'n gemotoriseerde of elektronies beheerde hek toegerus is op so 'n wyse dat toegang na die perseel verkry kan word sonder die gebruik van motoriese of enige ander elektroniese toestel of enige ander hulp;
- (d) daar 'n klimaat-proef en weer-proef parkeeroppervlakte vir parkering en bedryf van brandweermasjiene en toerusting in 'n noodgeval is—
 - (i) met afmetings van ten minste 10 meter wyd;
 - (ii) wat die volle lengte van die syaansig van die gebou wat aan die oppervlak grens, behels;
 - (iii) met 'n drakapasiteit van ten minste 70 metrieke ton; en
 - (iv) enige toegangsgewelf tot die perseel 'n opening voorsien met afmetings van ten minste 4 meter wyd x 4,2 meter hoog, tensy daar 'n alternatiewe en maklike toegangsroete na die perseel is met ten minste dieselfde afmetings.

(2) Vir doeleindes van maklike identifikasie deur enige lid tydens 'n noodgeval, moet elke eienaar of persoon in beheer van die perseel verseker dat die korrekte straatnommer van die perseel—

- (a) duidelik op die straatgrens van die perseel vertoon word in nommers ten minste 75 millimeter hoog;
- (b) sigbaar is van die straat; en
- (c) in 'n leesbare toestand te alle tye onderhou word.

33. Accessibility of fire-fighting equipment and fire installations

- (1) Any fire-fighting equipment or fire protection installations installed on any premises must be accessible to the Service at all times
- (2) Any person, who causes or permits any fire-fighting equipment or fire protection installations to be obstructed or impedes such accessibility or operation, commits an offence.

34. Barricading of vacant buildings

Every owner or person in charge of a building or portion of a building that is vacant must, to the satisfaction of the chief fire officer—

- (a) remove all combustible waste and refuse from the building; and
- (b) block, barricade or otherwise secure all windows, doors and other openings in the building in a manner that will prevent the creation of any fire hazard caused by entering of the building by any unauthorised person.

35. Fire protection for thatch roof structures

- (1) Any thatch roof construction with a span not exceeding 6 metres and which is supported by structural walls must comply with the provisions of SANS 10407.
- (2) A rational design must be provided for any thatch roof construction with a span exceeding 6 metres or where such construction is not supported by structural walls.
- (3) Where a new or replacement thatch structure is to be constructed for any building, the following must be incorporated into the design and construction of such thatch roof—
- (a) the thatch density may not be less than 35 to 50 kg/m² for a thickness of 175mm to 200mm;
- (b) sisal binding twine must be used;
- (c) construction of any thatch roof must be sound and all materials used therein must be of good quality;
- (d) where electrical wiring passes through the roof space of any thatch roof, all wiring must be run in continuous conduit and all junction boxes must be properly sealed;
- (e) where, in the opinion of the chief fire officer, the risk of lightning may pose a hazard, he may direct that certain occupancies, as he may determine, be protected by the installation of lightning conductors in accordance with SABS 03: 1985;
- (f) all wooden components and all exposed surfaces of thatch must be treated with an approved fire retardant and the thatching must be rodent proofed;
- (g) upon completion of any thatch construction, the owner must provide the chief fire officer with written certification of compliance with all of the provisions of this subsection.
- (4) Where, in the opinion of the chief fire officer, any fire in a thatched building will pose an unacceptable risk to any adjacent buildings or property or where its location will result in an increased risk from an external fire, the chief fire officer may prescribe the installation of a sprinkler or drencher system, provided that such system may be manual or automatic in operation.
- (5) Any chimney passing through a thatch roof must be constructed so that—
- (a) only full 220mm bricks are used and laid so that the unexposed faces in contact with thatch do not become hot;
- (b) all joints and spaces are properly filled with mortar;
- (c) no wooden building component or decoration is built into or through any chimney;
- (d) the top of any chimney stack must extend at least 1 metre above the highest point of the roof; and
- (e) a spark arrestor comprising a stainless steel wire mesh measuring 10 x 10 x 1mm across the full width of the flue be fitted not less than 700mm from the top of the stack.

33. Toeganklikheid vir brandbestrydingstoerusting en brandinstallasies

Enige brandbestrydingstoerusting of brandbeskermingsinstallasies geïnstalleer op enige perseel moet te alle tye vir die Diens toeganklik wees.

34. Versperring van leë geboue

Enige eienaar of persoon in beheer van 'n gebou of gedeelte van 'n gebou wat leeg is, moet tot bevrediging van die brandweerhoof—

- (a) alle brandbare afval en vullis uit die gebou verwyder; en
- (b) alle vensters, deure en ander openinge in die gebou blokkeer, versper of andersins beveilig op 'n wyse wat die skepping van enige brandgevaar veroorsaak deur toegang tot die gebou deur enige ongemagtigde persoon, voorkom.

35. Brandbeskerming vir strooidakstrukture

- (1) Enige strooidakstruktuur met 'n omvang wat nie 6 meter oorskry nie en wat ondersteun word deur strukturele mure moet aan die bepalings van SANS 10407: 2004 voldoen.
- (2) 'n Rasionele ontwerp moet voorsien word vir enige strooidakkonstruksie met 'n omvang van meer as 6 meter of waar sodanige konstruksie nie deur strukturele mure ondersteun word nie.
- (3) Waar 'n nuwe of vervangende dekstruktuur vir enige gebou gebou word, moet die volgende in die ontwerp en konstruksie van sodanige strooidak geïnkorporeer word—
- (a) die dekdigtheid moet nie minder as 35 tot 50 kg/m² vir 'n dikte van 175mm tot 200mm wees nie;
- (b) sisal bindingstou moet gebruik word;
- (c) konstruksie van enige dekdak moet stewig wees en alle materiaal wat daarin gebruik word moet van goeie kwaliteit wees;
- (d) waar elektriese bedrading deur die dakspasie van enige dekdak gelei word, moet alle bedrading in 'n aaneenlopende geleiding geplaas wees en alle aansluitingskaste moet behoorlik geseël wees;
- (e) waar die risiko van weerlig 'n gevaar mag inhou, mag opdrag gegee word dat sekere bewonings beskerm word deur die installering van weerligafleiers ooreenkomstig SABS 03 1985;
- (f) alle houtkomponente en alle blootgestelde dekoppervlaktes moet behandel word met 'n goedgekeurde brandvertraging en die dek moet plaagbestand wees; en
- (g) by voltooiing van enige dekkonstruksie moet die eienaar die brandweerhoof van 'n skriftelike sertifikaat van voldoening aan al die bepalings van hierdie subartikel voorsien.
- (4) Waar enige brand in 'n strooidakgebou 'n onaanvaarbare gevaar vir enige aangrensende geboue of eiendom inhou of waar sy ligging 'n verhoogde gevaar van 'n eksterne brand kan veroorsaak, mag die brandweerhoof die installasie van 'n sprinkelblus of stortstelsel voorskryf; met dien verstande dat sodanige stelsel hand- of outomaties bedryf moet kan wees.
- (5) Enige skoorsteen deur 'n strooidak moet so gebou wees dat—
- (a) slegs heel 220mm bakstene gebruik en so gelê word dat die nie-blootgestelde dele wat in kontak met die dek is nie te warm raak nie;
- (b) alle laste en spasies behoorlik gevul is met messelpleister;
- (c) geen houtgebou komponent of dekorasie in of deur 'n skoorsteen gebou is nie;
- (d) die punt van enige skoorsteenpyp ten minste 1 meter bokant die hoogste punt van die dak verbystee; en
- (e) 'n vonkopvanger bestaande uit 'n vlekvrystaal maasdraad met afmetings 10 x 10 x 1mm oor die volle wydte van die skoorsteenkanaal, maar nie minder nie as 700mm van die punt van die skoorsteenpyp nie.

*Part B: Fire fighting equipment***36. Installation and maintenance of fire-fighting equipment**

- (c) Every owner of a building must ensure that—
- all fire-fighting equipment and service installations on the premises are installed in a manner and condition ready for use in an emergency;
 - all portable and mobile fire-extinguishers and all hose reels on the premises are serviced and maintained in accordance with SANS 10105 and SANS 1475; and
 - all fire-fighting equipment and service installations on the premises are—
 - maintained by a competent person;
 - inspected and serviced in accordance with manufacturer specifications; and
 - are inspected by an appropriately registered and competent person at least once every 12 months; and
 - a comprehensive service record of all fire-fighting equipment and service installations on the premises is maintained and furnished to the chief fire officer every 12 months or as otherwise directed.
- (2) Every person who inspects, services or repairs any fire-fighting equipment or service installation must—
- on completing the inspection, service or repairs, as the case may be—
 - certify in writing that the equipment or installation concerned is fully functional; and
 - furnish that certificate to the owner of the premises; or
 - if the equipment or installation cannot readily be repaired to a functional state, notify the chief fire officer of this fact in writing without delay.
- (3) Except for purposes of inspection, service, repair or fire-fighting, no person may remove or interfere with any fire-fighting equipment or service installation at any premises.
- (4) No person may alter, damage, misuse or render ineffective any fire-fighting equipment or service installation at any premises.

37. Fire alarms and fire hydrants

- (1) Without compensation to the owner of the premises concerned, the chief fire officer may cause—
- a fire alarm;
 - a transmission instrument for calls of fire or other emergency, or
 - a transmission instrument for warning residents of a fire or other emergency,
- to be affixed to any building, wall, fence, pole or tree.
- (2) Without compensation to the owner of the premises concerned, the chief fire officer may cause the position of a fire hydrant and fire alarm or any other fire protection information to be marked on any building, wall, fence, pole, tree, road, pavement or hydrant cover with a board, metal plate or painted marker or by any other means, as prescribed.
- (3) The chief fire officer may at any time cause a fire alarm, other transmission instrument mentioned in subsection (1), board, metal plate or painted marker to be removed from the premises concerned.
- (4) No person may remove, deface, alter, tamper with or damage a fire alarm, board, metal plate or painted marker or any transmission instruments mentioned in subsection (1).

*Deel B: Brandbestrydingstoerusting***36. Installering en onderhoud van brandbestrydingstoerusting**

- (1) Elke eienaar van 'n gebou moet verseker dat—
- alle brandbestrydingstoerusting en diensinstallasies op die perseel geïnstalleer is op 'n wyse en toestand gereed vir gebruik tydens 'n noodsituasie.
 - alle draagbare en mobiele brandblussers en alle waterslangtolle op die perseel gediens en onderhou word ooreenkomstig SANS 10105 en SANS 1475.
 - alle brandbestrydingstoerusting en diensinstallasies op die perseel—
 - in 'n goeie werkende toestand deur 'n bevoegde persoon onderhou word;
 - geïnspekteer en gediens word ooreenkomstig vervaardigerspesifikasies; en
 - ten minste elke 12 maande deur 'n toepaslik geregistreerde en bevoegde persoon geïnspekteer word;
 - 'n volledige diensrekord van alle brandbestrydingstoerusting en diensinstallasies elke 12 maande of soos andersins bepaal, aan die brandweerhoof voorsien word.
- (2) Elke persoon wat brandbestrydingstoerusting of diensinstallasies inspekteer, diens of herstel moet—
- by voltooiing van die inspeksie, diens of herstelwerk—
 - skriftelik sertifiseer dat die betrokke toerusting of installasie ten volle funksioneel is; en
 - sodanige sertifikaat aan die eienaar van die perseel voorsien; of
 - indien die toerusting of installasie nie geredelik tot 'n funksionele toestand herstel kan word nie, die brandweerhoof onmiddellik skriftelik van sodanige feit in kennis stel.
- (3) Behalwe vir doeleindes van inspeksie, diens, herstel of brandbestryding mag geen persoon enige brandbestrydingstoerusting of diensinstallasie op enige perseel verwyder of daarmee inmeng nie.
- (4) Geen persoon mag enige brandbestrydingstoerusting of diensinstallasie op enige perseel verander, beskadig, misbruik of oneffektief maak nie.

37. Brandalarms en brandkranes

- (1) Sonder vergoeding aan die eienaar van die perseel betrokke mag die brandweerhoof toesien dat—
- 'n brandalarm;
 - 'n transmissie instrument vir brand oproepe of ander noodgeval; of
 - 'n transmissie instrument vir waarskuwing aan inwoners van 'n brand of ander noodgeval,
- bevestig word aan enige gebou, heining, paal of boom.
- (2) Sonder vergoeding aan die eienaar van die perseel betrokke mag die brandweerhoof toesien dat die posisie van 'n brandkraan en brandalarm of enige ander brandbeskerm inligting gemerk word op enige gebou, muur, heining, paal, boom, pad, sygaardjie of kraandeksel met 'n bord, metaalplaat of geverfde merker of op enige ander wyse, soos voorgeskryf.
- (3) Die brandweerhoof mag te enige tyd bewerkstellig dat 'n brandalarm, ander transmissie instrument gemeld in subartikel (1), bord, metaalplaat of geverfde merker verwyder word deur die eienaar van die perseel.
- (4) Niemand mag 'n brandkraan, ander transmissie instrument gemeld in subartikel (1), bord, metaalplaat of geverfde merker verwyder, skend, verander, daarmee peuter of beskadig nie.

*Part C: Emergency evacuation plans***38. Chief Fire Officer may designate premises for emergency evacuation plans**

- (1) The chief fire officer may by written notice designate any premises as premises requiring an emergency evacuation plan.
- (2) The notice contemplated in subsection (1), must be served on the premises concerned and addressed to the owner or person in charge of the premises.

39. Duties of owner or occupier of designated premises

- (1) The owner, or with the approval of the chief fire officer, the occupier, of any premises designated in terms of section 38 must—
- prepare a comprehensive emergency evacuation plan for the premises in accordance with the guideline contained in Schedule 1 and submit it to the chief fire officer in triplicate within 30 days of service of the designation notice;
 - establish a fire protection committee comprised of occupiers of the premises to assist the owner or person in charge of the premises to organise a fire protection programme and regular and scheduled fire evacuation drills;
 - ensure that the emergency evacuation plan is reviewed—
 - at least every 12 months;
 - whenever the floor layout of the premises is changed; and
 - whenever the chief fire officer requires revision of the plan;
 - ensure that an up-to-date emergency evacuation plan, any fire protection programmes, evacuation drills and any related documents are kept, maintained and at all times available in a control room on the premises for inspection by any member;
 - display the emergency evacuation plan at conspicuous positions inside the premises; and
 - identify a place of safety off the designated premises, but in the immediate vicinity of the premises, where persons who reside or work on the premises may gather during an emergency for the purpose of compiling a list of survivors.
- (2) The chief fire officer may in respect of premises designated in terms of section 38—
- require the review of any emergency evacuation plan by the owner or person in charge of the premises and may provide directions in this regard;
 - instruct the owner or person in charge of the premises to implement a fire protection program which he believes is necessary to ensure the safety of persons and property on the premises; and
 - require the owner or person in charge of the premises to provide him with a certified copy of the emergency evacuation plan and any associated documents at a specified time and place.

*Part D: Public gatherings***40. Prohibition of public gatherings in certain circumstances**

- (1) No person may hold a public gathering or allow a public gathering to be held in any building or temporary structure unless a certificate of fitness has been issued by the chief fire officer in respect of that building or temporary structure.
- (2) Subsection (1) does not apply in respect of a building or temporary structure which existed at the commencement of this by-law, unless after that date—
- the building or temporary structure is rebuilt, altered, extended or its floor layout is changed; or
 - ownership or control of the building or structure changes.

*Deel C: Noodontruimingsplanne***38. Brandweerhoof mag persele aanwys vir noodontruimingsplanne**

- (1) Die brandweerhoof mag deur skriftelike kennisgewing enige perseel aanwys as perseel wat 'n noodontruimingsplan vereis.
- (2) Die kennisgewing beoog in subartikel (1) moet beteken word op die perseel betrokke en gerig wees aan die eienaar of persoon in beheer van die perseel.

39. Pligte van eienaar of okkupeerder van aangewysde persele

- (1) Die eienaar, of met die goedkeuring van die brandweerhoof, die okkupeerder, van enige perseel aangewys ingevolge artikel 38 moet—
- 'n volledige noodontruimingsplan vir die perseel voorberei ooreenkomstig die riglyn vervat in Bylae 1 en dit aan die brandweerhoof voorlê binne 30 dae van betekening van die aanwysingskennisgewing;
 - 'n brandbeskermingskomitee instel bestaande uit bewoners van die perseel om die eienaar of persoon in beheer van die perseel by te staan om 'n brandbeskermingsprogram en gereelde en geskeduleerde brandontruimingsoefeninge te organiseer;
 - verseker dat die noodontruimingsplan hersien word—
 - ten minste elke 12maande;
 - wanneer die vloeruitleg van die perseel verander; en
 - wanneer die brandweerhoof hersiening van die plan vereis.
 - verseker dat 'n opgedateerde noodontruimingsplan, enige brandbeskermingsprogram, brandontruimingsoefeninge en verbandhoudende dokumente gehou, onderhou en te alle tye in 'n beheerkamer op die perseel beskikbaar is vir inspeksie deur enige lid;
 - die noodontruimingsplan op 'n opsigtelike plek binne die perseel vertoon word; en
 - 'n plek van veiligheid buite die aangewese perseel, maar in die onmiddellike omgewing van die perseel, identifiseer waar persone wat op die perseel werk of woon kan byeenkom gedurende 'n noodsituasie vir doeleindes van samestelling van 'n lys van oorlewendes.
- (2) Die brandweerhoof mag ten opsigte van 'n perseel aangewys ingevolge artikel 38—
- die hersiening van die noodontruimingsplan deur die eienaar of persoon in beheer van die perseel vereis en mag opdragte in hierdie verband gee;
 - die eienaar of persoon in beheer van die perseel opdrag gee om 'n brandbeskermingsprogram te implementeer wat nodig is om die veiligheid van persone en eiendom te verseker; en
 - van die eienaar of persoon in beheer van die perseel vereis om die brandweerhoof op 'n gespesifiseerde tyd en plek te voorsien van 'n gesertifiseerde afskrif van die noodontruimingsplan en enige verbandhoudende dokumente.

*Deel D: Publieke byeenkomste***40. Verbod op publieke byeenkomste in sekere omstandighede**

- (1) Geen persoon mag 'n publieke byeenkoms hou of toelaat dat dit in enige gebou of tydelike struktuur gehou word tensy 'n sertifikaat van geskiktheid deur die brandweerhoof ten opsigte van die gebou of tydelike struktuur uitgereik is nie.
- (2) Subartikel (1) is nie van toepassing ten opsigte van 'n gebou of tydelike struktuur wat ten tye van die inwerkingtreding van hierdie verordening bestaan het nie, tensy na sodanige datum—
- die gebou of tydelike struktuur herbou, verander, verleng of sy vloeruitleg verander is; of
 - eienaarskap of beheer van die gebou of struktuur verander.

41 Application for certificate of fitness

(1) Every owner of a building or temporary structure intended for the holding of a public gathering must complete and submit to the chief fire officer an application form for a certificate of fitness in the form and manner as contemplated in section 43.

(2) An application contemplated in subsection (1) must be submitted at least 30 days before any intended public gathering.

42. Requirements for certificate of fitness

(1) The chief fire officer may not issue a certificate of fitness in respect of a building or temporary structure—

- (a) unless the municipality is in possession of an up-to-date set of building plans for the premises; or
- (b) unless the building or temporary structure complies with the requirements of this by-law;

(2) The period of validity of a certificate issued in terms of subsection (1) may not exceed 12 months.

43 Form and content of certificate of fitness

(1) A certificate of fitness must be in the form as prescribed and must at least record the following information, where applicable—

- (a) the trade name and street address of each occupier of the building or temporary structure;
- (b) a description of the type of activity carried on by each occupier of the building or structure;
- (c) the full names and addresses of the persons who serve on the governing or similar body of each occupier;
- (d) the maximum permissible number of people who may be admitted to the useable floor area of the building or structure;
- (e) the number of emergency exits and their dimensions; and
- (f) the dates of issue and expiry of the certificate and its serial number.

(2) Notwithstanding subsection (1), the chief fire officer may request additional information from the applicant.

44 Duties of holder of certificate of fitness

The holder of a certificate of fitness must—

- (a) comply with the provisions of the certificate of fitness;
- (b) at all times—
 - (i) display the certificate prominently on the premises; and
 - (ii) maintain the certificate in a legible condition;
- (c) immediately notify the chief fire officer in writing of any change to the trade name, activity or governing or similar body of any occupier of the building or structure;
- (d) submit any application for renewal of the certificate of fitness at least 30 days before its expiry in the form and manner prescribed.

45. Cancellation of certificate of fitness

(1) The chief fire officer may cancel any certificate of fitness in respect of premises or temporary structure if he has reason to believe that—

- (a) the owner or person in charge of the premises concerned contravenes or fails to comply with any provision of this by-law; or
- (b) the building or structure contravenes or does not comply with the requirements of this by-law.

(2) Subject to subsection (3), before the chief fire officer cancels a certificate of fitness as contemplated in subsection (1), he must—

41. Aansoek vir sertifikaat van geskiktheid

(1) Elke eienaar van 'n gebou of tydelike struktuur wat beoog word vir die hou van 'n publieke byeenkoms moet 'n aansoekvorm vir 'n sertifikaat van geskiktheid voltooi en aan die brandweerhoof voorlê in die formaat en wyse soos beoog in artikel 43.

(2) 'n Aansoek beoog in subartikel (1) moet voorgelê word ten minste 30 dae voor enige beoogde publieke byeenkoms.

42. Vereistes vir sertifikaat van geskiktheid

(1) Die brandweerhoof mag nie 'n sertifikaat van geskiktheid ten opsigte van 'n gebou of tydelike struktuur uitreik nie—

- (a) tensy die munisipaliteit in besit is van 'n opgedateerde stel bouplanne vir die perseel; of
- (b) tensy die gebou of tydelike struktuur aan die vereistes van hierdie verordening voldoen;

(2) Die geldigheidsperiode vir 'n sertifikaat uitgereik ingevolge subartikel (1) mag nie 12 maande oorskry nie.

43. Vorm en inhoud van sertifikaat van geskiktheid

(1) 'n Sertifikaat van geskiktheid moet in die voorgeskrewe formaat wees en moet ten minste die volgende inligting, waar toepaslik, bevat—

- (a) die handelsnaam en straat adres van elke okkupeerder van die gebou of tydelike struktuur;
- (b) 'n beskrywing van die soort aktiwiteit wat deur elke okkupeerder van die gebou of tydelike struktuur beoefen word;
- (c) die volle name en adresse van die persone wat in die beheer- of soortgelyke liggaam van elke okkupeerder dien;
- (d) die maksimum toelaatbare getal persone wat toegang verleen mag word tot die bruikbare vloeroppervlak van die gebou of tydelike struktuur;
- (e) die aantal nooduitgange en die afmetings daarvan; en
- (f) die datums van uitreiking en verval van die sertifikaat en sy reeksnommer.

(2) Nieteenstaande subartikel (1) mag die brandweerhoof addisionele inligting van die aansoeker versoek.

44. Pligte van houer van sertifikaat van geskiktheid

Die houer van 'n sertifikaat van geskiktheid moet—

- (a) voldoen aan die bepalings van die sertifikaat van geskiktheid;
- (b) te alle tye—
 - (i) die sertifikaat prominent op die perseel vertoon; en
 - (ii) die sertifikaat in 'n leesbare toestand onderhou;
- (c) die brandweerhoof onmiddellik skriftelik in kennis stel van enige verandering in die handelsnaam, aktiwiteit of beheer- of soortgelyke liggaam van enige okkupeerder van die gebou of struktuur;
- (d) enige aansoek vir hernuwing van die sertifikaat van geskiktheid ten minste 30 dae voor sy verval voorlê in die voorgeskrewe formaat en wyse.

45. Kansellerings van sertifikaat van geskiktheid

(1) Die brandweerhoof mag enige sertifikaat van geskiktheid ten opsigte van persele of tydelike strukture kanselleer indien hy rede het om te glo dat—

- (a) die eienaar of persoon in beheer van die perseel betrokke enige bepaling van hierdie verordening oortree of versuim om daaraan te voldoen; of
- (b) die gebou of struktuur die vereistes van hierdie verordening oortree of nie daaraan voldoen nie.

(2) Onderhewig aan subartikel (3), moet die brandweerhoof voordat hy 'n sertifikaat van geskiktheid kanselleer—

- (a) give the owner or person in charge of the premises written notice of the intention to cancel the certificate of fitness and the reasons for such cancellation; and
 - (b) give the owner or person in charge of the premises reasonable time to make written representations regarding the matter.
- (3) If the chief fire officer has reason to believe that the failure to cancel a certificate of fitness may endanger any person or property, he may cancel a certificate of fitness without prior notice to the owner or person in charge of the premises as contemplated in subsection (2).
- (4) If the chief fire officer cancels a certificate of fitness in terms of subsection (3), he must—
- (a) furnish the owner or person in charge of the premises or temporary structure concerned with written notice of the cancellation; and
 - (b) give the owner or person in charge of the premises a period of at least 21 days to make written representations regarding the matter.

Part E: Water supply for fire fighting purposes

46. Township development water supply requirements

- (1) Every person who develops or redevelops a township must design and develop that township with a sufficient water supply, minimum fire flow and hydrant requirements as contemplated in section 11 of SANS 10090 and must furnish written proof of such compliance to the chief fire officer.
- (2) Every person who develops or redevelops a township must ensure that—
- (a) the storage capacity and rate of replenishment of the reservoirs supplying water to the township are sufficient for the fire-fighting purposes contemplated in this by-law;
 - (b) the water supply from these reservoirs is reticulated in a manner that ensures that the water supply to any area in the township can be provided from at least two directions; and
 - (c) double supply mains are installed from the water supply source to the distribution reservoirs and double pumps are installed for the delivery of the water supply.
- (3) Subsection (2)(c) is deemed to be satisfied, if—
- (a) the water is supplied to the township from more than one reservoir;
 - (b) each reservoir receives water from a separate supply main and pump; and
 - (c) the reservoirs are connected to each other.
- (4) Every person who develops or redevelops a township must ensure that—
- (a) the water distribution system is designed and equipped with control valves positioned so that it is not necessary to close off any branch or any portion of the distribution system for more than 150 metres in any high risk area or for more than 300 metres in any moderate or low risk area in the event that the system, excluding any of the branches, is damaged or requires repair; and
 - (b) if the redevelopment of any township alters the fire risk category of any area in the township as contemplated in section 49, the water reticulation system is adapted without delay so as to comply with the requirements of sections 47 and 48.
- (5) The chief fire officer must inspect fire hydrants and conduct flow and pressure tests as contemplated in SANS 10090.

- (a) aan die eienaar of persoon in beheer van die perseel skriftelike kennis gee van die voorneme om die sertifikaat van geskiktheid te kanselleer asook die redes vir sodanige kansellasië;
 - (b) aan die eienaar of persoon in beheer van die perseel ten minste 'n periode van 21 dae tyd gee om skriftelike vertoë te rig.
- (3) Indien die brandweerhoof rede het om te glo dat versuim om 'n sertifikaat van geskiktheid te kanselleer enige persoon of eiendom in gevaar mag stel, mag hy 'n sertifikaat van geskiktheid sonder vooraf skriftelike kennis aan die eienaar of persoon in beheer van die perseel soos beoog in subartikel (2), kanselleer.
- (4) Indien die brandweerhoof 'n sertifikaat van geskiktheid ingevolge subartikel (3) kanselleer, moet hy of sy—
- (a) die eienaar of persoon in beheer van die perseel of tydelike struktuur betrokke van skriftelike kennis van die kansellasië voorsien;
 - (b) aan die eienaar of persoon in beheer van die perseel ten minste 'n periode van 21 dae tyd gee om skriftelike vertoë te rig.

Deel E: Watervoorsiening vir brandbestrydingsdoeleindes

46. Dorpsontwikkeling watervoorsieningsvereistes

- (1) Iemand wat 'n dorpsgebied ontwikkel of herontwikkel moet dit ontwerp en ontwikkel met voldoende voorsiening van water, minimum brandvloei en brandkraan vereistes soos beoog in artikel 11 van SANS 10090 en moet skriftelike bewys van sodanige nakoming aan die brandweerhoof voorsien.
- (2) Iemand wat 'n dorpsgebied ontwikkel of herontwikkel moet verseker dat—
- (a) die bergingskapasiteit en tempo van aanvulling van die reservoirs wat water aan die dorpsgebied voorsien voldoende is vir die brandbestrydingsdoeleindes beoog in hierdie verordening;
 - (b) die watervoorsiening vanaf hierdie reservoirs op 'n wyse geretikuleer word wat verseker dat die watervoorsiening aan enige gebied in die dorpsgebied van ten minste twee rigtings voorsien kan word; en
 - (c) dubbel hoofvoorsieningsgeleidings geïnstalleer is vanaf die watervoorsieningsbron na die distribusie reservoirs en dubbel pompe geïnstalleer is vir die lewering van die watervoorsiening.
- (3) Subartikel (2)(c) word geag voldoen te wees indien—
- (a) die water aan die dorpsgebied voorsien word vanaf meer as een reservoir;
 - (b) elke reservoir water ontvang vanaf 'n aparte hoofvoorsieningsgeleiding en pomp; en
 - (c) die reservoirs met mekaar verbind is.
- (4) Iemand wat 'n dorpsgebied ontwikkel of herontwikkel moet verseker dat—
- (a) die water distribusiestelsel ontwerp en toegerus is met kontrolekleppe wat so geplaas is dat dit onnodig is om enige tak of enige deel van die distribusiestelsel af te sluit vir meer as 150 meter in enige hoë risiko gebied of vir meer as 300 meter in enige matige of lae risiko gebied in geval die stelsel, beskadig is; en
 - (b) indien die herontwikkeling van enige dorpsgebied die brand risiko kategorie van enige gebied in die dorpsgebied verander soos beoog in artikel 49, die water distribusiestelsel aangepas kan word om te voldoen aan die vereistes van artikels 47 en 48.
- (5) Die brandweerhoof moet brandkrane inspekteer en vloei en druktoetse uitvoer soos beoog in SANS 10090.

47. Township development fire-extinguishing stream requirements

Every person who develops or redevelops a township must ensure that the water supply provides a fire-extinguishing stream that is immediately available to the municipality in an emergency, of the following volume and duration—

Fire risk category	Minimum volume of extinguishing stream (litres per minute)	Minimum duration of extinguishing stream (hours)
High risk	11 500	6
Moderate risk	5 750	4
Low risk	2 300	2

48. Township development fire hydrant requirements

(1) Every person who develops or redevelops a township must ensure that fire hydrants are plotted on a plan and installed in accordance with the following minimum delivery volumes and distance frequencies:

Fire risk category	Minimum fire hydrant delivery volume measured at peak consumption (litres per minute)	Minimum distance between fire hydrants (metres)
High risk	1980	120
Moderate risk	1 150	180
Low risk	900	240

(2) Every person who develops or redevelops a township must ensure that the position of fire hydrants is plotted accurately on a plan that is furnished to the chief fire officer for operational fire-fighting purposes.

49. Fire risk categories

(1) For purposes of sections 47 and 48, the following areas of a township must be regarded—

(a) as high risk—

- (i) any factory area, high density shopping area, warehouse or commercial building;
- (ii) any plantation, timber yard or wooden building;
- (iii) any building higher than 3 storeys;
- (iv) any building in which hazardous substances are used, handled or stored or in which hazardous processes are conducted; and
- (v) any other area that has a high fire risk or high fire spread risk;

(b) as moderate risk—

- (i) any area in which—
 - (aa) factories, commercial buildings or residential buildings are generally detached from each other and do not exceed 3 storeys; and
 - (bb) the chief fire officer has not declared the materials processed or stored in these buildings as highly dangerous;
- (ii) any area where the fire risk and spread risk of fire is moderate; and
- (iii) any other area that is not a high or low risk area; and

(c) as low risk—

- (i) any area that is mainly residential or semi-rural;
- (ii) any area that has predominantly detached, duet, cluster or town house developments; and
- (iii) any area where the fire risk or risk of spread of fire is slight or insignificant.

47. Dorpsontwikkeling brandblusser stroomvereistes

Iemand wat 'n dorpsgebied ontwikkel of herontwikkel moet verseker dat die watervoorsiening 'n brandbestrydingstroom voorsien wat onmiddellik vir die munisipaliteit beskikbaar is in 'n noodgeval, van die volgende volume en duur—

Brandrisiko kategorie	Minimum volume van blusstroom (liter per minuut)	Minimum duur van blusstroom (ure)
Hoë risiko	11 500	6
Matige risiko	5 750	4
Lae risiko	2 300	2

48. Dorpsontwikkeling brandkraan vereistes

(1) Iemand wat 'n dorpsgebied ontwikkel of herontwikkel moet verseker dat brandkrane op 'n plan aangebring en geïnstalleer word ooreenkomstig die volgende minimum lewering volumes en afstand frekwensies—

Brand risiko kategorie	Minimum brandkraan lewering volume gemeet tydens spitsverbruik (liter per minuut)	Minimum afstand tussen brandkrane (meter)
Hoë risiko	1 980	120
Matige risiko	1 150	180
Lae risiko	900	240

(2) Iemand wat 'n dorpsgebied ontwikkel of herontwikkel moet verseker dat die posisie van brandkrane akkuraat op 'n plan aangebring is en dat dit voorsien word aan die brandweerhoof vir operasionele brandbestrydingsdoeleindes.

49. Brandrisiko kategorieë

(1) Vir doeleindes van artikels 47 en 48, moet die volgende gebiede van 'n dorpsgebied geag word—

(a) as 'n hoë risiko—

- (i) enige fabrieksgebied, hoë digtheid inkopiegebied, pakhuis of kommersiële gebou;
- (ii) enige plantasie, timmerwerf of houtgebou;
- (iii) enige gebou hoër as 3 verdiepings;
- (iv) enige gebou waarin gevaarhoudende stowwe gebruik, hanteer of geberg of waarin gevaarhoudende prosesse uitgevoer word; en
- (v) enige ander gebied wat 'n hoë brand risiko of hoë brand verspreidingsrisiko het;

(b) as matige risiko—

- (i) enige gebied waarin—
 - (aa) fabriek, kommersiële geboue of residensiële geboue in die algemeen losstaande van mekaar is en nie 3 verdiepings oorskry nie; of
 - (bb) die brandweerhoof nie die materiaal wat in sodanige geboue geprosesseer of geberg word as hoogs gevaarlik verklaar het nie;
- (ii) enige gebied waar die brand risiko en brand verspreidingsrisiko matig is;
- (iii) enige ander gebied wat nie 'n hoë of lae risiko gebied is nie; en

(c) as lae risiko—

- (i) enige gebied wat hoofsaaklik residensiële of semi-landelik is;
- (ii) enige gebied wat oorheersend losstaande, groep of meenthuis ontwikkelings het; en
- (iii) enige gebied waar die brand risiko of brand verspreidingsrisiko gering of onbeduidend is.

50. Connections to water reticulation system

- (1) No person may obtain a water connection to the water reticulation system of the municipality unless the fire protection plans for the premises to be connected have been approved by the chief fire officer.
- (2) Every person or owner of premises who requires a water connection to the water reticulation system of the municipality must—
 - (a) if the premises to be connected are protected by a sprinkler installation, ensure that—
 - (i) the connection is calculated and designed for each sprinkler installation in accordance with a rational design as contemplated in the National Building Regulations, and
 - (ii) the size, delivery pressure and flow of the water connection is calculated in advance by the responsible engineer;
 - (b) if the chief fire officer requires a larger water connection for purposes of fire-fighting, provide the larger water connection;
 - (c) ensure that the size, work pressure and delivery flow, except in the case of a water connection to a sprinkler installation, is calculated and designed in accordance with SANS 10400 (Part W); and
 - (d) ensure that the water installation upon completion complies with the provisions of SANS-10400:1994.

Part F: Prevention of fire hazards

51. Applicable legislation

The municipality, taking cognisance of the provisions of the Environment Conservation Act, 1989, (Act No. 73 of 1989), the National Veld and Forest Fires Act, 1998, (Act No. 101 of 1998), and the regulations made under these acts, adopts the provisions thereof in this part.

52. Certain fires prohibited

- (1) No person may make or allow any other person to make a fire that may endanger any person, animal or property.
- (2) No person may burn or allow any other person to burn any refuse or combustible material—
 - (a) without the prior written permission of the chief fire officer; or
 - (b) unless the refuse or combustible material is burnt in an approved incinerating device.
- (3) Any person, who makes a fire or allows any other person to make a fire, must take reasonable steps to ensure that the fire does not endanger any person, animal or property.
- (4) The prohibition in subsection (2) does not apply to any fire made—
 - (a) in an approved and purpose-made stove, fireplace or hearth that forms an integrated part of a building or structure;
 - (b) for the purpose of preparing food on private premises set aside for that purpose; or
 - (c) in any device for preparing food which—
 - (i) is heated by electricity or liquefied petroleum gas; and
 - (ii) is so positioned that the fire does not endanger any person, animal or property.

53. Storage and accumulation of combustible material prohibited

- (1) No person may store any combustible material or allow it to be stored, at any place or in any manner that may pose a fire hazard to any person, animal or property.
- (2) No person may allow the accumulation of dust at any place in quantities sufficient to pose a fire hazard to any person, animal or property.
- (3) No person may use or allow to be used any sawdust or similar combustible material to soak up any flammable liquid.

50. Aansluitings tot waternetwerkstelsel

- (1) Geen persoon mag 'n aansluiting tot die waternetwerkstelsel van die munisipaliteit verkry nie tensy die brandbeskermingsplanne vir die perseel wat aangesluit moet word, deur die brandweerhoof goedgekeur is.
- (2) Iemand wat 'n aansluiting tot die waternetwerkstelsel van die munisipaliteit verlang moet—
 - (a) indien die perseel wat aangesluit moet word beskerm word deur 'n sprinkelstelsel, verseker dat—
 - (i) die aansluiting bereken en ontwerp is in ooreenstemming met 'n rasionele ontwerp soos beoog in die Nasionale Bouregulasies; en
 - (ii) die grootte, leweringsdruk en vloeï van die wateraansluiting vooraf bereken is deur die verantwoordelike ingenieur;
 - (b) 'n groter wateraansluiting voorsien word indien vereis deur die brandweerhoof vir doeleindes van brandbestryding;
 - (c) verseker dat die grootte, werksdruk en leweringsvloeï, behalwe in die geval van 'n wateraansluiting tot 'n sprinkelstelsel, bereken en ontwerp is ooreenkomstig SANS 10400 (Deel W); en
 - (d) verseker dat die wateraansluiting by voltooiing aan die bepalings van SANS 10400: 1994 voldoen.

Deel F: Voorkoming van brandgevaar

51. Toepaslike wetgewing

Die munisipaliteit, met kennisneming van die bepalings van die Wet op Omgewingsbewaring, 1989 (Wet No 73 van 1989), die Nasionale Wet op Veld- en Bosbrande, 1998 (Wet No 101 van 1998), en die regulasies gemaak ingevolge hierdie wetgewing, aanvaar die bepalings daarvan in hierdie deel.

52. Sekere vuur verbode

- (1) Geen persoon mag 'n vuur maak of 'n ander persoon toelaat om 'n vuur te maak wat enige persoon, dier of eiendom in gevaar mag stel nie.
- (2) Geen persoon mag, of enige ander persoon toelaat om, enige vullis of brandbare materiaal te verbrand nie—
 - (a) sonder skriftelike toestemming van die brandweerhoof; of
 - (b) tensy die vullis of brandbare materiaal in 'n goedgekeurde verbrandingsapparaat verbrand word.
- (3) Enige persoon wat 'n vuur maak of 'n ander persoon toelaat om 'n vuur te maak, moet redelike stappe neem om te verseker dat die vuur nie enige persoon, dier of eiendom in gevaar stel nie.
- (4) Die verbod in subartikel (2) is nie van toepassing op enige vuur wat gemaak word—
 - (a) in 'n goedgekeurde en doelgemaakte stoof, vuurmaakplek of kaggel wat 'n integrale deel van 'n gebou of struktuur vorm nie;
 - (b) vir die doel om voedsel voor te berei op private persele wat vir daardie doel geormerk is; of
 - (c) in enige apparaat vir voorbereiding van voedsel wat—
 - (i) verhit word deur elektrisiteit of vloeibare petroleumgas; en
 - (ii) so geposisioneer is dat die vuur nie enige persoon, dier of eiendom in gevaar stel nie.

53. Stoor en opberging van ontvlambare materiaal verbode

- (1) Geen persoon mag enige brandbare materiaal opberg of toelaat dat dit opgeberg word, op enige plek of op so 'n wyse dat dit 'n brandgevaar vir enige persoon, dier of eiendom inhou nie.
- (2) Geen persoon mag toelaat dat stof op enige plek in voldoende hoeveelhede ophoop om 'n brandgevaar vir enige persoon, dier of eiendom in te hou nie.
- (3) Geen persoon mag enige saagstof of soortgelyke brandbare materiaal gebruik of toelaat om gebruik te word om enige brandbare vloeistof te absorbeer nie.

(4) No person may allow soot or any other combustible material to accumulate in any chimney, flue or duct in such quantities or in any manner that may pose a fire hazard to any person or property.

(5) No person may allow any vegetation to become overgrown at any place under that person's control that may pose a fire hazard to any person, animal or property.

(6) If a fire hazard contemplated in subsection (5) arises, the owner or person in charge of the premises must without delay eliminate the hazard or cause the hazard to be eliminated by—

- (a) cutting any grass, leaves or weeds associated with the fire hazard to a maximum height of 150 millimetres;
- (b) pruning, chopping down or sawing any shrub or tree; and
- (c) removing any resulting combustible residue from the property.

54. Electrical fittings, equipment and appliances

No person may cause or allow—

- (a) any electrical supply outlet to be overloaded; or
- (b) any electrical appliance or extension lead to be used in any manner that may pose a fire hazard to any person or property.

55. Flame-emitting devices

No person may use or cause or allow the use of any flame-emitting device, including but not limited to any candle, lantern or torch, in any manner that may pose a fire hazard to any person or property.

56. Discard of flammable liquid or substance in sewers or drains

(1) No person may discard into, or cause, permit or allow a flammable liquid or flammable substance to enter any waste or foul water or storm water sewer or drain whether underground or on the surface.

(2) A person who becomes aware of any escape, whether accidental or otherwise, of any quantity of flammable liquid or flammable substance which is likely to constitute a fire hazard, from any premises or vehicle into any sewer or drain or any inlet or drain linking with such sewer or drain, must immediately report such escape to the chief fire officer.

57. Flammable gas

No person may fill any balloon or other device with flammable gas without the written authority of the chief fire officer, and subject to such conditions as he may require.

58. Smoking restrictions and discarding of combustibles

(1) If conditions exist where smoking may create a fire hazard on any premises, smoking must be prohibited and "No Smoking" signs complying with SANS 1186: Part 1, must be prominently displayed in positions as directed by the chief fire officer.

(2) A person may not remove or damage a "No Smoking" sign.

(3) No person may light or smoke a cigarette or any other smoking materials or ignite or otherwise set fire to other material, nor hold or discard any lit or smouldering substance in any place where expressly prohibited.

(4) The owner or person in charge of any premises may not allow or permit any person to light or smoke a cigarette or any other smoking materials or ignite or otherwise set fire to any other material, nor hold or discard any lit or smouldering substance in any place where expressly prohibited.

(5) Where smoking is permitted, adequate provision must be made for the safe disposal of any smoking materials and matches.

(4) Geen persoon mag toelaat dat roet of ander brandbare materiaal in enige skoorsteen, rookgaskanaal of gange in sodanige hoeveelhede ophoop of op enige wyse om 'n brandgevaar vir enige persoon of eiendom in te hou nie.

(5) Geen persoon mag toelaat dat enige plantegroei op enige plek onder daardie persoon se beheer oorgroei sodat dit 'n brandgevaar vir enige persoon, dier of eiendom inhou nie.

(6) Indien 'n brandgevaar soos bedoel in subartikel (5) ontstaan, moet die eienaar of persoon in beheer van die perseel sonder versuim die gevaar uit die weg ruim of bewerkstellig dat die gevaar uit die weg geruim word deur—

- (a) enige gras, blare of onkruid geassosieer met die gevaar tot 'n maksimum hoogte van 150 millimeter sny;
- (b) enige struik of boom snoei, afkap of afsaag; en
- (c) enige oorsakende brandbare oorblyfsels van die eiendom verwyder.

54. Elektriese toebehore, toerusting en toestelle

Geen persoon mag veroorsaak of toelaat—

- (a) dat enige elektriese kragpunt oorlaai word nie; of
- (b) enige elektriese toestel of verlengkoord op enige wyse gebruik word wat 'n brandgevaar vir enige persoon of eiendom inhou nie.

55. Oopvlamtoestelle

Geen persoon mag 'n oopvlamtoestel, ingesluit maar nie daartoe beperk nie, enige kers, lantern of fakkel gebruik of veroorsaak of toelaat dat dit gebruik word op enige wyse wat 'n brandgevaar vir enige persoon of eiendom kan inhou nie.

56. Wegdoen van vlambare vloeistof of stof in riole of dreine

(1) Geen persoon mag 'n vlambare vloeistof of vlambare stof wegdoen in, of veroorsaak, of toelaat dat dit enige afval- of besoedelde water of stormwaterriool of drein, hetsy ondergronds of op die oppervlakte, binnegaan nie.

(2) 'n Persoon wat bewus word van enige storting, hetsy toevallig of andersins, van enige hoeveelheid vlambare vloeistof of vlambare stof wat 'n brandgevaar kan inhou vanuit enige perseel of voertuig in enige riool of drein of enige inlaat of drein verbind met sodanige riool of drein, moet dit onmiddellik aan die brandweerhoof rapporteer.

(3) Enige persoon wat subartikels (1) en (2) oortree begaan 'n misdryf.

57. Vlambare gas

Geen persoon mag enige ballon of ander apparaat met vlambare gas vul sonder die skriftelike magtiging van die brandweerhoof nie, en onderworpe aan sodanige voorwaardes soos hy mag vereis.

58. Rookbeperkings en wegdoen van ontvlambares

(1) Indien toestande bestaan waar rook 'n brandgevaar op enige perseel mag veroorsaak, moet rook verbied word en "Rook Verbode"-tekens wat aan SANS 1186: Deel 1 voldoen prominent vertoon word soos gelas deur die brandweerhoof.

(2) 'n Persoon mag nie 'n "Rook Verbode"-teken verwyder of beskadig nie.

(3) Geen persoon mag 'n sigaret of enige ander rookmateriale aansteek of rook nie, of ander materiaal aansteek of aan die brand steek nie, of enige aangesteekte of smeulende stof weggooi op enige plek waar dit uitdruklik verbode is nie.

(4) Die eienaar of persoon in beheer van enige perseel mag nie toelaat of enige persoon 'n sigaret of enige ander rookmateriale aansteek of rook nie, of ander materiaal aansteek of aan die brand steek nie, of enige aangesteekte of smeulende stof weggooi op enige plek waar dit uitdruklik verbode is nie.

(5) Waar rook toegelaat word, moet voldoende voorsiening gemaak word vir die veilige wegdoening van enige rookmateriale en vuurhoutjies.

(6) No person may discard or otherwise dispose of a burning cigarette or any other burning materials or objects including materials capable of self-ignition or capable of spontaneous combustion, on any road, in any road reserve or in any other public place.

(7) Where any materials as contemplated in subsection (6) are discarded from a vehicle onto a road, or in any road reserve or any other place, it shall be presumed that such action was performed by the driver of such vehicle.

59. Safety requirements for informal settlement areas

In the event of establishment of any informal settlement, inclusive of any temporary settlement area, the following minimum requirements shall apply:

- (a) a safety distance of 3 metres between structures shall be maintained;
- (b) the settlement must be divided into blocks of not more 20 structures per block, with a minimum distance of 6 metres between blocks.

CHAPTER 5: REGULATION OF FIREWORKS

60. Designation of places and conditions

(1) The municipality may designate any public place or street or any part thereof within the municipal area as the only place at which fireworks may be discharged.

(2) The municipality may, on application of the owner or lawful occupier of any private open space as defined in the applicable zoning scheme regulations in its area of jurisdiction, designate such private open space as a place where fireworks may be discharged.

(3) The list of places designated in terms of subsections (1) and (2) or any amendment thereof must be published by the municipality in terms of its communication strategy.

(4) The municipality may impose conditions as to the dates on which, periods or time and hours when the discharge of fireworks may take place on any designated area and may further impose conditions as to the manner of discharge.

61. Discharge of fireworks

(1) No person may discharge any fireworks outside an area designated by the municipality in terms of section 60.

(2) Any person who wishes to present a fireworks display must apply to the chief fire officer for authorisation by completing and submitting an application in the form and manner determined by the municipality together with the prescribed fee and a sketch plan of the proposed venue for the fireworks display, including the demarcated area for the discharge and fallout of the fireworks.

(3) The application, prescribed fee and accompanying documentation must be submitted to the chief fire officer at least 14 days before the date of the proposed fireworks display.

62. Dealing in fireworks

(1) No person may deal in fireworks unless—

- (a) that person holds the required fireworks licence in terms of the Explosives Act; and
- (b) has written authority from the chief fire officer.

(2) Any person who wishes to obtain the written authority of the chief fire officer to deal in fireworks as contemplated in subsection (1) must—

- (a) complete an application in the form and manner determined by the municipality; and
- (b) submit it to the chief fire officer together with the prescribed fee at least 30 days before the authority is required by the applicant.

(3) The chief fire officer may cancel any written authority to deal in fireworks if the holder of the authority contravenes any provision of this by-law.

(6) Geen persoon mag 'n brandende sigaret of enige ander brandende materiale of voorwerpe ingesluit materiale vatbaar vir self-aansteking of vatbaar vir spontane ontbranding, op enige pad, in enige padreserwe of in enige ander openbare plek wegdoen of wegmaak nie.

(7) Waar materiaal soos bedoel in subartikel (6) weggedoen word vanuit 'n voertuig op 'n pad, in enige padreserwe of enige ander plek, sal veronderstel word dat sodanige aksie deur die bestuurder van die voertuig geneem is.

59. Veiligheidsvereistes vir informele nedersettingsareas

(1) In die geval van die stigting van enige informele nedersetting, ingesluit enige tydelike nedersettingsarea, is die volgende minimum vereistes van toepassing—

- (a) 'n veiligheidsafstand van 3 meter tussen strukture moet gehandhaaf word; en
- (b) die nedersetting moet verdeel word in blokke van nie meer as 20 strukture per blok, met 'n minimum afstand van 6 meter tussen blokke.

HOOFSTUK 5: REGULERING VAN VUURWERKE

60. Aanwys van plekke en voorwaardes

(1) Die munisipaliteit mag enige openbare plek of straat of enige deel daarvan binne die munisipale gebied aanwys as die enigste plek waar vuurwerke afgevuur mag word.

(2) Die munisipaliteit mag, op aansoek van die eienaar of wettige okkupeerder van enige private openbare plek soos omskryf in die toepaslike skemaregulasies, sodanige private openbare plek aanwys as 'n plek waar vuurwerke afgevuur mag word.

(3) Die lys van plekke aangewys ingevolge subartikels (1) en (2) of enige wysiging daarvan moet deur die munisipaliteit ingevolge sy kommunikasie beleid gepubliseer word.

(4) Die munisipaliteit mag voorwaardes op lê ten opsigte van die datums waarop, periodes of tye en ure wanneer die afvuur van vuurwerke op enige aangewese gebied mag plaasvind en mag verder voorwaardes op lê ten aansien van die wyse van afvuur daarvan.

61. Afvuur van vuurwerke

(1) Geen persoon mag enige vuurwerke afvuur buite die gebied aangewys deur die munisipaliteit ingevolge artikel 60 nie.

(2) Enige persoon wat 'n vuurwerke vertoning wil aanbied moet by die brandweerhoof om magtiging aansoek doen deur 'n aansoekvorm in die formaat en wyse bepaal deur die munisipaliteit te voltooi en voor te lê tesame met die voorgeskrewe gelde en 'n sketsplan van die voorgenome plek van die vuurwerke vertoning, ingesluit die afgebakende gebied vir die afvuur en uitval van die vuurwerke.

(3) Die aansoek, voorgeskrewe gelde en gepaardgaande dokumente moet aan die brandweerhoof voorgelê word ten minste 14 dae voor die datum van die voorgestelde vuurwerke vertoning.

62. Handel in vuurwerke

(1) Geen persoon mag met vuurwerk handel nie tensy—

- (a) hy of sy in besit is van die vereiste vuurwerke lisensie ingevolge die Wet op Ontploffbare Stowwe; en
- (b) skriftelike magtiging van die brandweerhoof het.

(2) Enige persoon wat die skriftelike magtiging van die brandweerhoof wil verkry om met vuurwerke te handel—

- (a) 'n aansoekvorm voltooi in die formaat en wyse bepaal deur die munisipaliteit; en
- (b) dit aan die brandweerhoof tesame met die voorgeskrewe gelde voorlê ten minste 30 dae voordat die magtiging deur die aansoeker benodig word.

(3) Die brandweerhoof mag magtiging om met vuurwerke te handel kanselleer indien die houder van die magtiging enige bepaling van hierdie verordening oortree.

63. Seizure of fireworks

A member of the Service or a law enforcement officer of the municipality may take into his possession any fireworks found by him in contravention of section 61(1) and such fireworks must be dealt with in terms of the relevant provisions of the Criminal Procedure Act relating to seizure and disposal.

**CHAPTER 6: CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR USE,
HANDLING AND STORAGE OF FLAMMABLE
SUBSTANCES**

64. Use, handling and storage of flammable substances prohibited in certain circumstances

(1) Subject to the provisions of subsection (3), no person may use, handle or store any flammable substance or allow such substance to be used, handled or stored on any premises unless that person is the holder of a certificate of registration issued by the chief fire officer in respect of the flammable substance and the premises concerned.

(2) A certificate of registration contemplated in subsection (1) is not required if the flammable substance concerned is of any class and does not exceed the quantity stipulated in Schedule 2.

(3) No person may use, handle or store any flammable substance in respect of which no certificate of registration is required or allow such substance to be used, handled or stored on any premises, unless the flammable substance—

- (a) is used, handled or stored in a manner that ensures that—
 - (i) no flammable substance nor any flammable substance fumes come into contact with any source of ignition that may cause the flammable substance or fumes to ignite;
 - (ii) in the event of a fire or other emergency, the escape of any person or animal is not hindered or obstructed in any way; or
- (b) is used, handled or stored—
 - (i) in a naturally ventilated room that prevents the accumulation of fumes or gas; or
 - (ii) in a suitable place outdoors that ensures the safe disposal of fumes or gas;
- (c) is stored in strong, gas-tight containers and labelled as such.

65. Application for certificate of registration for flammable substances

An application for a certificate of registration contemplated in section 64(1) must be completed and submitted in the form and manner prescribed.

66. Issue of certificate of registration

(1) If the chief fire officer issues a certificate of registration to any person, he must endorse on the certificate—

- (a) the class and quantity of the flammable substance for which the premises have been registered;
- (b) the number of storage tanks or storage facilities on the premises and their capacities;
- (c) the number of flammable substance storerooms on the premises and their capacities;
- (d) the number of liquefied petroleum gas installations, types of installations and the combined capacity of all cylinders that may be stored on the premises;
- (e) the number of storage facilities for any other flammable substance and the volume of each such facility;
- (f) the period of validity and expiry date of the certificate; and
- (g) the physical address of the premises and the name and postal address of the occupant.

(2) A certificate of registration—

- (a) is not transferable between premises;
- (b) may not be issued by the chief fire officer for a period exceeding 12 months;

63. Beslaglegging op vuurwerke

'n Lid van die Diens of 'n wetstoepassingsbeampte van die munisipaliteit mag vuurwerke wat deur hom gevind word in stryd met artikel 61(1) in sy besit neem en sodanige vuurwerke moet mee gehandel word ingevolge die betrokke gedeeltes van die Strafproseswet met betrekking tot beslaglegging en wegdoening.

**HOOFSTUK 6: SERTIFIKAAT VAN REGISTRASIE VIR
GEBRUIK, HANTERING EN OPBERGING VAN VLAMBARE
STOWWE**

64. Gebruik, hantering en opberging van vlambare stowwe verbode in sekere omstandighede

(1) Onderhewig aan die bepalings van subartikel (3) mag geen persoon enige vlambare stof op enige perseel gebruik, hanteer of opberg nie of toelaat dat sodanige stof gebruik, hanteer of opgeberg word tensy sodanige persoon die houer is van 'n sertifikaat van registrasie ten opsigte van vlambare stowwe uitgereik deur die brandweerhoof.

(2) 'n Sertifikaat van registrasie beoog in subartikel (1) word nie benodig nie indien die vlambare stof in Bylae 2 gelys is en nie die hoeveelheid aangedui in Bylae 2 oorskry nie.

(3) Geen persoon mag enige vlambare stof op enige perseel gebruik, hanteer of opberg nie of toelaat dat sodanige stof gebruik, hanteer of opgeberg word tensy dit—

- (a) gebruik, hanteer of opgeberg word op 'n wyse wat verseker dat—
 - (i) geen vlambare stof of enige vlambare stof dampe in aanraking kom met enige bron van aansteking wat mag veroorsaak dat die vlambare stof of dampe ontbrand nie;
 - (ii) in die geval van 'n brand of ander noodgeval, die ontsnapping van enige persoon of dier nie belemmer of gehinder word nie.
- (b) gebruik, hanteer of opgeberg word—
 - (i) in 'n natuurlik geventileerde vertrek wat die versameling van dampe of gas beperk; of
 - (ii) in 'n geskikte plek buite wat die veilige wegdoening van dampe of gas verseker;
- (c) die vlambare stof opgeberg word in sterk, gasdigte en geëtiketteerde houters.

65. Aansoek om sertifikaat van registrasie vir vlambare stowwe

'n Aansoek vir 'n sertifikaat van registrasie beoog in artikel 64(1) moet voltooi en voorgelê word in die formaat en wyse voorgeskryf.

66. Uitreiking van sertifikaat van registrasie

Indien die brandweerhoof 'n sertifikaat van registrasie aan enige persoon uitreik, moet hy op die sertifikaat aandui—

- (a) die soort en hoeveelheid van die vlambare stof waarvoor die perseel geregistreer is;
- (b) die getal opbergingsstenks of opbergingsfasiliteite op die perseel en kapasiteit daarvan;
- (c) die getal vlambare stof stoorkamers op die perseel en kapasiteit daarvan;
- (d) die getal vloeibare petroleumgas installasies, soorte installasies en die gekombineerde kapasiteit van al die silinders wat op die perseel geberg mag word;
- (e) die getal opbergingsfasiliteite vir enige ander vlambare stof en die volume van elke sodanige fasiliteit;
- (f) die geldigheidstydperk en vervaldatum van die sertifikaat; en
- (g) die fisiese adres van die perseel en die naam en posadres van die okkupeerder.

(2) 'n Sertifikaat van registrasie—

- (a) is nie oordraagbaar tussen persele nie;
- (b) mag nie deur die brandweerhoof uitgereik word vir 'n tydperk wat 12 maande oorskry nie;

- (c) may be transferred to the new owner of the premises in respect of which it was issued, only if an application for such transfer is approved by the chief fire officer in writing.
- (3) A certificate of registration is valid only for—
 - (a) the installation for which it was issued;
 - (b) the state of the premises at the time of issue; and
 - (c) for the quantities of flammable substance stated on the certificate.

67. Availability of certificate of registration at premises

The holder of a certificate of registration must ensure that the certificate is available on the premises concerned at all times for inspection by any member.

68. Fire-fighting equipment

- (1) Any person who holds a certificate of registration or other authorisation contemplated in this by-law must ensure that the premises to which the authorisation applies, are equipped with—
 - (a) subject to the provisions of subsection (6), portable fire extinguishers—
 - (i) as specified in SANS 1567 (carbon dioxide-type), SANS 810 (dry chemical-type), SANS 1573 (foam-type) and SANS 1571 (transportable-type); and
 - (ii) in such numbers as is appropriate in each section of the premises in accordance with the SANS codes applicable to the flammable substance and risk concerned;
 - (b) if applicable, hose reels as specified in SANS 453 (hose reels), that are connected to a water supply—
 - (i) as contemplated in SANS 10400 (Part W); and
 - (ii) that enables each hose reel to maintain a minimum flow of 0,5 litres per second at a minimum work pressure of 300 kPa;
 - (c) if applicable, fire hydrants—
 - (i) with couplings as specified in SANS 1128 (Part II) (fire-fighting equipment-couplings); and
 - (ii) in a ratio of at 1 to every 1000 square metres or part thereof.
 - (d) if applicable, in relation to any above-ground facility, a sprinkler system or dilute system that—
 - (i) is approved by the chief fire officer; and
 - (ii) with the exception of temporary storage facilities, is installed in a position indicated in the building plans for the premises.
- (2) Notwithstanding the provisions of subsection (1), if the chief fire officer believes that there is any exceptional hazard or risk in respect of the premises concerned, he may—
 - (a) specify the type of fire extinguisher to be installed;
 - (b) require that a greater number of fire extinguishers be installed; and
 - (c) require that a fire detection or warning system be installed.
- (3) The holder of any certificate of registration or other authorisation contemplated in this by-law must ensure that all fire-fighting equipment contemplated in subsection (1)—
 - (a) is inspected, maintained and serviced at least every 12 months by a competent, registered and appropriately qualified tradesman in accordance with the provisions of SANS 10105 and SANS 1475;
 - (b) if installed outside the premises, is adequately protected from the weather; and
 - (c) is positioned prominently or where this is not possible, the position of the fire-fighting equipment is clearly indicated by a symbolic safety sign—
 - (i) in accordance with the specifications of SANS 1186; and
 - (ii) to the satisfaction of the chief fire officer.

- (c) mag aan die nuwe eienaar van die perseel ten opsigte waarvan dit uitgereik is, oorgedra word slegs indien 'n aansoek vir sodanige oordrag skriftelik deur die brandweerhoof goedgekeur is.
- (3) 'n Sertifikaat van registrasie is slegs geldig vir—
 - (a) die installasie waarvoor dit uitgereik is;
 - (b) die toestand van die perseel ten tye van uitreiking; en
 - (c) die hoeveelheid van vlambare stof gemeld in die sertifikaat.

67. Besikbaarheid van sertifikaat van registrasie by persele

Die houer van 'n sertifikaat van registrasie moet verseker dat die sertifikaat te alle tye op die perseel betrokke beskikbaar is vir inspeksie deur enige lid.

68. Brandbestrydingstoerusting

- (1) Enige persoon wat die houer is van 'n sertifikaat van registrasie of ander magtiging beoog in hierdie verordening moet verseker dat die perseel waarop die magtiging van toepassing is, toegerus is met—
 - (a) onderhewig aan die bepalings van subartikel (6), draagbare brandblussers—
 - (i) soos gespesifiseer in SANS 1567 (koolstof dioksied— soort), SANS 810 (droë chemiese— soort), SANS 1573 (skuim— soort) en SANS 1571 (vervoerbare— soort);
 - (ii) in sodanige getalle soos wat toepaslik is in elke afdeling van die perseel in ooreenstemming met die SANS kodes van toepassing op die vlambare stof en risiko betrokke;
 - (b) indien van toepassing, slangtolle soos gespesifiseer in SANS 453 (slangtolle), wat verbind is met 'n watervoorsiening—
 - (i) soos beoog in SANS 10400(Deel W); en
 - (ii) wat elke slangtol in staat stel om 'n maksimum vloeï van 0,5 liter per sekonde teen 'n minimum werksdruk van 300kPa te handhaaf;
 - (c) indien van toepassing, brandkrane—
 - (i) met koppelings soos gespesifiseer in SANS 1128 (Deel II) (brandbestrydingstoerusting— koppelings); en
 - (ii) in 'n ratio van 1 vir elke '1000 vierkante meter of deel daarvan;
 - (d) indien van toepassing, in verhouding tot enige bopgrondse fasiliteit, 'n sprinkelblusstelsel of verdunningstelsel wat—
 - (i) goedgekeur is deur die brandweerhoof; en
 - (ii) met uitsondering van tydelike opbergingsfasiliteite, geïnstalleer is in 'n posisie aangetoon op die bouplanne van die perseel.
- (2) Nieteenstaande die bepalings van subartikel (1), indien die brandweerhoof glo dat daar 'n buitengewone gevaar of risiko is ten opsigte van die perseel mag hy of sy—
 - (a) die soort brandblusser wat geïnstalleer moet word spesifiseer;
 - (b) vereis dat 'n groter getal brandblussers geïnstalleer word; en
 - (c) vereis dat 'n brandbespeuring of waarskuwingstelsel geïnstalleer word.
- (3) Die houer van enige sertifikaat van registrasie of ander magtiging beoog in hierdie verordening moet verseker dat alle brandbestrydingstoerusting beoog in subartikel (1)—
 - (a) ten minste elke 12 maande deur 'n bevoegde, geregistreerde en toepaslik gekwalifiseerde ambagsman ooreenkomstig SANS 10105 en SANS 1475 geïnspekteer, onderhou en gedien word—
 - (b) indien geïnstalleer buite die perseel, voldoende beskerm word teen die weer; en
 - (c) prominent geposisioneer is, en indien dit nie moontlik is nie, die posisie van die brandbestrydingstoerusting duidelik aangetoon word deur 'n simboliese veiligheidsteken—
 - (i) in ooreenstemming met die spesifikasies van SANS 1186; en
 - (ii) tot bevrediging van die brandweerhoof.

69. Amendment to certificate of registration

The chief fire officer may amend any certificate of registration on application by the holder.

70. Cancellation of certificate of registration

The provisions of section 45, read with the necessary changes, apply to any cancellation by the chief fire officer of a certificate of registration.

71. Renewal of certificate of registration

Any application for the renewal of a certificate of registration must be submitted to the chief fire officer at least 30 days prior to the expiry date of the certificate.

72. No authorisation required for certain motor vehicle fuel tanks

(1) No certificate of registration contemplated in section 64(1) or any other authorisation contemplated in this by-law is required in respect of flammable liquids in a fuel tank—

- (a) of any motor vehicle; and
- (b) of any stationary engine if the volume of the fuel tank does not exceed 1 000 litres.

73. Record of certificates of registration

The chief fire officer must keep updated records of all premises in respect of which a certificate of registration has been issued, amended or renewed.

CHAPTER 7: DECLARATION OF FIRE CONTROL ZONES**74. Fire Control Zones**

(1) Where the chief fire officer is of opinion that a fire control zone should be declared in an area or that a fire control zone should be disestablished, he or she must, after consultation with the Fire Protection Association for its area of jurisdiction, cause such intention to be published in terms of the municipality's public participation policy.

(2) If the municipality is of opinion that any objection or comment should be investigated, it may decide to hold a public enquiry.

(3) If the municipality decides to hold a public inquiry, it must—

- (a) appoint a suitably qualified person or panel of persons to hold such enquiry; and
- (b) determine the procedure for the public inquiry, which may include a public hearing.

(4) The person or panel of persons appointed to hold such enquiry must conduct the inquiry in accordance with the procedure prescribed and compile a written report to the relevant portfolio committee on the inquiry and give reasons for any administrative action recommended.

(5) Where practical, the municipality shall as soon as possible after the submission of the report to the relevant portfolio committee, publish a concise summary of such report and the particulars of the places and times at which the report may be inspected and copied;

(6) After the municipality has taken into account any comment or objection in respect of such proposed declaration or disestablishment it may declare a fire control zone or disestablish any such fire control zone concerned.

(7) The municipality must publish such zone or amended zone.

69. Wysiging van sertifikaat van registrasie

Die brandweerhoof mag op aansoek van die houer enige sertifikaat van registrasie wysig.

70. Kansellasië van sertifikaat van registrasie

Die bepalings van artikel 45, saamgelees met die nodige wysigings, is van toepassing op enige kansellasië van 'n sertifikaat van registrasie deur die brandweerhoof.

71. Hernuwing van sertifikaat van registrasie

Enige aansoek vir die hernuwing van 'n sertifikaat van registrasie moet aan die brandweerhoof voorgelê word ten minste 30 dae voor die vervaldatum van die sertifikaat.

72. Geen magtiging benodig vir sekere motorvoertuig brandstoftenks

(1) Geen sertifikaat van registrasie beoog in artikel 64(1) of enige ander magtiging beoog in hierdie verordening word vereis ten opsigte van vlambare vloeistowwe in 'n brandstoftenk—

- (a) van enige motorvoertuig; en
- (b) van enige vaste enjin indien die volume van die brandstoftenk nie 1 000 liter oorskry nie.

73. Rekord van sertifikate van registrasie

Die brandweerhoof moet opgedateerde rekords van alle persele ten opsigte waarvan 'n sertifikaat van registrasie uitgereik, gewysig of hernu is, hou.

HOOFSTUK 7: VERKLARING VAN BRANDBEHEERSONES**74. Brandbeheersones**

(1) Waar die brandweerhoof van mening is dat 'n brandbeheersone verklaar moet word in 'n gebied of dat 'n brandbeheersone afgeskaf moet word, moet hy of sy na oorlegpleging met die Brandbeskermingsvereniging vir sy jurisdiksie gebied, toesien dat sodanige voorneme gepubliseer word ingevolge die munisipaliteit se openbare deelname beleid.

(2) Indien die munisipaliteit van mening is dat enige beswaar of kommentaar ondersoek moet word, mag dit die hou van 'n openbare ondersoek oorweeg.

(3) Indien die munisipaliteit besluit om 'n openbare ondersoek te hou, moet dit—

- (a) 'n toepaslik gekwalifiseerde persoon of paneel van persone aanstel om sodanige ondersoek te hou; en
- (b) die prosedure vir die openbare ondersoek bepaal, wat 'n openbare verhoor mag insluit.

(4) Die persoon of paneel persone aangestel om sodanige ondersoek te hou moet die ondersoek ooreenkomstig die voorgeskrewe prosedure uitvoer en 'n geskrewe verslag oor die ondersoek aan die portefeulje komitee opstel en redes verskaf vir enige administratiewe aksie wat aanbeveel word.

(5) Waar prakties, moet die munisipaliteit so spoedig moontlik na voorlegging van die verslag aan die betrokke portefeulje komitee, 'n bondige opsomming van sodanige verslag en die besonderhede en plekke en tye waarop die verslag geïnspekteer en gekopieër mag word, publiseer;

(6) Nadat die munisipaliteit enige kommentaar of beswaar ten opsigte van sodanige verklaring of afskaffing in ag geneem het, mag dit 'n brandbeheersone verklaar of enige sodanige brandbeheersone afskaf.

(7) Die munisipaliteit moet sodanige sone of gewysigde sone publiseer.

CHAPTER 8: GENERAL PROVISIONS REGARDING THE USE, HANDLING AND STORAGE OF FLAMMABLE SUBSTANCES

75. General prohibitions regarding the use, handling and storage of flammable substances

- (1) No person who uses, handles or stores a flammable substance or allows them to be used, handled or stored on any premises may—
 - (a) do anything or allow anything to be done that may result in or cause a fire or explosion;
 - (b) do anything or allow anything to be done that may obstruct the escape to safety of any person or animal during an emergency.
- (2) No person may—
 - (a) dump or spill or allow the dumping or spilling of any flammable substance into any borehole, sewer, drain system or surface water;
 - (b) discard or allow the discarding of any flammable substance from any premises in any way other than by a competent person who is properly equipped and authorised to do in terms of this by-law;
 - (c) make or bring any fire or device capable of producing an open flame or allow any other person to do so, within 5 metres of any place where a flammable substance is stored;
 - (d) use or allow to be used any device in connection with a flammable substance in any basement level of a building, other than a gas welding or cutting device, used for the sole purpose of maintenance of the building;
 - (e) while any person, except the driver or any other person responsible for a bus contemplated in the National Road Traffic Act, is in or on the bus—
 - (i) fill or allow the filling of its fuel tank; or
 - (ii) transport or allow the transport of any flammable substance on the bus, except in its fuel tank; and
 - (f) deliver or supply or allow to be delivered or supplied, any flammable substance to any premises unless the owner or person in charge of the premises is in possession of a valid certificate of registration.

76. Use, handling and storage of liquefied petroleum gas

- (1) No person may use, handle or store liquefied petroleum gas in any quantity exceeding that stipulated in Schedule 2 unless—
 - (a) the person is in possession of a certificate of registration contemplated in section 64; and
 - (b) the use, handling and storage of the liquefied petroleum gas complies with the requirements of SANS 10087, Parts 1, 3, 7 and 10.
- (2) Liquid petroleum gas may only be used, handled or stored within property boundaries and in compliance with safety distances stipulated in SANS 10087, Parts 1, 3, 7 and 10.
- (3) Any storage of liquid petroleum gas cylinders at any service station for retail purposes must comply with SANS 10087, Part 7.
- (4) No liquid petroleum gas cylinder may be used, handled or stored at any public exhibition or demonstration without the prior written permission of the chief fire officer.
- (5) An application for permission contemplated in subsection (4) must be made in writing at least 14 days before the event concerned.
- (6) The chief fire officer may impose any reasonable condition on the use, handling and storage of liquid petroleum gas cylinders at a public exhibition or demonstration, including but not limited to, the number of cylinders, the manner of storage, safety distances and other safety requirements.
- (7) Any person using, handling or storing any liquid petroleum gas cylinder at any public exhibition or demonstration must comply with any condition imposed in terms of subsection (6).

HOOFSTUK 8: ALGEMENE BEPALINGS MET BETREKKING TOT GEBRUIK, HANTERING EN OPBERGING VAN VLAMBARE STOWWE

75. Algemene verbodsbepalings vir die gebruik, hantering en opberging van vlambare stowwe

- (1) Geen persoon wat 'n vlambare stof gebruik, hanteer of opberg of die gebruik, hantering of opberging daarvan op enige perseel toelaat, mag—
 - (a) enigiets doen of toelaat dat enigiets gedoen word wat 'n brand of ontploffing mag veroorsaak nie;
 - (b) enigiets doen of toelaat dat enigiets gedoen word wat die ontsnapping na veiligheid van enige persoon of dier tydens 'n noodgeval mag belemmer nie.
- (2) Geen persoon mag—
 - (a) enige vlambare stof stort of uitgooi of toelaat dat dit gestort of uitgegooi word in enige boorgat, riool, dreinstelsel of oppervlaktwater nie;
 - (b) enige vlambare stof wegdoen of toelaat dat dit weggedoen word van enige perseel op enige wyse anders as deur 'n bevoegde persoon wat behoorlik toegerus en gemagtig is om dit ingevolge hierdie verordening te doen;
 - (c) enige vuur of apparaat wat geskik is om 'n oop vlam te produseer binne 5 meter van enige plek waar 'n vlambare stof opgeberg word, maak of bring of enige ander persoon toelaat om dit te doen nie;
 - (d) enige apparaat in verband met 'n vlambare stof, anders as 'n gassweis of snyapparaat, wat uitsluitlik gebruik word vir onderhoud van die gebou, in enige keldervlak van 'n gebou gebruik of die gebruik daarvan toelaat nie;
 - (e) terwyl enige persoon, behalwe die bestuurder of enige ander persoon verantwoordelik vir 'n bus beoog in die Nasionale Padverkeerswet, in of op die bus is—
 - (i) die brandstoftenk volmaak of die volmaak daarvan toelaat nie; of
 - (ii) op die bus enige vlambare stof, behalwe in sy brandstoftenk, vervoer of die vervoer toelaat nie;
 - (f) enige vlambare stof aan enige perseel aflewer of voorsien of die aflewering of voorsiening toelaat nie tensy die eienaar of persoon in beheer van die perseel in besit is van 'n geldige sertifikaat van registrasie.

76. Gebruik, hantering en opberging van vloeibare petroleumgas

- (1) Geen persoon mag vloeibare petroleumgas in enige hoeveelheid wat dié aangedui in Bylae 2 oorskry, gebruik, hanteer of opberg nie tensy—
 - (a) die persoon in besit is van 'n sertifikaat van registrasie beoog in artikel 64; en
 - (b) die gebruik, hantering en opberging van die vloeibare petroleumgas aan die vereistes van SANS 10087, Dele 1, 3, 7 en 10 voldoen.
- (2) Vloeibare petroleumgas mag slegs gebruik, hanteer en opgeberg word binne perseelgrense en met voldoening aan die veiligheidsafstande bepaal in SANS 10087, Dele 1, 3, 7 en 10.
- (3) Enige opberging van vloeibare petroleumgassilinders by enige diensstasie vir kleinhandeldoeleindes moet aan SANS 10087, Deel 7, voldoen.
- (4) Geen petroleumgassilinder mag by enige openbare uitstalling of demonstrasie sonder die vooraf skriftelike toestemming van die brandweerhoof gebruik, hanteer of opgeberg word nie.
- (5) 'n Aansoek om toestemming beoog in subartikel (4) moet skriftelik gedoen word ten minste 14 dae voor die betrokke gebeurtenis.
- (6) Die brandweerhoof mag enige redelike voorwaardes op lê vir die gebruik, hantering of opberging van vloeibare petroleumgassilinders by openbare uitstalling of demonstrasie, ingesluit maar nie daartoe beperk nie, tot die getal silinders, wyse van opberging, veiligheidsafstande en ander veiligheidsvereistes.
- (7) Enige persoon wat 'n vloeibare petroleum gassilinder gebruik, hanteer of opberg by enige openbare uitstalling of demonstrasie moet aan enige voorwaarde opgelê ingevolge subartikel (6) voldoen.

77. Display of symbolic warning signs required

(1) The owner or person in charge of any premises where any flammable or explosive substance is used, handled or stored must, in the affected area of the premises, display symbolic signs—

- (a) prohibiting smoking and open flames;
- (b) of a size and number determined by the chief fire officer; and
- (c) prominently in places where the signs can be clearly observed.

(2) No person may disregard or allow to be disregarded any prohibition on a symbolic sign displayed in terms of subsection (1).

78. Duty to report fires, accidents and dumping

If any fire, accident or dumping involving a flammable substance has caused damage to any person, animal, property or the environment on any premises, the owner or occupier of the premises must immediately report it to the chief fire officer.

CHAPTER 9: STORAGE OF FLAMMABLE SUBSTANCES**79. Storage of flammable substances prohibited in certain circumstances**

No person may store or allow the storage of any flammable substance in any storeroom unless—

- (a) that person has a certificate of registration contemplated in section 64(1); and
- (b) the storeroom complies with the requirements of this by-law and any other applicable law.

80. Taking of samples in respect of flammable substances

(1) Whenever a member inspects any premises and suspects that a flammable substance is used, handled or stored on such premises without a certificate of registration or other authority as contemplated in this by-law, such member must take a sample of such substance for the purposes of analysis or examination.

(2) Any sample as contemplated in subsection (1) must be taken in the presence of the owner or person in charge of the premises and must—

- (a) be divided into two equal parts;
- (b) be sealed in similar containers; and
- (c) such containers must be marked with the following information—
 - (i) the address of the premises;
 - (ii) the trade name of the premises or concern;
 - (iii) the name and signature of the person in whose presence the sample was taken;
 - (iv) the date and time the sample was taken; and
 - (v) a description of the location on the premises where the sample was taken.

(3) The chief fire officer must within reasonable time submit any sample taken as contemplated in subsection (1) to an accredited institution for an analysis or examination and written report on the findings.

81. Symbolic safety signs must be displayed

(1) The holder of a certificate of registration for a storeroom to be used for any flammable substance must ensure that—

- (a) symbolic safety signs prohibiting open flames and smoking are displayed in the storeroom—
 - (i) of a number determined by the chief fire officer;
 - (ii) of dimensions at least 290 millimetres by 200 millimetres; and
 - (iii) manufactured in accordance with SANS 1186;

77. Vertoon van simboliese waarskuwingtekens vereis

(1) Die eienaar of persoon in beheer van enige perseel waar vlambare of ontplofbare stof gebruik, hanteer of opgeberg word moet in die geaffekteerde gedeelte van die perseel, simboliese tekens vertoon—

- (a) wat rook en oop vlamme verbied;
- (b) van 'n grootte en getal bepaal deur die brandweerhoof; en
- (c) prominent op plekke waar die tekens duidelik waarneembaar is.

(2) Geen persoon mag enige verbod op 'n simboliese teken vertoon ingevolge subartikel (1) verontagsaam of toelaat dat dit verontagsaam word nie.

78. Plig om brande, ongelukke en storting aan te meld

Indien enige brand, ongeluk of storting van 'n vlambare stof skade aan 'n persoon, dier, eiendom of die omgewing op enige perseel berokken het, moet die eienaar of okkupeerder van die perseel dit onmiddellik by die brandweerhoof aanmeld.

HOOFSTUK 9: OPBERGING VAN VLAMBARE STOWWE**79. Opberging van vlambare stowwe verbode in sekere omstandighede**

Geen persoon mag vlambare stof in 'n stoorkamer opberg of die opberging toelaat nie tensy—

- (a) hy of sy 'n sertifikaat van registrasie beoog in artikel 64 besit; en
- (b) die stoorkamer aan die vereistes van hierdie verordening en enige ander toepaslike wetgewing voldoen.

80. Neem van monsters ten opsigte van vlambare stowwe

(1) Wanneer ookal 'n lid 'n perseel inspekteer en vermoed dat 'n vlambare stof gebruik, hanteer of opgeberg word op sodanige perseel sonder 'n sertifikaat van registrasie of ander magtiging soos beoog in hierdie verordening, moet hy of sy 'n monster van die stof neem vir doeleindes van analise of ondersoek.

(2) Enige monster beoog in subartikel (1) moet in die teenwoordigheid van die eienaar of persoon in beheer van die perseel geneem word en moet—

- (a) in twee gelyke dele verdeel word;
- (b) in soortgelyke houers geseël word; en
- (c) sodanige houers moet gemerk word met die volgende inligting—
 - (i) die adres van die perseel;
 - (ii) die handelsnaam van die perseel of besigheid;
 - (iii) die naam en handtekening van die persoon in wie se teenwoordigheid die monster geneem is;
 - (iv) die datum en tyd waarop die monster geneem is; en
 - (v) 'n beskrywing van die ligging op die perseel waar die monster geneem is.

(3) Die brandweerhoof moet binne redelike tyd enige monster geneem soos beoog in subartikel (1) voorlê aan 'n geakkrediteerde instelling vir 'n analise of ondersoek en skriftelike verslag oor die bevindings.

81. Simboliese veiligheidstekens moet vertoon word

(1) Die houer van 'n sertifikaat van registrasie vir 'n stoorkamer wat gebruik word vir vlambare stof moet verseker dat—

- (a) simboliese veiligheidstekens wat oop vlamme en rook verbied in die stoorkamer vertoon word—
 - (i) soos bepaal deur die brandweerhoof;
 - (ii) van afmetings van ten minste 290 millimeter by 200 millimeter; en
 - (iii) wat ooreenkomstig SANS 1186 vervaardig is;

- (b) the groups of flammable substances and their corresponding quantities which may be stored in the storeroom are indicated on the outside of every door to the storeroom in red letters at least 75 millimetres high, against a white background.

82. Construction of flammable substance storerooms

(1) Every storeroom must be designed and constructed according to the following criteria—

- (a) the storeroom floor must consist of concrete;
- (b) the storeroom walls must consist of material that has a fire resistance of at least 120minutes; and
- (c) the storeroom roof must consist of—
 - (i) reinforced concrete with a fire resistance of at least 120minutes; or
 - (ii) any other non-combustible material, if the storeroom—
 - (aa) is not situated within 5 metres of any adjacent building or boundary of the premises; or
 - (bb) adjoins a higher wall with no opening within 10 metres of any adjacent building.

83. Requirements for storeroom doors

- (1) Every storeroom must be equipped with a fire rated fire door that—
- (a) is manufactured and installed in accordance with SANS 1253;
 - (b) opens to the outside;
 - (c) is equipped with a lock or locks approved by the chief fire officer; and
 - (d) is at all times capable of being opened from the inside of the storeroom without the use of a key.
- (2) A storeroom must be equipped with two or more fire doors if the distance to be covered from any part in that storeroom to a door is 4 metres or more, in which case, the fire doors must be installed as far from each other as is practicable in the circumstances.
- (3) Fire doors contemplated in subsections (1) and (2) must if installed on—
- (a) external walls, be “B” class fire doors; and
 - (b) internal walls in communication within a building, be “D” class fire doors.

84. Requirements for storeroom windows

- (1) Every storeroom window frame must—
- (a) consist of steel;
 - (b) have window panels of dimensions not exceeding 450 millimetres x 450millimetres; and
 - (c) be fitted with wire glass of a thickness not less than 8millimetres.
- (2) No storeroom window must be capable of being opened.
- (3) Every storeroom window must be fitted to the external wall of a building.

85. Requirements for storeroom catch pits

- (1) Every storeroom must be designed and constructed so that its floor is recessed below the level of the door sill to form a catch pit—
- (a) with a holding capacity at least equal to the total volume of hazardous substances capable of being stored in the storeroom, plus 10 percent; and
 - (b) if required by the chief fire officer—
 - (i) covered at door sill level by a strong, stable, non-combustible and oxidation free floor grill; and

- (b) die groepe van vlambare stowwe en hul ooreenstemmende hoeveelhede wat in die stoorkamer opgeberg mag word aan die buitekant van elke deur na die stoorkamer in rooi letters van ten minste 75 millimeter hoog, teen 'n wit agtergrond, vertoon word.

82. Konstruksie van vlambare stof stoorkamers

(1) Elke stoorkamer moet ontwerp en gebou word ooreenkomstig die volgende kriteria—

- (a) die stoorkamer vloer moet van beton wees;
- (b) die stoorkamer mure moet van materiaal wees wat 'n brandweerstand het van ten minste 120minute;
- (c) die stoorkamer dak moet bestaan uit—
 - (i) gewapende beton met 'n brandweerstand van ten minste 120minute; of
 - (ii) enige ander nie-brandbare materiaal, indien die stoorkamer—
 - (aa) (aa)nie binne 5 meter vanaf enige aangrensende gebou of die erfrens geleë is nie; of
 - (bb) geleë is binne 10 meter vanaf 'n aangrensende gebou met 'n hoër muur met geen opening nie.

83. Vereistes vir stoorkamer deure

- (1) Elke stoorkamer moet toegerus wees met 'n vuurtempo branddeur wat—
- (a) vervaardig en geïnstalleer is ooreenkomstig SANS 1253;
 - (b) na die buiekant oopmaak;
 - (c) toegerus is met 'n slot of slotte goedgekeur deur die brandweerhoof; en
 - (d) te alle tye geskik is om van die binnekant van die stoorkamer sonder gebruik van 'n sleutel oopgemaak te word.
- (2) 'n Stoorkamer moet toegerus wees met twee of meer branddeure indien die afstand wat van enige deel in daardie stoorkamer na 'n deur gedek moet word 4 meter of meer is, in welke geval die branddeure so ver as prakties moontlik in die omstandighede van mekaar geïnstalleer moet word.
- (3) Branddeure beoog in subartikels (1) en (2) moet indien geïnstalleer in—
- (a) eksterne mure, “B” klas deure wees; en
 - (b) interne mure in verbinding binne 'n gebou, “D” klas deure wees.

84. Vereistes vir stoorkamer vensters

- (1) Elke stoorkamer vensterraam moet—
- (a) uit staal bestaan;
 - (b) vensterpaneel met afmetings wat nie 450 millimeter x 450 millimeter oorskry nie, hê; en
 - (c) gemonteer wees met draadglas van 'n dikte van nie minder as 8 millimeter nie.
- (2) Geen stoorkamer venster mag geskik wees om oopgemaak te word nie.
- (3) Elke stoorkamer venster moet teen die eksterne muur van 'n gebou gemonteer wees.

85. Vereistes vir stoorkamer opvangputte

- (1) Elke stoorkamer moet ontwerp en gebou wees sodat sy vloer ingelaat is onder die vlak van die deurdrumpel om 'n opvangput te vorm—
- (a) met 'n houerkapasiteit wat ten minste gelyk is aan die totale volume van gevaarhoudende stowwe wat geskik is om in die stoorkamer opgeberg te word, plus 10%; en
 - (b) indien vereis deur die brandweerhoof—
 - (i) by die deurdrumpel bedek wees met 'n sterk, stabiele, nie-brandbare en suurstofvrye vloerrooster; en

- (ii) equipped, at its lowest level, with a non-corrosive drainage valve for cleaning purposes and product recovery.

(2) The floor grill contemplated in subsection (i) must contain a suitably positioned access hatch for cleaning purposes.

86. Ventilation of storerooms

(1) Every storeroom must be designed and constructed to ensure—

- (a) the effective ventilation of flammable substance fumes;
- (b) that fumes released from the storeroom into the open air will not come into contact with any source of ignition.

(2) If the storeroom is designed and constructed for natural ventilation, the owner or person in charge of the storeroom must ventilate the storeroom at a minimum cycle of 30 air changes per hour by installing non-combustible airbricks—

- (a) that are not less than 140 millimetres by 250 millimetres in extent, with non-corrosive gauze wire with a minimum opening diameter of 0,5 millimetres;
- (b) that are provided in at least 3 external walls of the storeroom; and
- (c) that are positioned 100 millimetres above the level of the sill and 100 millimetres below the level of the roof and not more than 450 millimetres apart.

(3) If the storeroom is designed and constructed for mechanical ventilation, the owner or person in charge of the storeroom must equip it with a mechanical ventilation system—

- (a) designed and installed for this purpose;
- (b) with a flow rate of 0,5 meters/second across the store;
- (c) with vanes that consist of a static-free material;
- (d) that discharges through a vertical metal duct into the open air—
 - (i) not situated within 5 metres of any opening of a building or erf boundary; and
 - (ii) terminating at least 1 metre above roof height or at least 3,6 meters above ground level, whichever is the greater;
- (e) equipped with ventilators that are firmly attached to the inside of the walls of the storeroom and, in the case of bottom ventilators, as close as possible to the level of the sill;
- (f) with all ventilation or air duct openings in the external wall opposite the mechanical ventilator installed 100 millimetres above the level of the sill to ensure effective cross-ventilation; and
- (g) equipped with ducting material that—
 - (i) is as short as possible in the circumstances and does not have sharp bends; and
 - (ii) is fitted with a fire damper of at least 120 minutes fire resistance at any point where the ducting exits the storeroom, if ducting material is installed external to the storeroom in communication with the remainder of the building

87. Electrical equipment in storerooms

(1) The owner or person in charge of any storeroom must ensure that—

- (a) all electrical apparatus, fittings or switch gear used or installed in the storeroom are used or installed as contemplated in SANS 10108;
- (b) no switch gear, distribution box, fuse or other electrical equipment, except electrical equipment as contemplated in SANS 10108, is situated—
 - (i) inside the storeroom; or
 - (ii) in any position where it may come into contact with any flammable substance fumes leaving the storeroom;
- (c) any metal part, electrical fittings and device used in or in connection with the storeroom are earthed effectively to each other and to the ground;

- (ii) op sy laagste vlak toegerus wees met 'n korrosiebestande dreineringsklep vir skoonmaakdoeleindes en produk herwinning.

(2) Die vloerrooster beoog in subartikel (1) moet 'n paslik geplaaste toegangsluik vir skoonmaakdoeleindes bevat.

86. Ventilasië van stoorkamers

(1) Elke stoorkamer moet ontwerp en gebou wees om te verseker—

- (a) dat vlambare stof dampe effektief ventileer;
- (b) dat dampe wat van die stoorkamer in die ope lug vrygestel word nie in aanraking kom met enig bron van aansteking nie.

(2) Indien die stoorkamer ontwerp en gebou is vir natuurlike ventilasie, moet die eienaar of persoon in beheer van die stoorkamer dit ventileer teen 'n minimum siklus van 30 lugveranderinge per uur deur nie-brandbare lugstene te installeer—

- (a) wat nie minder as 140 millimeter by 250 millimeter in grootte is nie, met korrosievrye gaasdraad met 'n minimum deursnee opening van 0,5 millimeter;
- (b) wat in ten minste 3 eksterne mure van die stoorkamer voorsien is; en
- (c) wat geïnstalleer is 100 millimeter bo die vlak van die drumpel en 100 millimeter onder die vlak van die dak en nie meer as 450 millimeter van mekaar.

(3) Indien die stoorkamer ontwerp en gebou is vir meganiese ventilasie, moet die eienaar of persoon in beheer van die stoorkamer dit toerus met 'n meganiese ventilasiesisteme—

- (a) wat ontwerp en gebou is vir daardie doel;
- (b) met 'n vloeiempo van 0,5 meter per sekonde deur die stoorkamer;
- (c) met weerhane bestaande uit statiesvrye materiaal;
- (d) wat deur 'n vertikale metaalgeleiding in die ope lug wegdoen wat—
 - (i) nie binne 5 meter van enige opening in 'n gebou of erf grens geleë is nie; en
 - (ii) ten minste 1 meter bo die dakhoogte of ten minste 3,6 meter bo grondvlak, wat ookal die grootste is, eindig;
- (e) toegerus met ventilators wat stewig aan die binnemure van die stoorkamer vas is en, in die geval van onderste ventilators, so naby moontlik aan die drumpelvlak;
- (f) met alle ventilators of lugopeninge in die eksterne muur oorkant die meganiese ventilator geïnstalleer 100 millimeter bo die drumpelvlak om effektiewe kruisventilasie te verseker; en
- (g) toegerus met geleidingsmateriaal wat—
 - (i) so kort as moontlik in die omstandighede is en nie skerp buigings het nie; en
 - (ii) toegerus is met 'n branddemper van ten minste 120 minute brandweerstand by enige punt waar die geleidings die stoorkamer verlaat, indien die geleidingsmateriaal ekstern tot die stoorkamer in verhouding met die res van die gebou geïnstalleer is.

87. Elektriese toerusting in stoorkamers

(1) Die eienaar of persoon in beheer van enige stoorkamer moet verseker dat—

- (a) alle elektriese toestelle, hegmiddels of skakeltuig in die stoorkamer ooreenkomstig SANS 10108 gebruik of geïnstalleer word;
- (b) geen skakeltuig, verdelingskas, sekering of ander elektriese toerusting, behalwe elektriese toerusting beoog in SANS 10108, geleë is—
 - (i) binne die stoorkamer; of
 - (ii) in enige posisie waar dit in aanraking kan kom met enige vlambare stof dampe wat die stoorkamer verlaat nie;
- (c) enige metaaldeel, elektriese hegmiddels en apparate in verbinding met die stoorkamer behoorlik aan mekaar en aan die vloer gegrendel is;

- (d) any mechanical ventilation system switch is situated outside the storeroom;
 - (e) any mechanical ventilation system is on at all times, except when the system is being repaired or replaced, in which case the system must be repaired or replaced without delay; and
 - (f) all electrical apparatus and fittings, except the mechanical ventilation system, are switched off when the storeroom is unattended.
- (2) Any electrical installation in a storeroom may be installed and certified only by an electrician who is qualified and competent by virtue of his or her training and experience.
- (3) The owner or person in charge of a storeroom must submit the certificate contemplated in subsection (2) to the chief fire officer for record purposes immediately after installation contemplated in such subsection.

88. Foam inlets required for certain storerooms

The owner or person in charge of a storeroom that is used or intended to be used for storing more than 5000 litres of flammable substance must ensure—

- (a) that the storeroom is provided with a foam inlet consisting of a 65mm male instantaneous coupling and mild steel pipe work leading to the inside thereof; and
- (b) that the foam inlet is identified by a sign in block letters at least 100 millimetres high, displaying the words “foam inlet”.

89. Shelving in storerooms

The owner or person in charge of a flammable storeroom must ensure that any racking of shelving erected or installed in the storeroom is of non-combustible material.

90. Unauthorised use and entry of storerooms prohibited

No person may—

- (a) without the authority of the owner or person in charge, enter or allow any other person to enter any flammable storeroom;
- (b) use any storeroom or allow it to be used for any purpose other than for the use, handling or storage of flammable substances;
- (c) allow any person to work in a storeroom unless all the doors of the storeroom are wide open or the mechanical ventilation system is switched on; or
- (d) place or allow to be placed any obstruction or hindrance in a passage of any storeroom or in front of any storeroom door.

91. Mixing and decanting rooms

The owner or person in charge of any premises where quantities of flammable liquids exceeding those stipulated in Schedule 2 are decanted or mixed, must ensure that any room where decanting or mixing takes place complies with all requirements of this by-law applicable to storerooms.

92. Temporary above ground storage of flammable substances

- (1) Any person, who wishes to store any flammable substance on premises on a temporary basis, must apply to the chief fire officer for a temporary certificate of registration.
- (2) A temporary certificate of registration may be issued by the chief fire officer—
 - (a) for a period not exceeding 12 months;
 - (b) if the flammable substance concerned is required—
 - (i) in respect of excavation work, construction work or road construction if the volume of the flammable substance does not exceed 9 000 litres;
 - (ii) in respect of small fleet maintenance or research purposes, if the volume of the flammable substance does not exceed 4 400 litres; and

- (d) die meganiese ventilasiesetel skakelaar buite die stoorkamer geleë is;
 - (e) die meganiese ventilasiesetel te alle tye aan is, behalwe wanneer die setel herstel of vervang word; en
 - (f) alle elektriese toerusting en hegmiddels, behalwe die meganiese ventilasiesetel, afgeskakel is wanneer die stoorkamer onbewaak is.
- (2) Enige elektriese installasie in 'n stoorkamer mag slegs deur 'n elektriese wat gekwalifiseer en bevoeg is geïnstalleer en gesertifiseer word.
- (3) Die eienaar of persoon in beheer van 'n stoorkamer moet die sertifikaat beoog in subartikel (2) aan die brandweerhoof vir rekorddoeleindes voorsien onmiddellik na installasie.

88. Skuiminlate nodig vir sekere stoorkamers

Die eienaar of persoon 'n beheer van 'n stoorkamer wat gebruik of beoog om gebruik te word vir opberging van meer as 5000 liter vlambare stof moet verseker—

- (a) dat die stoorkamer voorsien is van 'n skuiminlaat bestaande uit 'n 65mm kitsklare inpasstuk en sagte staalpylwerk wat na die binnekant daarvan lei; en
- (b) dat die skuiminlaat geïdentifiseer word deur 'n teken in hoofletters van ten minste 100 millimeter hoog wat die woorde “skuiminlaat” vertoon.

89. Rakke in stoorkamer

Die eienaar of persoon in beheer van 'n vlambare stof stoorkamer moet verseker dat rakke of rakwerk opgerig of geïnstalleer in 'n stoorkamer van nie-brandbare materiaal is.

90. Ongemagtigde gebruik en binnegaan van stoorkamers verbode

Geen persoon mag—

- (a) sonder die toestemming van die eienaar of persoon in beheer enige vlambare stoorkamer binnegaan of toelaat dat enige ander persoon dit binnegaan nie;
- (b) 'n stoorkamer gebruik of toelaat dat dit gebruik word vir enige doel anders as vir die gebruik, hantering en opberging van vlambare stowwe;
- (c) iemand toelaat om in 'n stoorkamer te werk nie tensy alle deure van die stoorkamer wyd oop is of die meganiese ventilasiesetel aangeskakel is; of
- (d) plaas of toelaat dat enige obstruksie of hindernis geplaas word in 'n gang van enige stoorkamer of voor die stoorkamer deur nie.

91. Meng en oorgieting kamers

Die eienaar of persoon in beheer van 'n perseel waar vlambare stowwe geskei of gemeng word wat die hoeveelhede bepaal in Skedule 2 oorskry, moet verseker dat die stoorkamer waar die skeiding en menging plaasvind, aan alle vereistes van hierdie verordening voldoen.

92. Tydelike bogrondse opberging van vlambare stowwe

- (1) Enige persoon wat vlambare stof op 'n perseel tydelik wil opberg, moet by die brandweerhoof aansoek doen om 'n tydelike sertifikaat van registrasie.
- (2) 'n Tydelike sertifikaat van registrasie mag deur die brandweerhoof uitgereik word—
 - (a) vir 'n periode wat nie 12 maande oorskry nie;
 - (b) indien die vlambare stof vereis word—
 - (i) ten opsigte van uitgrawingswerk, konstruksiewerk of padkonstruksie waar die volume van die vlambare stof nie 9000 liter oorskry nie;
 - (ii) ten opsigte van klein vlootonderhoud of navorsingsdoeleindes, waar die volume van die vlambare stof nie 4400 liter oorskry nie; en

(iii) the application complies with the requirements of SANS 10131 and this Chapter.

(3) Every holder of a temporary certificate of registration contemplated in subsection (1) must ensure that—

- (a) a storage tank for the flammable substance is not erected within 3.5 metres of any erf boundary, building, excavation, road, driveway or any other flammable substances or combustible material;
- (b) adequate provision is made for rainwater run-off from retaining walls or embankments;
- (c) no source of ignition or potential source of ignition exists within 5 metres of a storage tank;
- (d) a symbolic sign of dimensions at least 300 millimetres by 300 millimetres prohibiting smoking and open flames is displayed on every side of a temporary storage tank; and
- (e) at least two 9 kilogram dry chemical fire extinguishers are installed and kept in good working condition, within 10 metres of a temporary storage tank.

93. Hand tools must be intrinsically safe

The owner or person in charge of any flammable substance storeroom must ensure that any hand tool used in the storeroom is intrinsically safe.

94. Permanent above ground storage tanks for flammable liquids

(1) In addition to any other requirement of this Chapter, the owner or person in charge of an above ground storage tank for flammable liquids must ensure—

- (a) that the tank is erected or installed—
 - (i) in accordance with SANS 10131 and SANS 10089, Part I;
 - (ii) at least 3.5 metres from any erf boundary, building, excavation, road, driveway or any other flammable substance, combustible substance or combustible material;
- (b) that the flammable liquid stored in the tank is clearly identified by means of Hazchem placards contemplated in SANS 10232, Part I.

(2) Any electrical installation associated with the storage tank must comply with SANS 10108 and SANS 10089, Part 2.

95. Underground storage tanks for flammable liquids

(1) The owner or person in charge of any premises used or intended to be used for the underground storage of any flammable liquid must ensure that any underground storage tank, pump, dispenser and pipe work is erected or installed in accordance with SANS 10400, SANS 10089, Part 3 and SANS 10131.

(2) Any person who contravenes subsection (1) commits an offence.

96. Installing, erecting, removing and demolishing prohibited without prior notice

(1) No person may, in respect of registered premises, erect, install, remove, demolish, extend or change any delivery pump, storage tank, storeroom, spraying room, gas installation, storage facility, fire protection arrangement or floor layout unless that person has given the chief fire officer at least 3 working days prior written notice of the intention to do so, in the form and manner as prescribed.

(2) The notice in term of subsection (1) must include the intended commencement date and estimated completion date of the proposed work.

(3) The provisions of subsection (1) do not apply to—

- (a) the temporary removal of equipment for the purposes of repairs;
- (b) the necessary replacement of equipment or their parts; and
- (c) the replacement of any storage tank with a tank of the same capacity.

(iii) die aansoek voldoen aan die vereistes van SANS 10131 en hierdie hoofstuk.

(3) Elke houer van 'n tydelike sertifikaat van registrasie beoog in subartikel (1) moet verseker dat—

- (a) 'n opbergingstenk vir die vlambare stof nie opgerig word binne 3,5 meter van enige erfgrens, gebou, uitgraving, pad, rylaan of ander vlambare stof of brandbare materiaal;
- (b) voldoende voorsiening gemaak word vir reënwater wegvloei van keermure of walle;
- (c) geen bron of potensieële bron van aansteking binne 5 meter van 'n opbergingstenk bestaan nie;
- (d) 'n simboliese teken met afmetings van ten minste 300 millimeter by 300 millimeter wat rook en oop vlamme verbied, vertoon word op elke kant van 'n tydelike opbergingstenk; en
- (4) ten minste twee 9 kilogram droë chemiese brandblussers geïnstalleer is binne 10 meter van 'n tydelike opbergingstenk

93. Handgereedskap moet veilig wees

Die eienaar of persoon in beheer van 'n vlambare stof stoorkamer moet verseker dat alle handgereedskap wat in die stoorkamer gebruik word veilig is.

94. Permanente bogrondse opbergingstenks vir vlambare vloeistowwe

(1) Addisioneel tot enige ander vereistes van hierdie hoofstuk, moet die eienaar of persoon in beheer van 'n bogrondse opbergingstenk vir vlambare vloeistof verseker dat—

- (a) dit opgerig en geïnstalleer word—
 - (i) ooreenkomstig SANS 10131 en SANS 10089, Deel I;
 - (ii) ten minste 3,5 meter van enige erfgrens, gebou, uitgraving, pad, rylaan of enige ander vlambare stof, brandbare stof of vlambare materiaal; en
- (b) dat die vlambare vloeistof wat in die tenk geberg word duidelik geïdentifiseer is by wyse van Hazchem plakkers beoog in SANS 10232, Deel I.

(2) Enige elektriese installasie geassosieer met die opbergingstenk moet voldoen aan SANS 10108 en SANS 10089, Deel 2.

95. Ondergrondse opbergingstenks vir vlambare vloeistowwe

(1) Die eienaar of persoon in beheer van enige perseel wat gebruik of beoog om gebruik te word vir die ondergrondse opberging van vlambare vloeistof moet verseker dat 'n ondergrondse opbergingstenk, pomp, houër of pypwerk opgerig en geïnstalleer word ooreenkomstig SANS 10400, SANS 10089, Deel 3 en SANS 10131.

(2) Enige persoon wat subartikel (1) oortree, pleeg 'n misdryf.

96. Installering, oprigting, verwydering en afbreek verbode sonder vooraf kennisgewing

(1) Geen persoon mag ten opsigte van geregistreerde persele, enige afleweringspomp, opbergingstenk, stoorkamer, spuitkamer, gasinstallasie, storingsfasiliteit, brandbeskermingsreëling of vloeruitleg oprig, installeer, verwyder, afbreek, verleng of verander nie tensy hy of sy die brandweerhoof ten minste 3 werksdae vooraf skriftelike kennis gee van sy of haar voorneme.

(2) Die kennisgewing ingevolge subartikel (1) moet die beoogde begindatum en verwagte voltooiingsdatum van die voorgestelde werk insluit.

(3) Die bepalinge van subartikel (1) is nie van toepassing nie op—

- (a) die tydelike verwydering van toerusting vir die doel om nodige herstelwerk te verrig;
- (b) die nodige vervanging van toerusting of onderdele; of
- (c) die vervanging van 'n opbergingstenk met 'n tenk van dieselfde kapasiteit.

97. Repair and maintenance of access to storage tanks

No person may enter or allow any other person to enter any storage tank that has at any time contained a flammable substance—

- (a) until such tank has been de-aerated and made free of gas and fumes as contemplated in SANS 10089 (Part I); or
- (b) unless that person—
 - (i) is wearing an effective self-supporting breathing apparatus; and
 - (ii) is attached to a rescue rope under the control of a competent and responsible person.

98. Termination of storage and use of flammable substances

(1) If an aboveground or underground tank installation, liquid petroleum gas installation or associated pipe work is no longer required for the storage or use of a flammable substance, the owner or person in charge of the premises on which the installation is located, must—

- (a) notify the chief fire officer in writing within seven days of such storage or use ceasing;
- (b) ensure that the flammable substance is removed from the installation and the premises are rendered safe within 30 days of the cessation;
- (c) unless the chief fire officer directs otherwise, remove the installation including any associated pipe work from the premises within 180 days of the cessation; and
- (d) to the satisfaction of the chief fire officer, restore any public foot path or roadway that has been disturbed by the removal of the installation within a period of 7 days of completing such removal.

(2) Notwithstanding the provisions of subsection (1) if the removal of any underground tank installation for the storage of a flammable substance will detrimentally affect the stability of the premises concerned, the owner or person in charge of the installation may, with the prior written permission of the chief fire officer, fill the underground tank with liquid cement slurry.

(3) Any person who contravenes subsection (1) commits an offence.

99. Container handling and storage

(1) Every flammable substance container must—

- (a) be kept closed when not in use;
- (b) be declared gas- or vapour-free by a competent person before any modification or repairs are undertaken;
- (c) be manufactured and maintained to prevent leakage of any flammable substance or vapour from the container.

(2) Every flammable liquid container must be labelled and marked with words and details indicating the flammable liquid contained in the container as well as any hazard associated with the flammable liquid.

(3) No person may extract flammable liquid from a container of a capacity exceeding 200 litres, unless the container is fitted with an adequately sealed pump or tap.

(4) Any empty flammable liquid container must be stored in a storeroom.

(5) Notwithstanding the provisions of subsection (4) the chief fire officer may permit the storage of any empty flammable liquid container in the open air if no storeroom is available and if he is satisfied that—

- (a) the storage area of sufficient to prevent a fire hazard or other threatening danger;
- (b) the storage area is well ventilated and enclosed by a wire mesh fence;
- (c) the fence supports are of steel or reinforced concrete;
- (d) the storage area has an outward opening gate that is kept locked when not in use;
- (e) when the floor area exceeds 10m² an additional escape gate is installed and fitted with a sliding bolt or other similar locking device that can be opened from the inside without the use of a key; and

97. Herstel en onderhoud van toegang tot opbergingsstenks

Geen persoon mag enige opbergingsstenk wat op enige tyd 'n vlambare stof bevat het, binnegaan of enige persoon toelaat om dit binne te gaan nie—

- (a) alvorens sodanige tenk herbelug en vry van gas en dampe gemaak is soos beoog in SANS 10089 (Deel I); of
- (b) tensy daardie persoon—
 - (i) behoorlike selfondersteunende asemhalingsapparaat dra; en
 - (ii) verbind is aan 'n reddingstou onder beheer van 'n bevoegde en verantwoordelike persoon.

98. Beëindiging van opberging en gebruik van ontvlambare stowwe

(1) Wanneer 'n bopgrondse of ondergrondse tenkinstallasie, vloeibare petroleumgasinstallasie of geassosieerde pypwerk nie meer benodig word vir die opberging of gebruik van 'n vlambare stof nie, moet die eienaar of persoon in beheer van die perseel waarop die installasie geleë is—

- (a) die brandweerhoof skriftelik binne 7 dae van sodanige opberging- of gebruikstaking in kennis stel;
- (b) verseker dat die vlambare stof van die installasie verwyder en die perseel veilig gelaat word binne 30 dae van die staking;
- (c) tensy die brandweerhoof anders bepaal, die installasie en enige geassosieerde pypwerk ingesluit, van die perseel verwyder binne 180 dae van die staking; en
- (d) tot bevrediging van die brandweerhoof, enige openbare voetpad of rylaan wat deur die verwydering van die installasie veroorsaak is, binne 'n tydperk van 7 dae vanaf voltooiing van die verwydering, herstel.

(2) Nieteenstaande die bepalings van subartikel (1), indien die verwydering van enige ondergrondse tenkinstallasie vir die opberging van vlambare stof die stabiliteit van die perseel betrokke nadelig sal affekteer, mag die eienaar of persoon in beheer van die installasie met die skriftelike toestemming van die brandweerhoof, die ondergrondse tenk met vloeibare sementslyk opvul.

(3) Enige persoon wat subartikel (1) oortree, pleeg 'n misdryf.

99. Houer hantering en opberging

(1) 'n Vlambare stof houer moet—

- (a) toegehou word wanneer nie in gebruik;
- (b) gas- of dampvry verklaar word deur 'n bevoegde persoon voordat enige modifikasie of herstelwerk uitgevoer word;
- (c) vervaardig en onderhou word om lekkasie van enige vlambare stof of dampe vanuit die houer te voorkom.

(2) 'n Vlambare vloeistof houer moet geëtiketteer en gemerk wees met woorde en besonderhede wat die vlambare vloeistof in die houer aantoon sowel as enige gevaar wat verband hou met die vlambare vloeistof.

(3) Geen persoon mag vlambare stof met 'n kapasiteit wat 200 liter oorskry uit 'n houer onttrek nie, tensy die houer toegerus is met 'n voldoende geseëde pomp of kraan.

(4) 'n Leë vlambare stof houer moet in 'n stoorkamer gestoor word.

(5) Nieteenstaande die bepalings van subartikel (4) mag die brandweerhoof toestemming verleen vir die berging van 'n leë vlambare stof houer in die oop lug indien geen stoorkamer beskikbaar is nie en hy tevrede is dat—

- (a) die bergingsarea voldoende is om 'n brandgevaar of enige ander dreigende gevaar te voorkom;
- (b) die bergingsarea goed geventileer en met maasdraad omhein is;
- (c) die heiningondersteunings van staal of versterkte beton is;
- (d) die hek van die bergingsarea na buite oopmaak en dit toegesluit is wanneer nie in gebruik;
- (e) wanneer die vloeroppervlakte 10m² oorskry, 'n addisionele ontsnappingshek toegerus met 'n skuifgrendel of ander soortgelyke sluitapparaat wat van die binnekant sonder die gebruik van 'n sleutel oopgemaak kan word, geïnstalleer is; en

(f) the storage area is free of vegetation and has a non-combustible, firm and level base.

(6) When the quantity of flammable and combustible liquids to be stored is more than 100 litres of class I and/or more than 210 litres of class II and class III A combined, such flammable and combustible liquids must be stored in a store room.

CHAPTER 10: HAZARDOUS SUBSTANCES

100. Application for the approval of plans

(1) Notwithstanding the provisions of the National Building Regulations and Building Standards Act, 1977, every owner of premises on or in which any layout or structural change is envisaged, or on which any facility for or in connection with the use, storage or handling of hazardous substances is to be erected or installed, must submit plans to the municipality.

(2) The fees for the scrutiny of plans are as stipulated in the municipality's Tariff Policy.

(3) Other than plans determined to be minor building work, all plans submitted to the chief fire officer must bear the official stamp or mark of the building control officer.

(4) No construction work or installation may be commenced unless the building contractor is in possession of officially approved plans, which approval shall include the comments of the chief fire officer. The plans must be available on the premises for inspection for the duration of construction or installation work.

(5) The provisions of section 23 of the National Building Regulations and Building Standards Act, 1977, are applicable to the approval of all plans as contemplated in this section.

101. Issuing of certificates of registration

(1) No person may use or permit hazardous substances to be used, handled or stored on any premises in excess of the quantities as stipulated in Table 1 below unless such person is in possession of a certificate of registration, provided that this section shall not apply to premises where only one group of hazardous substance is kept or used and where the maximum permissible quantity of such substance is not exceeded.

(2) Where in terms of subsection (1), premises are not required to be registered, no person may use or permit any hazardous substance to be used, handled or stored except in such place or in such manner so as to ensure that—

- (a) no hazardous substance or fumes come into contact or are likely to come into contact with any fire, flame, naked light or other source of ignition;
- (b) hazardous substances are stored in strong, labelled and tightly sealed containers whilst not in use.
- (c) the escape of human beings or animals will not be hindered or obstructed in the event of a fire or an emergency situation; and
- (d) no person on any such premises may use or handle hazardous substances or cause or permit them to be used or handled, except in a suitable place out of doors or in a properly ventilated room.

(3) No certificate of registration may be issued in respect of premises, unless the provisions of this by-law have been complied with and a written application for registration, on the prescribed form has been submitted to the municipality, together with the prescribed fees.

(4) A certificate of registration:

- (a) must be displayed in a weatherproof container at all times in a conspicuous place on the premises as designated by a member of the municipality;
- (b) must be maintained in a legible condition;
- (c) must reflect the groups and the quantities of hazardous substances for which the premises have been registered;
- (d) must reflect the number of above-ground or under-ground storage tanks or storage facilities, and the capacity of each such storage tank or storage facility;

(f) die bergingsarea vry is van plantegroei en 'n nie-brandbare, stewige en gelyk basis het.

(6) Wanneer die hoeveelheid vlambare en brandbare vloeistowwe wat opgeberg word meer is as 100 liter van klas I of meer as 200 liter van klas II en IIIA gekombineerd, moet dit in 'n stookkamer gestoor word.

HOOFSTUK 10: GEVAARHOUDENDE STOWWE

100. Aansoek vir goedkeuring van planne

(1) Nieteenstaande die bepalings van die Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, 1977 moet elke eienaar van persele op of waarin enige uitleg of strukturele verandering beoog word, of waarop enige fasiliteit in verband met die gebruik, opberging of hantering van gevaarhoudende stowwe opgerig of geïnstalleer word, planne aan die munisipaliteit voorleë.

(2) Die gelde vir die ondersoek van planne word bepaal in die munisipaliteit se Tariefbeleid.

(3) Behalwe planne wat klein bouwerk behels, moet alle planne voorgelê aan die brandweerhoof die amptelike stempel of merk van die boubeheerbeampte bevat.

(4) Geen konstruksiewerk of installering mag 'n aanvang neem nie tensy die boukontraakteur in besit is van amptelik goedgekeurde planne, welke planne die kommentaar van die brandweerhoof moet insluit. Die planne moet vir die duur van konstruksie of installeringswerk op die perseel vir inspeksie beskikbaar wees.

(5) Die bepalings van artikel 23 van die Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, 1977 is van toepassing op die goedkeuring van alle planne soos beoog in hierdie artikel.

101. Uitreiking van sertifikaat van registrasie

(1) Geen persoon mag op enige perseel gevaarhoudende stowwe gebruik of toelaat dat dit gebruik, hanteer of opgeberg word in hoeveelhede wat meer is as aangedui in Tabel 1 hieronder nie, tensy hy of sy in besit is van 'n sertifikaat van registrasie; met dien verstande dat hierdie artikel nie van toepassing is nie op persele waar slegs een groep gevaarhoudende stof gehou of gebruik word en waar die maksimum toelaatbare hoeveelheid van sodanige stof nie oorskry word nie.

(2) Waar dit nie vereis word dat persele geregistreer word nie, mag geen persoon enige gevaarhoudende stof gebruik of toelaat dat dit gebruik, hanteer of opgeberg word nie behalwe in sodanige plek of op so 'n wyse wat sal verseker dat—

- (a) geen gevaarhoudende stof of dampe in aanraking kom of moontlik in aanraking sal kom met enige vlam, oop lig of ander bron van aansteking;
- (b) gevaarhoudende stowwe opgeberg word in sterk, geëtiketteerde en digsluitende geseëde houers terwyl nie in gebruik;
- (c) die ontsnapping van mense of diere nie verhinder of belemmer sal word in die geval van 'n brand of noodsituasie nie; en
- (d) geen persoon op die perseel gevaarhoudende stowwe mag gebruik of hanteer of veroorsaak of toelaat dat dit gebruik of hanteer word, behalwe in 'n toepaslike plek buite of in 'n behoorlik geventileerde vertrek.

(3) Geen sertifikaat van registrasie mag ten opsigte van persele uitgereik word nie, tensy die vereistes van hierdie verordening nagekom is en 'n skriftelike aansoek om registrasie op die voorgeskrewe vorm aan die munisipaliteit voorgelê is, tesame met die voorgeskrewe gelde.

(4) 'n Sertifikaat van registrasie—

- (a) moet te alle tye in 'n waterdigte houer op 'n opsigtelike plek op die perseel vertoon word soos aangewys deur 'n lid van die munisipaliteit;
- (b) moet in 'n leesbare toestand gehou word;
- (c) moet die groepe en hoeveelhede van gevaarhoudende stowwe waarvoor die perseel geregistreer is, reflekteer;
- (d) moet die getal boppegrondse of ondergrondse opbergingstenke of bergingsfasiliteite, en die kapasiteit van elke sodanige opbergingstenk of bergingsfasiliteit, reflekteer;

- (e) must reflect the number of storerooms and the total capacity of each storeroom;
- (f) must reflect the number of gas installations, the type of gas installation and the total volume and/or delivery capacity of each installation;
- (g) must specify the number of storage facilities for other hazardous substances and reflect the volumes intended for each facility;
- (h) must reflect a serial number;
- (i) must indicate whether the issue of such certificate is permanent or temporary; and
- (j) must reflect the period of validity and the expiry date of the certificate: provided that—
- the period of validity shall be for a maximum of twelve calendar months, calculated from the date of issue; and
 - written application for renewal of such certificate must reach the municipality at least one calendar month prior to the expiry date.
- (5) A certificate of registration may be transferable from one owner to another or from one control to another on the same premises provided that—
- an application for such transfer is made to the municipality on the prescribed form; and
 - if the trade name of the premises changes, the holder of the spraying permit or certificate of registration must ensure that the municipality is immediately notified of such change in writing.
- (6) A certificate of registration will not be issued or renewed unless:
- the municipality is in possession of a set of approved plans as contemplated in section 30 of this by-law; and
 - the prescribed application form has been completed in full and has been submitted to the municipality.
- (7) Any person who is in possession of a valid certificate of registration may apply to the municipality in writing on the prescribed form to have the total quantity of hazardous substances or the number of underground tanks, storerooms, gas installations or other storage areas amended, according to need, provided that—
- any application must be accompanied by the prescribed fee;
 - an application will only be approved if the proposed amendments comply with the provisions of this by-law; and
 - if an application is approved, the applicant must submit the original certificate of registration to the municipality for amendment.
- (8) The municipality may send the holder of a certificate of registration a reminder for renewal of registration. A holder of a certificate who has not received a reminder is not indemnified from possible prosecution.
- (9) The holder of a certificate of registration must ensure the validity of a certificate of registration.
- (10) Nothing in this section prevents the chief fire officer from requiring any person who is storing, manufacturing, selling, using or handling on any premises any flammable liquid or flammable substance not falling within a Class I, Class II or Class III flammable liquid, to register such premises in terms of this by-law.
- (11) Where any person has a quantity of any notifiable substance which is equal or greater than that specified in the Occupational Health and Safety Act, No 85 of 1993: General Machinery Regulations, 1988: Schedule A, such person must immediately notify the municipality and must forthwith comply with the provisions of the Major Hazard Installation Regulations, 2001.
- (12) Notwithstanding the provisions of subsection (11), where the nature or quantities of hazardous substances on any premises are deemed by the chief fire officer to constitute a major hazard, with particular reference to separation distances, he may direct the owner or user of such hazardous substance(s) to conduct a risk assessment in terms of Section 5 of the Major Hazard Installation Regulations published under Government Notice R 692 of 30 July 2001 and submit such findings to the municipality.
- (e) moet die getal stoorkamers en die totale kapasiteit van elke stoorkamer reflekteer;
- (f) moet die getal gasinstallasies, die soort gasinstallasie en die totale volume of leweringskapasiteit van elke gasinstallasie reflekteer;
- (g) moet die getal opbergingsfasiliteite vir ander gevaarhoudende stowwe spesifiseer en die volumes beoog vir elke fasiliteit reflekteer;
- (h) moet die reeksnommer reflekteer;
- moet aantoon of die uitreiking van sodanige sertifikaat permanent of tydelik is; en
- (j) moet die tydperk van geldigheid en vervaldatum van die sertifikaat reflekteer; met dien verstande dat—
- die tydperk van geldigheid vir 'n maksimum van twaalf kalendermaande sal wees; en
 - skriftelike aansoek vir hernuwing van sodanige sertifikaat die munisipaliteit bereik ten minste een kalendermaand voor die vervaldatum.
- (5) 'n Sertifikaat van registrasie mag oordraagbaar wees van een eienaar na 'n ander of van een beheer na 'n ander op dieselfde perseel met dien verstande dat—
- 'n aansoek vir sodanige oordrag op die voorgeskrewe vorm aan die munisipaliteit voorgelê word; en
 - indien die handelsnaam van die perseel verander, moet die houer van 'n spuitpermit of sertifikaat van registrasie verseker dat die munisipaliteit onmiddellik skriftelik van sodanige verandering in kennis gestel word.
- (6) 'n Sertifikaat van registrasie sal nie uitgereik of hernu word nie tensy—
- die munisipaliteit in besit is van 'n stel goedgekeurde planne soos beoog in artikel 30 van hierdie verordening; en
 - die voorgeskrewe aansoekvorm volledig voltooi en aan die munisipaliteit voorgelê is.
- (7) Enige persoon wat in besit is van 'n geldige sertifikaat van registrasie mag by die munisipaliteit aansoek doen om die totale hoeveelheid gevaarhoudende stowwe of die getal ondergrondse tenks, stoorkamers, gasinstallasies of ander opbergingsareas na gelang van behoefte te wysig, op voorwaarde dat—
- die aansoek vergesel word van die voorgeskrewe gelde;
 - die aansoek slegs goedgekeur sal word indien die voorgestelde wysigings aan die bepalings van hierdie verordening voldoen; en
 - indien die aansoek goedgekeur word, die aansoeker die oorspronklike sertifikaat van registrasie aan die munisipaliteit moet voorsien vir wysiging.
- (8) Die munisipaliteit mag aan die houer van 'n sertifikaat van registrasie 'n aanmaning stuur vir hernuwing van registrasie. 'n Houer van 'n sertifikaat wat nie 'n aanmaning ontvang het nie is nie van moontlike vervolging gevrywaar nie.
- (9) Die houer van 'n sertifikaat van registrasie moet die geldigheid van 'n sertifikaat van registrasie verseker.
- (10) Niks in hierdie artikel verhoed die brandweerhoof om van enige persoon wat gevaarhoudende vloeistof of vlambare stof wat nie in 'n Klas I, Klas II of Klas III vlambare vloeistof val nie op 'n perseel opberg, vervaardig, verkoop, gebruik of hanteer te vereis om die perseel ingevolge hierdie verordening te registreer nie.
- (11) Waar enige persoon enige merkbare hoeveelheid stof het wat gelyk of meer is as dié gespesifiseer in die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, No 85 van 1993: Algemene Masjienerie Regulasies, 1988, Skedule A, moet sodanige persoon onmiddellik die munisipaliteit in kennis stel en moet onverwyld voldoen aan die bepalings van die Hoofgevaar Installasie Regulasies, 2001.
- (12) Nieteenstaande die bepalings van subartikel (11), waar die aard of hoeveelheid van gevaarhoudende stowwe op enige perseel deur die brandweerhoof geag word 'n hoofgevaar in te hou, met besondere verwysing na skeidingsafstande, mag hy die eienaar of gebruiker van sodanige gevaarhoudende stof of stowwe gelas om 'n risiko evaluering ingevolge Afdeling 5 van die Hoofgevaar Installasie Regulasies gepubliseer ingevolge Goewermentskennisgewing R 692 van 30 Julie

(13) Where any premises are determined to be a major hazard installation, the municipality must forthwith prepare an off-site emergency plan in respect thereof.

102. Supply of hazardous substances

No person may—

- (a) supply, have supplied or permit to be supplied to any unregistered premises, greater quantities of any hazardous substance than referred to in table 1 of this by-law;
- (b) deliver or supply any other group of hazardous substance or greater quantities thereof than are specified in the applicable certificate of registration for any premises or person;
- (c) handle or permit any container containing a hazardous substance to be handled in such a manner that will damage such container;

103. Flammable liquid in fuel tanks of vehicles or engines

Notwithstanding anything to the contrary in this by-law and for the purpose of the registration of premises, flammable liquid is not deemed to be stored, handled or transported provided—

- (a) it is contained in the fuel tank of a motor vehicle for normal use; and
- (b) it is contained in the fuel tank of a stationary engine, provided that the volume of the fuel tank does not exceed 1 000 litres and it is surrounded by an impervious bund wall, volumetrically capable of containing the maximum proposed quantity of liquid, plus 10% of the volume of the tank.

104. Renewal of spraying permits or certificates of registration

Any holder of a certificate of registration or spraying permit must submit an application for renewal of the certificate or permit to the municipality on the prescribed form before the first working day of December each year, which form must be accompanied by the prescribed fees; provided that the municipality may require further, additional or amended plans of registered premises for the purposes of renewal.

105. Temporary storage of hazardous substances

(1) The municipality may grant a temporary certificate of registration for a period of not more than six months to any person who, for bona fide reasons, requires more hazardous substances on the premises than the quantities contemplated in section 101(12) of this by-law: Provided that—

- (a) if the hazardous substances are required for, or in connection with, excavations, construction work and road construction, the quantity must be limited to 14 000 litres;
 - (b) an application is submitted on the prescribed form, accompanied by the prescribed fees together with the plans required under section 100 of this by-law; and
 - (c) the duration of the temporary storage is at the discretion of the chief fire officer.
- (2) Any person whose application for a temporary storage tank is approved must ensure that—
- (a) the storage tank is surrounded by an impervious bund wall, volumetrically capable of containing the maximum proposed quantity of liquid, plus 10% of the volume of the tank;
 - (b) provision is made for the run-off of any possible rainwater from the retaining walls or retaining embankments;
 - (c) the storage tank is not erected within 5m of any erf boundary, building, excavation, road or driveway;
 - (d) no source of ignition or potential ignition is brought within 5m of the storage tank;

2001 te onderneem en sodanige bevindinge aan die munisipaliteit te voorsien.

(13) Waar enige perseel as 'n hoofgevaar installasie bepaal is, moet die munisipaliteit onverwyld 'n buiteperseel noodplan ten opsigte daarvan opstel.

102. Voorsiening van gevaarhoudende stowwe

(1) Geen persoon mag—

- (a) groter hoeveelhede gevaarhoudende stowwe as dié waarna in Tabel 1 van hierdie verordening verwys word aan enige ongeregisteerde perseel voorsien nie;
- (b) enige ander groep gevaarhoudende stowwe of groter hoeveelhede daarvan wat gespesifiseer word in die toepaslike sertifikaat van registrasie vir 'n perseel of persoon lewer of voorsien nie;
- (c) 'n houer wat 'n gevaarhoudende stof bevat hanteer of toelaat dat dit hanteer word op 'n wyse wat die houer sal beskadig nie.

103. Vlambare stowwe in petroltenks van voertuie of enjins

Nieteenstaande enigiets tot die teendeel in hierdie verordening en vir die doel van die registrasie van persele, word vlambare vloeistof nie geag opgeberg, gehanteer of vervoer te word nie indien—

- (a) dit gehou word in die brandstoftenk van 'n motorvoertuig vir normale gebruik;
- (b) dit gehou word in die brandstoftenk van 'n stilstaande enjin met dien verstande dat die volume van die brandstoftenk nie 1 000 liter oorskry nie en dit omring word deur 'n ondeurlatende keermuur wat volumetries geskik is om die maksimum voorgestelde hoeveelheid vloeistof, plus 10% van die volume van die tenk, te bevat.

104. Hernuwing van spuitverf permitte en/of sertifikate van registrasie

(1) Enige houer van 'n sertifikaat van registrasie of spuitpermit moet 'n aansoek vir die hernuwing van die sertifikaat of permit op die voorgeskrewe vorm en voor die eerste werksdag van Desember elke jaar aan die munisipaliteit voorlê, welke vorm vergesel moet wees van die voorgeskrewe gelde; met dien verstande dat die munisipaliteit verdere, addisionele of gewysigde planne van geregisteerde persele mag vereis vir doeleindes van hernuwing.

(2) Enige persoon wat versuim om aan die bepalings van hierdie artikel te voldoen is skuldig aan 'n misdryf.

105. Tydelike opberging van gevaarhoudende stowwe

(1) Die munisipaliteit mag 'n tydelike sertifikaat van registrasie uitreik vir 'n periode van nie meer as ses maande nie aan enige persoon wat vir bona fide doeleindes meer gevaarhoudende stowwe as die hoeveelhede beoog in artikel 101(12) van hierdie verordening op die perseel benodig met dien verstande dat—

- (a) indien die gevaarhoudende stowwe benodig word vir of in verband met uitgrawings, konstruksiewerk en padkonstruksie moet die hoeveelheid beperk word tot 14 000 liter;
- (b) 'n aansoek voorgelê word op die voorgeskrewe vorm, vergesel van die voorgeskrewe gelde en tesame met die planne vereis ingevolge artikel 100 van hierdie verordening; en
- (c) die duur van tydelike opberging volgens die diskresie van die brandweerhoof sal wees.

(2) Elke persoon wie se aansoek vir 'n tydelike opbergingstenk goedgekeur is moet verseker dat—

- (a) die opbergingstenk omring is deur 'n ondeurlatende keermuur, volumetries geskik om die maksimum voorgestelde hoeveelheid vloeistof, plus 10% van die volume van die tenk, te bevat;
- (b) voorsiening gemaak is vir die afloop van moontlike reënwater vanaf die keermure of keermure;
- (c) die opbergingstenk nie opgerig is binne 5m van 'n erfgrens, gebou, uitgraving, pad of rylaan nie;
- (d) geen bron van aansteking of potensieel aansteking binne 5m van die opbergingstenk gebring word nie;

- (e) symbolic signs prohibiting smoking and open flames, at least 300mm x 300mm in size, are affixed to all sides of the temporary installation; and
- (f) a minimum of two 9kg dry chemical fire extinguishers are installed within 10m of the temporary installation.

106. Delivery of hazardous substances

- (1) Any person delivering hazardous substances to any supplier or user—
 - (a) may not park any delivery vehicle on or across any pavement or a public road;
 - (b) may not place or allow any delivery hose to lie on or across any pavement, public road or other premises, or pass through or over a building;
 - (c) must ensure that a 9kg dry chemical fire extinguisher is available and placed in the immediate readiness at all times;
 - (d) must ensure that, during the pumped transfer of hazardous substances by pipe or hose, the delivery vehicle and all components of the transfer including the storage facility are bonded and earthed;
 - (e) must ensure that the delivery vehicle is positioned so as to enable quick and easy removal thereof in the event of an emergency situation without exacerbating the situation; and
 - (f) must ensure that no hazardous substance is transferred from a delivery vehicle to a facility that is leaking or broken.
- (2) The owner of any device connected with or used for the delivery of a hazardous substance must ensure that the device is designed for the intended purpose and is in a safe and good working condition.
- (3) The person in charge of any delivery process relating to any hazardous substance must take reasonable precautionary measures to ensure that no hazardous substance is spilled on any surface during delivery or the transfer thereof from a delivery vehicle to a storage facility.
- (4) No person may transfer or permit the transfer of any hazardous substance to a motor vehicle, aircraft, vessel, ship or boat whilst the power source thereof is in operation.
- (5) No person may transfer a hazardous substance to an aircraft unless and until the aircraft has been bonded to the transfer device and earthed to ground.

107. Prohibition of certain actions

- (1) Any person who stores or permits, hazardous substances to be stored, handled or used, may not—
 - (a) perform any act or action that may reasonably result in or cause a fire or an explosion; or
 - (b) perform any act or action that may reasonably obstruct the escape to safety of any human being or animal during an emergency situation.
- (2) No person may dump or permit any hazardous substance to be dumped into any borehole, pit, sewer, drain system or surface water.
- (3) No person may discard hazardous substances in any manner other than by a registered hazardous waste disposal agency.
- (4) No person may light, bring or use, or permit any fire, flame or anything that produces or is capable of producing an open flame within 5m of any area where hazardous substances are stored, used or handled.
- (5) No person may use or permit any device to be used in connection with hazardous substances in any basement of a building, excluding a gas welding device or gas cutting device for the sole purpose of welding or cutting in connection with the maintenance of that building.

- (e) simboliese tekens van ten minste 300mm x 300mm in grootte wat rook en oop vlamme verbied aangebring is op alle sye van die tydelike installasie; en
- (f) 'n minimum van twee 9kg droë chemiese brandblussers geïnstalleer is binne 10m van die tydelike installasie.

106. Aflewering van gevaarhoudende stowwe

- (1) 'n Persoon wat gevaarhoudende stowwe aan 'n leweransier of gebruiker lewer—
 - (a) mag nie 'n afleweringervoertuig op of oor enige sypaadje of 'n openbare pad parkeer nie;
 - (b) mag nie enige afleweringsspyp op of oor enige sypaadje, openbare pad of ander persele plaas of toelaat dat dit daarop of daaroor lê, of deur of oor 'n gebou gaan, nie;
 - (c) moet verseker dat 'n 9kg droë chemiese brandblusser beskikbaar en in die onmiddellike omgewing geplaas is;
 - (d) moet verseker dat gedurende die pompoordrag van gevaarhoudende stowwe by wyse van 'n pyp of slang, die afleweringervoertuig en alle komponente van die oordrag ingesluit die opbergingsfasiliteit, verbind en gegrond is;
 - (e) moet verseker dat die afleweringervoertuig so geplaas is dat dit vinnig en maklik in die geval van 'n noodsituasie verwyder kan word; en
 - (f) moet verseker dat geen gevaarhoudende stowwe oorgeplaas word van 'n afleweringervoertuig na 'n lekkende of stukkende fasiliteit nie.
- (2) Die eienaar van apparaat wat verbind is met of gebruik word vir die lewering van 'n gevaarhoudende stof moet verseker dat die apparaat ontwerp is vir die beoogde gebruik en in 'n veilige en goeie werkende toestand is.
- (3) Die persoon in beheer van enige leweringproses in verband met gevaarhoudende stof moet redelike voorsorgmaatreëls tref om te verseker dat geen gevaarhoudende stof op enige oppervlakte gemors word gedurende die lewering of oordrag daarvan van 'n afleweringervoertuig na 'n opbergingsfasiliteit nie.
- (4) Geen persoon mag enige gevaarhoudende stof na 'n motorvoertuig, vliegtuig, vaartuig, skip of boot oorplaas of die oorplasing daarvan toelaat terwyl die kragtoevoer daarvan in werking is nie.
- (5) Geen persoon mag 'n gevaarhoudende stof na 'n vliegtuig oorplaas nie tensy en totdat die vliegtuig met die oorplasingapparaat verbind en gegrond is.

107. Sekere aksies verbode

- (1) Enige persoon wat op 'n perseel gevaarhoudende stowwe opberg of die opberg, hantering of gebruik toelaat, mag nie—
 - (a) 'n handling of aksie verrig, redelikerwys 'n brand of 'n ontploffing mag veroorsaak nie; of
 - (b) 'n handling of aksie verrig, wat redelikerwys die ontsnapping na veiligheid van enige mens of dier gedurende 'n noodgeval sal verhinder nie.
- (2) Geen persoon mag gevaarhoudende stowwe in 'n boorgat, put, riool, dreinstelsel of oppervlaktewater stort of dit toelaat nie.
- (3) Geen persoon mag gevaarhoudende stowwe wegdoen op enige wyse anders as deur 'n geregistreerde gevaarhoudende afvalwegdoeningsagentskap nie.
- (4) Geen persoon mag enige vuur, vlam of enigiets wat 'n oop vlam voortbring of geskik is om 'n oop vlam voort te bring, aansteek, bring of gebruik of dit toelaat nie, binne 5m van 'n area waar gevaarhoudende stowwe opgeberg, gebruik of hanteer word.
- (5) Geen persoon mag enige apparaat gebruik of die gebruik daarvan in verband met gevaarhoudende stowwe toelaat nie in 'n kelder verdieping van 'n gebou, uitgesluit 'n gassweisapparaat of gassnyapparaat vir die uitsluitlike doel van sweis of snywerk in verband met die onderhoud van die gebou.

(6) With the exception of the driver or other person in charge thereof, no person may fill, have filled or permit the filling of the fuel tank of a bus while there is any other person or persons on board such bus and no person may transport or permit the transportation of any hazardous substances in or on any bus, except in the fuel tank.

108. "No Smoking" Signs

The owner of a building must, in areas where flammable and/or explosive hazardous substances are used, stored and handled, display SANS 1186 symbolic signs prohibiting smoking and open flames. Such signs must be of the size specified by the municipality and must be prominently displayed.

TABLE 1

Maximum quantities of hazardous substances for Exemption from Certificates of Registration (Regulation 31) and Service Transport Permits (Regulation 52)

(A)	SINGLE-LOAD HAZARDOUS SUBSTANCES	QUANTITIES MAY NOT EXCEED
1.	Group I: Explosives	No exemption
2.	Group II: Gases	
2.1	Flammable gases	100kg total cylinder capacity
2.2	Non-flammable gases	333kg total cylinder capacity
2.3	Toxic gases	No exemption
3.	Group III: Flammable liquids	
3.1	Flash point $\leq 18^{\circ}\text{C}$	100 litres
3.2	Flash point $> 18^{\circ}\text{C}$ but $\leq 23^{\circ}\text{C}$	420 litres
3.3	Flash point $> 23^{\circ}\text{C}$ but $\leq 61^{\circ}\text{C}$	1 100 litres
3.4	Flash point $> 61^{\circ}\text{C}$ but $\leq 100^{\circ}\text{C}$	1 100 litres
4.	Group IV: Flammable solids	
4.1	Flammable solids	Section 1.01 250kg
4.2	Pyrophoric substances	No exemption
4.3	Water-reactive substances	No exemption
5.	Group V: Oxidising agents and organic peroxides	
5.1	Oxidising agents	200kg
5.2	Group I organic peroxides in packets	No exemption
5.3	Group II organic peroxides in packets	200kg
6.	Group VI: Toxic/Infective substances	
6.1	Group I toxic substances in packets	5kg
6.2	Group II toxic substances in packets	50kg
6.3	Group III toxic substances in packets	500kg
6.4	Infective substances	No exemption
7.	Group VII: Radioactive materials	No exemption
8.	Group VIII: Corrosive/caustic substances	
8.1	Group I acids in packets	50kg
8.2	Group II acids in packets	200kg
8.3	Group III acids in packets	1 000kg
8.4	Group I alkaline substances in packets	50kg
8.5	Group II alkaline substances in packets	200kg
8.6	Group III alkaline substances in packets	1 000kg
9.	Group IX: Miscellaneous substances	
9.1	Liquids	210 litres
9.2	Solids	210 kg
(B)	MULTIPLE-LOAD HAZARDOUS SUBSTANCES	No exemption

(6) Met uitsondering van die bestuurder of ander persoon in beheer mag geen persoon die brandstoftank van 'n bus volmaak, of laat volmaak terwyl daar persone in sodanige bus is en geen persoon mag die vervoer van gevaarhoudende stowwe in of op enige bus, behalwe in sy brandstoftank, toelaat nie.

108. "Nie Rook"- tekens

Die eienaar van 'n gebou moet in gebiede waar vlambare of plobbare gevaarhoudende stowwe gebruik, opgeberg of hanteer word, SANS 1186 simboliese tekens wat rook en oop vlamme verbied vertoon. Sodanige tekens moet van die grootte soos gespesifiseer deur die munisipaliteit wees en prominent vertoon word.

TABEL 1

Maksimum hoeveelheid gevaarhoudende stowwe vir vrystelling van Sertifikaat van Registrasie (Regulasie 31) en Diensvervoer Permite (Regulasie 52)

(A)	ENKELVRAG GEVAARHOUDENDE STOF	HOVEELHEID NIE OORSKRYTE WORD
1.	Groep I: Plofstof	Geen vrystelling
2.	Groep II: Gasse	
2.1	Vlambare gasse	100kg totale silinder kapasiteit
2.2	Nie-vlambare gasse	333kg totale silinder kapasiteit
2.3	Toksiese gasse	Geen vrystelling
3.	Groep III: Vlambare vloeistowwe	
3.1	Vlompunt $\leq 18^{\circ}\text{C}$	100 liter
3.2	Vlompunt $> 18^{\circ}\text{C}$ maar $\leq 23^{\circ}\text{C}$	420 liter
3.3	Vlompunt $> 23^{\circ}\text{C}$ maar $\leq 61^{\circ}\text{C}$	1 100 liter
3.4	Vlompunt $> 61^{\circ}\text{C}$ maar $\leq 100^{\circ}\text{C}$	1 100 liter
4.	Groep IV: Vlambare vaste stowwe	
4.1	Vlambare vaste stowwe	Artikel 1.01 250kg
4.2	Pirophoriese stowwe	Geen vrystelling
4.3	Water-reaktiewe stowwe	Geen vrystelling
5.	Groep V: Oksideermiddels en organiese peroksiede	
5.1	Oksideermiddels	200kg
5.2	Groep I organiese peroksiede in pakkies	Geen vrystelling
5.3	Groep II organiese peroksiede in pakkies	200kg
6.	Groep VI: Toksies/ besmetlike stowwe	
6.1	Groep I toksiese stowwe in pakkies	5kg
6.2	Groep II toksiese stowwe in pakkies	50kg
6.3	Groep III toksiese stowwe in pakkies	500kg
6.4	Besmetlike stowwe	Geen vrystelling
7.	Groep VII: Radioaktiewe materiale	Geen vrystelling
8.	Groep VIII: Korrosie/ bytmiddels	
8.1	Groep I sure in pakkies	50kg
8.2	Groep II sure in pakkies	200kg
8.3	Groep III sure in pakkies	1 000kg
8.4	Groep I alkaliese stowwe in pakkies	50kg
8.5	Groep II alkaliese stowwe in pakkies	200kg
8.6	Groep III alkaliese stowwe in pakkies	1 000kg
9.	Groep IX: Diverse stowwe	
9.1	Vloeistowwe	210 liter
9.2	Vaste stowwe	210 kg
(B)	VEELVULDIGE VRAG GEVAARHOUDENDE STOWWE	Geen vrystelling

109. Group I hazardous substances

All Group I hazardous substances (explosives) must be handled, used, stored and transported in accordance with the provisions of SANS 10228, 10229, 10232 and 10263, the Explosives Act, 1956, and the Hazardous Substances Act, 1973, and any regulations made under these Acts, as the case may be.

110. Group II hazardous substances**(1) Portable containers**

- (a) All portable metal containers and related devices for Group II hazardous substances must be manufactured, marked, maintained, filled and stored in accordance with the provisions of SANS 10019, SABNS 10228, SANS 10229 and SANS 10238, as the case may be.
- (b) All portable metal containers for liquid petroleum gas must be stored, filled and/or installed in accordance with the provisions of SANS 10228, SANS 10229, SANS 10238, SANS 10019 and SANS 10087, Parts 1 to 10, as the case may be.
- (c) All portable containers for Group II hazardous substances must at all times be transported, stored or installed in a vertical position.

(2) Bulk containers

All bulk containers for Group II hazardous substances must be designed, manufactured, maintained and installed in terms of the provisions of the Occupational Health and Safety Act, 1993 (Act 85 of 1993), and any regulations made under the Act; SANS 10019; SANS 10087-3; and the provisions of the National Building Regulations and Building Standards Act, 1977, and any regulations made under the Act, as the case may be.

(3) Manifold installations

- (a) No Group II hazardous substance may, for any reason whatsoever, be used, stored, handled or installed indoors in any manifold installation or otherwise on any premises.
- (b) The provisions of this section are not applicable to the storage, use, handling or installation of any portable liquid petroleum gas container with a maximum water capacity of 45 Litres inside a detached private dwelling, on condition that such container is used solely for bona fide residential purposes; provided further that such cylinders are installed in accordance with the requirements of SANS 10087-1.
- (c) Any person who furnishes proof, as contemplated in subsection (4)(b), must be an approved professional engineer or other registered competent person and, in terms of Regulation A19 of the National Building Regulations, be appointed by the owner or occupier of the building in question.
- (4) (a) No person may, without the permission of the chief fire officer, use, handle, display or apply any hydrogen-filled portable containers, hydrogen devices or hydrogen balloons indoors, for whatever purpose.
- (b) In enforcing this subsection, hydrogen gas shall include any gas compound that contains hydrogen gas, unless the non-flammable nature or non-explosiveness of the gas compound can be scientifically certified.

(5) Acetylene welding or cutting devices may only be used indoors in accordance with the provisions of SANS 10238; provided that the chief fire officer may prescribe fire protection requirements concerning the installation, storage and use of such devices.

(6) The installation of under ground pipelines for any Group II hazardous substance within the area, including branches and manifolds of such pipelines is with the necessary changes subject to the provisions of sections 100 to 108 of this by-law.

(7) Under ground pipelines—

Any under ground pipeline for a Group II hazardous substance must comply with the following requirements—

- (a) the owner of the pipeline must provide fire hydrants, of which the required delivery of each individual fire hydrant must be at least 1 600 l per minute at a work pressure of 300 kPa, and such fire hydrants must be parallel to the pipeline at every pump station

109. Groep I gevaarhoudende stowwe

Alle Groep I gevaarhoudende stowwe (plofstof) moet hanteer, gebruik, opgeberg en vervoer word ooreenkomstig die bepalings van SANS 10228, 10229, 10232 en 10263, die Wet op Ontploffbare Stowwe, 1956 en die Wet op Gevaarhoudende Stowwe, 1973 en enige regulasies gemaak ingevolge hierdie wette.

110. Groep II gevaarhoudende stowwe**(1) Draagbare houers**

- (a) Alle draagbare metaalhouers en verbandhoudende apparaat vir Groep II gevaarhoudende stowwe moet vervaardig, gemerk, onderhou, gevul en opgeberg word ooreenkomstig die bepalings van SANS 10019, SABS 10228, SABS 10229 en SABS 10238.
- (b) Alle draagbare metaalhouers vir vloeibare petroleumgas moet opgeberg, gevul of geïnstalleer word ooreenkomstig die bepalings van SABS 10228, SABS 10229, SANS 10238, SANS 10019 en SANS 10087, Dele 1 tot 10, na gelang van die geval.
- (c) Alle draagbare houers vir Groep II gevaarhoudende stowwe moet te alle tye vervoer, opgeberg of geïnstalleer word in 'n vertikale posisie.

(2) Grootmaat houers

Alle grootmaat houers vir Groep II gevaarhoudende stowwe moet ontwerp, vervaardig, onderhou en geïnstalleer word ingevolge die bepalings van die Wet op Beroepsgeondheid en Veiligheid, 1993 (Wet 85 van 1993) en enige regulasies gemaak kragtens die Wet, SANS 10019; 10087-3 en die bepalings van die Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, 1977 en die vereistes van enige regulasies gemaak kragtens die Wet.

(3) Veelsortige installasies

- (a) Geen Groep II gevaarhoudende stof mag vir welke rede ookal, gebruik, hanteer of geïnstalleer word binne in enige veelsortige installasie of andersins op enige perseel nie.
- (b) Die bepalings van hierdie artikel is nie van toepassing op die opberging, gebruik, hantering en installering van enige draagbare vloeibare petroleumgashouer met 'n maksimum waterkapasiteit van 24 liter binne 'n losstaande privaat woning nie, op voorwaarde dat sodanige houer uitsluitlik gebruik word vir bona fide residensiële doeleindes; met dien verstande verder dat sodanige silinders geïnstalleer word ooreenkomstig die vereistes van SANS 10087-1.
- (c) Enige persoon wat bewys lewer, soos beoog in subartikel (4)(b), moet 'n goedgekeurde professionele ingenieur of ander geregistreerde bevoegde persoon wees en ingevolge Regulasie A19 van die Nasionale Bouregulasies aangestel wees deur die eienaar of okkuperder van die gebou betrokke.
- (4) (a) Geen persoon mag sonder toestemming van die brandweerhoof enige hidrogen gevulde draagbare houers, hidrogen apparate eef hidrogen ballonne binnenshuis, vir welke rede ookal, gebruik, hanteer, vertoon of aanwend nie.
- (b) By die toepassing van hierdie subartikel, sal hidrogen gas enige gas samestelling wat hidrogen gas bevat insluit, tensy die nie-vlambare aard of nie-ontploffbaarheid van die gas samestelling wetenskaplik gesertifiseer kan word.

(5) Acetylene sweiswerk of sny apparate mag slegs binneshuis gebruik word ooreenkomstig die bepalings van SANS 10238, met dien verstande dat die brandweerhoof brandbeskermingsvereistes met betrekking tot installasie, opberging en gebruik van sodanige apparate mag voorskryf.

(6) Die installering van ondergrondse pypleine vir enige Groep II gevaarhoudende stof binne die area, ingesluit vertakkings of veelvoude van sodanige pypleine is met die nodige wysigings onderhewig aan die bepalings van artikel 100 tot 108 van hierdie verordening.

(7) Ondergrondse pypleine

Enige ondergrondse pyplein vir 'n Groep II gevaarhoudende stof moet aan die volgende vereistes voldoen—

- (a) Die eienaar van die pyplein moet brandkrane voorsien, waarvan die vereiste lewering van elke individuele brandkraan ten minste 1 600 liter per minuut teen 'n werksdruk van 300 kPa moet wees, en sodanige brandkrane moet parallel met die pyplein by elke

within the area. The owner must maintain the fire hydrants in a working condition at all times.

- (b) the owner of a pipeline must provide sufficient cathodic protection for the pipeline and maintain the cathodic protection in a working condition at all times.
- (c) a pipeline must be indicated by markers approved by the chief fire officer and such markers must be maintained in a functional condition at all times by the owner of the pipeline.
- (d) the installation and extension of a pipeline or branches to consumers' premises, and the maintenance of the pipeline within the area of the local authority, must be done according to a recognised standard approved by the chief fire officer.
- (e) no construction work above or below the ground may be done within 16m of the pipeline reserve, unless the construction company is in possession of written authorisation to do so, which authorisation has been issued by the controlling authority and the owner of the pipeline.

111. Underground storage of flammable liquids

No person may install, use or utilise or attempt to install, use or utilise any storage tank for the under-ground storage of flammable liquids, unless the tank has been manufactured in accordance with the provisions of SANS 10535.

112. Installation of storage tanks

A storage tank for Group III hazardous substances must be installed in accordance with the provisions of SANS 10400; SANS 10089, Parts I, II and III; SANS 10131, Parts I, II and III; SANS10108 and SANS10086; provided that:

- (a) all storage tanks installed indoors must be installed in accordance with the provisions of SANS 10131;
 - (b) all pumps and filling devices installed indoors must be in purpose-built, registered premises;
 - (c) all installations, as contemplated in subsection 110(1) and (2), are subject mutatis mutandis to the provisions of section 100 and section 101 of this by-law; and
- (2) Except for storage tanks contemplated in section 112 of this by-law, all above-ground storage tanks may only be installed in bulk depots.

CHAPTER 11: TRANSPORT, SUPPLY AND DELIVERY OF DANGEROUS GOODS

113. Transport of dangerous goods prohibited without permits

The owner of any vehicle used for transporting dangerous goods, must—

- (a) be in possession of a valid transport permit issued in accordance with the National Road Traffic Act; and
- (b) ensure that the transport permit is available in the vehicle for inspection at all times.

114. Application for transport permits

An application for a transport permit must be completed and submitted to the chief fire officer in the form and manner prescribed.

115. Requirements of transport permits

- (1) A transport permit—
- (a) may not be issued by the chief fire officer for a period longer than 12 months; and
- (b) must—
 - (i) indicate the date of issue and expiry;
 - (ii) identify the issuing officer and bear that officer's signature;
 - (iii) contain a serial number;

pompstasie binne die area wees. Die eienaar moet die brandkrane te alle tye in 'n werkende toestand hou.

- (b) Die eienaar van 'n pyplyn moet voldoende katodiese beskerming vir die pyplyn voorsien en die katodiese beskerming te alle tye in 'n werkende toestand hou.
- (c) Die pyplyn moet aangedui word deur merkers geodkeur deur die brandweerhoof en sodanige merkers moet te alle tye deur die eienaar in 'n funksionele toestand gehou word.
- (d) Die installering en verlenging van 'n pyplyn of takke na persele van verbruikers en die onderhoud van die pyplyn binne die area van die munisipaliteit, moet uitgevoer word ooreenkomstig 'n aanvaarbare standaard goedgekeur deur die brandweerhoof.
- (e) Geen konstruksiewerk bo of onder die grond mag gedoen word binne 16m van die pyplyn reserwe nie, tensy die konstruksie maatskappy in besit is van 'n skriftelike magtiging om dit te doen, welke magtiging uitgereik is deur die beherende owerheid en die eienaar van die pyplyn.

111. Ondergrondse berging van vlambare vloeistowwe

Geen persoon mag enige opbergingstenk vir ondergrondse opberging van vlambare vloeistowwe installeer, gebruik of aanwend tensy die tenk vervaardig is ooreenkomstig die bepalinge van SANS 10535.

112. Installering van opbergingstenke

(1) 'n Opbergingstenk vir Groep III gevaarhoudende stowwe moet ooreenkomstig die bepalinge van SANS 10400, SABS 10089, Dele I, II en III, SANS 10131, Dele 1, II en III, SABS 10108 en SABS 10086 geïnstalleer word, met dien verstande dat—

- (a) alle opbergingstenke binne deurs ooreenkomstig die bepalinge van SANS 10131 geïnstalleer word;
- (b) alle pompe en vullingsapparaat binne deurs geïnstalleer moet wees;
- (c) alle installasies beoog in subartikels 110(1) en (2) onderhewig is aan die bepalinge van artikel 100 en artikel 101 van hierdie verordening; en

(2) Behalwe vir opbergingstenke beoog in artikel 112 mag bogrondse opbergingstenke slegs geïnstalleer word in grootmaat depots.

HOOFSTUK 11: VERVOER, VOORSIENING EN AFLEWERING VAN GEVAARLIKE GOEDERE

113. Vervoer van gevaarlike goedere verbode sonder permitte

Die eienaar van 'n voertuig wat gebruik word vir die vervoer van gevaarlike goedere moet—

- (a) in besit wees van 'n geldige vervoer permit uitgereik ingevolge die Nasionale Padverkeerswet; en
- (b) verseker dat die vervoer permit te alle tye in die voertuig beskikbaar is vir inspeksie.

114. Aansoek om vervoer permitte

'n Aansoek om 'n vervoer permit moet voltooi en aan die brandweerhoof voorgelê word in die vorm en wyse voorgeskryf.

115. Vereistes van vervoer permitte

- (1) 'n Vervoer permit—
- (a) mag nie deur die brandweerhoof vir 'n periode langer as 12 maande uitgereik word nie; en
- (b) moet—
 - (i) die datum van uitreiking en verval aantoon;
 - (ii) die uitreikingsbeampte identifiseer en sy amptelike handtekening bevat;
 - (iii) 'n reeksnommer bevat;

- (iv) indicate the group and quantity of dangerous goods that may be transported under the permit; and
- (v) contain a description of the vehicle concerned, including its registration number.

116. Cancellation of transport permit

The provisions of section 45, read with the necessary changes, apply to any cancellation of a transport permit by the chief fire officer.

117. Exemption from transport permits

A transport permit contemplated in section 113 is not required for the transportation of dangerous goods of the type and not exceeding the quantities stipulated in Schedule 3.

118. Design, construction, maintenance and repair of road tankers

Every person who designs, constructs, maintains or repairs any road tanker for the transportation of dangerous goods must—

- (a) comply with the provisions of SANS 10189, SANS 1398, SANS 10233, SANS 10087, Part 6 SANS 10089, Part 1, SANS 10230 and SANS 1518, as the case may be; and
- (b) ensure that the road tanker is labelled in a manner that complies with the provisions of SANS 10232 and any applicable law.

119 Design, construction, maintenance and repair of other vehicles

Every person who designs, constructs, maintains or repairs any vehicle for the transportation of dangerous goods, except a road tanker, must ensure that the vehicle—

- (a) is designed and constructed—
 - (i) to safely transport the quantity and type of dangerous goods for which the vehicle is intended to be used; and
 - (ii) with at least two independent axle systems, each with its own suspension system, excluding any trailer forming part of an articulated vehicle;
- (b) is equipped with—
 - (i) a safety edge or safety railing—
 - (aa) at least 1 metre high when measured from the surface of the body of the vehicle; and
 - (bb) capable of securing dangerous goods containers;
 - (ii) strong and durable straps—
 - (aa) capable of fastening dangerous goods containers securely to the body of the vehicle;
 - (bb) that are anchored firmly to the bodywork of the vehicle; and
 - (cc) that are fitted with a reversible cog winch mechanism that can be locked;
 - (iii) electrical wiring that complies with SANS 314;
 - (iv) at least 2 static-free wheel blocks;
 - (v) a power insulating switch, excluding the ignition switch, situated in close proximity to the vehicle battery and in a position readily accessible in any emergency; and
 - (vi) a spark-proof and static-free tank that is designed, constructed and equipped to protect any dangerous goods consignment from shock or ignition while in transit.

120. General prohibitions regarding transport of dangerous goods

(1) No person may use or allow to be used, any vehicle to transport dangerous goods, unless—

- (a) the vehicle has a valid roadworthy certificate;

(iv) die groep en hoeveelheid van gevaarlike goedere wat onder die permit vervoer mag word aantoon; en

(v) 'n beskrywing van die voertuig bevat, ingesluit sy registrasienommer.

116. Kansellasië van vervoer permitte

Die bepalings van artikel 45, gelees met die nodige veranderinge, is van toepassing op die kansellasië van 'n vervoer permit deur die brandweerhoof.

117. Vrystelling van vervoer permitte

'n Vervoer permit beoog in artikel 113 word nie benodig vir die vervoer van gevaarlike goedere van die soort en die hoeveelhede gemeld in Skedule 3 nie.

118. Ontwerp, konstruksie, onderhoud en herstel van padtenkvoertuie

(1) Elke persoon wat 'n padtenkvoertuig vir die vervoer van gevaarlike goedere ontwerp, bou, onderhou of herstel moet—

- (a) voldoen aan die bepalings van SANS 10189, SANS 1398, SANS 10233, SANS 10087, Deel 6, SANS 10089, Deel 1, SANS 10230 en SANS 1518, na gelang van die geval; en
- (b) verseker dat die padtenkvoertuig geëtiketteer is op 'n wyse wat voldoen aan die bepalings van SANS 10232 en enige toepaslike wetgewing.

119. Ontwerp, konstruksie, onderhoud en herstel van ander voertuie

Elke persoon wat enige voertuig, behalwe 'n padtenkvoertuig, vir die vervoer van gevaarlike goedere ontwerp, bou, onderhou of herstel moet verseker dat die voertuig—

- (a) ontwerp en gebou is—
 - (i) om die hoeveelheid en soort gevaarlike goedere waarvoor die voertuig beoog om gebruik te word, veilig te vervoer; en
 - (ii) met ten minste twee onafhanklike asstelsels, elkeen met sy eie suspensiestelsel, uitgesluit enige sleepwa wat deel vorm van 'n geartikuleerde voertuig.
- (b) toegerus is met—
 - (i) 'n veiligheidsrand of veiligheidsreling—
 - (aa) (aa) van ten minste 1 meter hoog gemeet van die oppervlakte van die bakwerk van die voertuig; en
 - (bb) geskik is om gevaarlike goedere houers te beveilig;
 - (ii) sterk en duursame gordels—
 - (aa) geskik om gevaarlike goedere houers veilig aan die bakwerk van die voertuig vas te maak;
 - (bb) wat ferm aan die bakwerk van die voertuig geanker is; en
 - (cc) wat toegerus is met 'n omkeerbare rattand windas meganisme wat gesluit kan word;
 - (iii) elektriese bedrading wat voldoen aan SANS 314;
 - (iv) ten minste 2 statiesvrye wielblokke;
 - (v) 'n kraggeïnsuleerde skakelaar, uitgesluit die vonkskakelaar, geleë naby die battery van die voertuig en in 'n posisie gereedelik toeganklik in enige noodgeval; en
 - (vi) 'n vonk-proef en staties vrye tenk wat ontwerp, gebou en toegerus is om enige gevaarlike goedere van skok of aansteking tydens vervoer te beskerm.

120. Algemene verbodsbepalings met betrekking tot vervoer van gevaarlike goedere

(1) Geen persoon mag enige voertuig gebruik of toelaat om gebruik te word vir die vervoer van gevaarlike goedere nie tensy—

- (a) die voertuig 'n geldige padwaardigheidsertifikaat het;

(b) if not exempt in terms of section 117, the vehicle is equipped with at least two 9 kilogram dry chemical fire extinguishers—

- (i) designed and manufactured in accordance with SANS 810 and maintained in accordance with SANS 10105 and SANS 1475; and
- (ii) positioned and installed so that there is at least one fire extinguisher on each side of the vehicle that can be reached quickly and easily in the event of a fire.

(2) No person may use or allow to be used any vehicle to transport dangerous goods unless the vehicle cabin, body, cargo space, cargo tank, fuel tank, chassis and engine are effectively and permanently earthed with each other.

121. Supply of dangerous goods prohibited in certain circumstances

(1) No person may deliver or supply any dangerous goods of a type and in a quantity exceeding that specified in Schedule 2 to any premises that are not registered as contemplated in section 64(1).

(2) No person may deliver or supply any dangerous goods to any premises in contravention of any conditions of the certificate of registration applicable to those premises.

(3) No person may handle or allow to be handled any container containing dangerous goods in a manner that may damage that container.

(4) Every person who delivers dangerous goods must ensure that—

- (a) a 9 kilogram dry chemical fire-extinguisher is available at all times during the delivery;
- (b) during any transfer of the dangerous goods, the delivery vehicle is physically earthed to the storage facility to which the dangerous goods are being transferred;
- (c) while delivering—
 - (i) the delivery vehicle is placed in such a position that it can be moved easily and quickly in the event of an emergency;
 - (ii) the delivery vehicle is not parked on or across a pavement or a road;
 - (iii) no delivery hose lies on or across a pavement, road or other premises;
- (d) no dangerous goods are transferred to a storage facility that does not comply with the requirements of Chapter 8 of this by-law and the provisions of SANS 10263;
- (e) any device connected with, or used for, the delivery of the dangerous goods—
 - (i) is designed for its purpose; and
 - (ii) is maintained in safe and good working condition; and
- (f) no dangerous goods are spilled during delivery.

(5) No person may transfer or allow to be transferred any dangerous goods to any motor vehicle, aircraft, vessel, ship or boat while its power source is in operation.

(6) No person may transfer any dangerous goods to any aircraft unless the aircraft is earthed to the transferral device by means of an earth cable.

122. Records of transport permits

The chief fire officer must keep updated records of all vehicles in respect of which a transport permit has been issued, amended or renewed.

CHAPTER 12: SPRAY PAINTING AND SPRAYING ROOMS

123. Spray rooms and booths

A spray room, booth or area designated for the application of a flammable liquid must be constructed and equipped according to the requirements in Schedule 4 of this by-law and must be operated in such a manner as to comply with the General Safety Regulations promulgated in terms of the Occupational Health and Safety Act.

(b) indien nie vrygestel ingevolge artikel 117, die voertuig toegerus is met ten minste twee 9kg droë chemiese brandblussers—

- (i) ontwerp en vervaardig ooreenkomstig SANS 810 en onderhou ooreenkomstig SANS 10105 en SANS 1475; en
- (ii) geposisioneer en geïnstalleer is sodat daar ten minste een brandblusser aan elke kant van die voertuig is wat vinnig en maklik bereikbaar is in geval van 'n brand.

(2) Geen persoon mag enige voertuig gebruik of toelaat om gebruik te word vir die vervoer van gevaarlike goedere nie tensy die voertuigkajuit, bakwerk, vragspasie, vragtenk, brandstoftenk, onderstel en enjin effektief en permanent gegrond is met mekaar.

121. Voorsiening van gevaarlike goedere verbode in sekere omstandighede

(1) Geen persoon mag gevaarlike goedere van 'n soort en in 'n hoeveelheid wat dié gemeld in Bylae 2 oorskry lower of voorsien aan enige perseel wat nie geregistreer is soos beoog in artikel 64(1) nie.

(2) Geen persoon mag gevaarlike goedere lower of voorsien aan enige perseel teenstrydig met voorwaardes van 'n sertifikaat van registrasie van toepassing op daardie perseel.

(3) Geen persoon mag enige houer wat gevaarlike goedere bevat hanteer of hantering toelaat op 'n wyse wat daardie houer mag beskadig nie.

(4) Elke persoon wat gevaarlike goedere lower moet verseker dat—

- (a) 'n 9kg droë chemiese brandblusser te alle tye beskikbaar is tydens die lewering;
- (b) gedurende vervoer van die gevaarlike goedere, die voertuig fisies gegrond is aan die opbergingsfasiliteit waarna die gevaarlike goedere oorgeplaas word;
- (c) tydens lewering—
 - (i) die leweringsvoertuig so geplaas is dat dit maklik en vinnig beweeg kan word in geval van 'n noodgeval;
 - (ii) die leweringsvoertuig nie op of oor 'n sypaadjie of 'n pad geparkeer is nie; en
 - (iii) geen leweringslang nie op of oor 'n sypaadjie, pad of onder perseel lê nie;

(d) geen gevaarlike goedere vervoer word na 'n opbergingsfasiliteit wat nie aan die vereistes van Hoofstuk 8 van hierdie verordening en die bepalings van SANS 10263 voldoen nie;

(e) enige apparaat verbind met, of gebruik vir, die lewering van die gevaarlike goedere—

- (i) vir daardie doel ontwerp is; en
- (ii) in 'n veilige en goeie werkende toestand onderhou is; en

(f) geen gevaarlike goedere tydens lewering gemors word nie.

(5) Geen persoon mag gevaarlike goedere na 'n motorvoertuig, vliegtuig, vaartuig, skip of boot oorplaas of oorplasing toelaat terwyl die kragbron in werking is nie.

(6) Geen persoon mag enige gevaarlike goedere na 'n vliegtuig oorplaas nie tensy die vliegtuig gegrond is aan die oorplatingsapparaat by wyse van 'n grondkabel nie.

122. Rekords van vervoer permitte

Die brandweerhoof moet opgedateerde rekords hou van alle voertuie ten opsigte waarvan 'n vervoer permit uitgereik, gewysig of hernu is.

HOOFSTUK 12: SPUITVERF EN SPUITVERF KAMERS

123. SPUITKAMERS EN HOKKIES

'n SPUITkamer, hokkie of gebied aangewys vir die toediening van 'n vlambare vloeistof moet gebou en toegerus wees ooreenkomstig die vereistes in Bylae 4 van hierdie verordening en moet op so 'n wyse bedryf word om aan die Algemene Veiligheidsregulasies uitgevaardig ingevolge die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid te voldoen.

124. Spraying prohibited without spraying permit

No person may spray, coat, plate or epoxy-coat any vehicle, article, object or building or part thereof or allow them to be sprayed, coated, plated or epoxy-coated with any flammable substance unless—

- (a) that person is in possession of a spraying permit contemplated in section 125; and
- (b) the spraying, coating, plating or epoxy-coating is conducted in a spraying room approved by the chief fire officer on premises registered for that purpose.

125. Application for spraying permit

Any person who wishes to obtain a spraying permit must complete and submit to the chief fire officer an application form for such permit in the form and manner as prescribed.

126. Cancellation of spraying permit

The provisions of section 45, read with the necessary changes, apply to the cancellation by the chief fire officer of any spraying permit.

CHAPTER 13: MISCELLANEOUS**127. Handling of animals during emergencies**

(1) The owner, occupier or person in charge of any zoological garden, feedlot, stable, research institution, veterinary practice or any place of veterinary science study, must ensure the professional handling of any animal on the premises concerned during an emergency.

(2) Notwithstanding the provisions of subsection (1), the chief fire officer may, in respect of any premises, authorise a suitably qualified person to handle or put down any animal during an emergency.

(3) The municipality may recover any costs incurred in relation to the professional handling or putting down of any animal during an emergency from the owner or person in charge of the premises concerned.

128. Exemption from provisions of this by-law

(1) Any person may make application to the municipality in writing, for an exemption from any provision of this by-law, specifying the reasons for exemption in such application.

(2) The municipality may grant an exemption—

- (a) in general or in particular;
 - (b) for any period; and
 - (c) subject to any condition that will provide the same overall fire prevention and protection that would result from the full application of this by-law.
- (3) If an exemption is granted in terms of subsection (2), the municipality must issue a certificate of exemption to the person concerned, specifying the scope and period of the exemption and any condition imposed.
- (4) The municipality may amend or withdraw a certificate of exemption at any time after proper notice to the holder thereof.
- (5) The holder of a certificate of exemption must ensure that the certificate is available on the premises concerned at all times for inspection by any member.

129. Approval, authorisation or permission under this by-law

Any person who requires any approval, authorisation or permission contemplated in this by-law in respect of which no application procedure is provided, must apply for that approval, authorisation or permission—

- (a) by completing and submitting an application in the form and manner determined by the municipality; and
- (b) by paying the prescribed fee.

124. Suijverf verbode sonder suijspermit

Geen persoon mag enige voertuig, artikel, voorwerp of gebou of deel daarvan met 'n vlambare stof spuit, 'n verflaag gee, oorblass of epoksieverf nie tensy—

- (a) daardie persoon in besit is van 'n spuitpermit beoog in artikel 125;
- (b) die spuit, verflaag, oorblass of epoksieverf uitgevoer word in 'n spuitkamer goedgekeur deur die brandweerhoof op 'n perseel geregistreer vir daardie doel.

125. Aansoek om spuitpermit

Iemand wat 'n spuitpermit wil bekom moet 'n aansoekvorm vir sodanige permit in die vorm en wyse soos voorgeskryf voltooi en aan die brandweerhoof voorlê.

126. Kansellering van spuitpermit

Die bepalings van artikel 45, is met die nodige wysigings, van toepassing op die kansellering van enige spuitpermit deur die brandweerhoof.

HOOFSTUK 13: ALGEMEEN**127. Hantering van diere tydens noodgevalle**

(1) Die eienaar, okkupeerder of persoon in beheer van enige dieretuin, voererf, stal, navorsingsinstituut, veeartseny praktyk of plek van veeartseny wetenskaplike studie moet die professionele hantering van diere op die perseel betrokke verseker tydens 'n noodgeval.

(2) Nieteenstaande die bepalings van subartikel (1), mag die brandweerhoof ten opsigte van enige perseel 'n paslik gekwalifiseerde persoon magtig om enige dier tydens 'n noodgeval te hanteer of uit te sit.

(3) Die munisipaliteit mag enige koste aangegaan in verband met die professionele hantering of uitsit van 'n dier tydens 'n noodgeval van die eienaar of persoon in beheer van die perseel betrokke verhaal.

128. Vrystelling van bepalings van hierdie verordening

(1) Enige persoon mag skriftelik by die munisipaliteit aansoek doen om vrystelling van enige bepaling van hierdie verordening, met spesifisering van die redes vir vrystelling in sodanige aansoek.

(2) Die munisipaliteit mag 'n vrystelling toestaan—

- (a) in algemeen of in besonder;
- (b) vir enige periode; en
- (c) onderhewig aan enige voorwaarde wat in alle opsigte dieselfde brandvoorkoming en beskerming wat die volle toepassing van hierdie verordening tot gevolg sou hê, sal verskaf.

(3) Indien 'n aansoek ingevolge subartikel (2) toegestaan word, moet die munisipaliteit 'n sertifikaat van vrystelling aan die persoon betrokke uitreik, met spesifisering van die omvang en periode van die vrystelling en enige voorwaardes opgelê.

(4) Die munisipaliteit mag 'n sertifikaat van vrystelling te enige tyd wysig of terugtrek na kennisgewing aan die houer daarvan.

(5) Die houer van 'n sertifikaat van vrystelling moet verseker dat die sertifikaat te alle tye op die perseel beskikbaar is vir inspeksie deur enige lid.

129. Goedkeuring, magtiging of toestemming ingevolge hierdie verordening

Iemand wat 'n goedkeuring, magtiging of toestemming beoog in hierdie verordening verlang ten opsigte waarvan geen aansoek prosedure voorsien is nie, moet vir daardie goedkeuring, magtiging of toestemming aansoek doen—

- (a) deur 'n aansoek in die vorm en wyse bepaal deur die munisipaliteit te voltooi en voor te lê; en
- (b) deur die voorgeskrewe gelde te betaal.

130. Cancellation of approval, authorisation or permission

The provisions of section 45, read with the necessary changes, apply to any approval, authorisation or permission contemplated in section 129.

131. By-law binds State

This by-law binds the State and any person in the service of the State.

132. Appeal

A person whose rights are affected by a decision of the municipality in terms of delegated powers, may appeal against that decision by giving written notice of the appeal and the reasons therefor in terms of section 62 of the Local Government: Municipal Systems Act, Act 32 of 2000 to the municipal manager within 21 days of the date of the notification of the decision.

133. Offences and penalties

A person who contravenes any provision or fails to comply with any provision of this by-law or who fails to comply with a notice issued in terms of this by-law, commits an offence and shall on conviction be liable to—

- (a) a fine or imprisonment, or either such fine or imprisonment or to both such fine and such imprisonment;
- (b) in the case of a continuing offence, to an additional fine or an additional period of imprisonment or to such additional imprisonment without the option of a fine or to both such additional fine and imprisonment for each day on which such offence is continued and,
- (c) a further amount equal to any costs and expenses found by the court to have been incurred by the municipality as result of such contravention or failure.

134. Repeal of by-laws

The provisions of any by-laws previously promulgated by the municipality or by any of the disestablished municipalities now incorporated in the municipality, are hereby repealed as far as they relate to matters provided for in this by-law,

135. Short title and commencement

This by-law is called the Swartland Fire Safety by-law and comes into operation on the date of publication in the Provincial Gazette.

SCHEDULE 1**GUIDELINES FOR EMERGENCY EVACUATION PLANS****Content of emergency evacuation plans****1. Every emergency evacuation plan contemplated in section 38 must contain at least the information under the headings below.****(1) Emergency telephone numbers**

A list of all relevant emergency telephone numbers.

(2) General information

- (a) the physical address of the premises;
- (b) a description of the activities on the premises;
- (c) the number of persons present on the premises at any time;
- (d) an indication of any control room on the premises;
- (e) an indication of any alarm system on the premises; and
- (f) the particulars and contact details of every responsible person in the event of an emergency.

130. Kansellering van goedkeuring, magtiging of toestemming

Die bepalings van artikel 45, gelees met die nodige wysigings, is van toepassing op enige goedkeuring, magtiging of toestemming beoog in artikel 129.

131. Verordening bind die Staat

Hierdie verordening bind die Staat en enige persoon in die munisipaliteit of die Staat.

132. Appèl

Persoon wie se regte geraak word deur 'n besluit van die munisipaliteit ingevolge gedelegeerde magte, mag teen sodanige besluit appelleer ingevolge artikel 62 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000) deur skriftelike kennisgewing van die appèl en die redes daarvoor binne 21 dae vanaf die datum van bekendmaking van die besluit, aan die munisipale bestuurder te gee.

133. Strafbepalings

'n Persoon wat enige bepaling van hierdie verordening oortree of versuim om daaraan te voldoen of versuim om te voldoen aan 'n kennisgewing uitgereik ingevolge hierdie verordening, pleeg 'n misdryf en kan by skuldigbevinding—

- (a) 'n boete of gevangenisstraf opgelê word, of sodanige boete of gevangenisstraf, of beide sodanige boete en sodanige gevangenisstraf; en
- (b) in die geval van 'n voortgesette misdryf, 'n bykomende boete of 'n bykomende tydperk van gevangenisstraf of sodanige bykomende gevangenisstraf sonder die opsie van 'n boete of beide sodanige bykomende boete en gevangenisstraf vir elke dag waarop sodanige misdryf voortduur; en
- (c) 'n verdere bedrag gelyk aan enige koste en uitgawes wat die hof bevind deur die munisipaliteit aangegaan is weens sodanige oortreding of versuim.

134. Herroeping van verordeninge

Die bepalings van enige verordeninge uitgevaardig deur die munisipaliteit of enige van die afgeskafte munisipaliteite nou by die munisipaliteit ingelyf, word hiermee herroep insover dit betrekking het op aangeleenthede waarvoor in hierdie verordening voorsiening gemaak word.

135. Kort titel en inwerkingtreding

Hierdie verordening staan bekend as die Brandveiligheid Verordening en tree in werking op die datum van publikasie in die Provinsiale Koerant.

BYLAE 1**RIGLYNE VIR NOODONTRUIMINGSPLANNE****1. Elke noodontruimingsplan beoog in artikel 38 moet ten minste die inligting onder die hoofde hieronder bevat.****(1) Noodtelefoonnommers**

'n Lys van alle relevante noodtelefoonnommers.

(2) Algemene inligting

- (a) die fisiese adres van die perseel;
- (b) 'n beskrywing van die aktiwiteite op die perseel;
- (c) die getal persone teenwoordig op die perseel op enige tyd;
- (d) 'n aanduiding van enige beheerkamer op die perseel;
- (e) 'n aanduiding van enige alarmstelsel op die perseel; en
- (f) die besonderhede en kontakdetails van elke verantwoordelike persoon in die geval van 'n noodgeval.

(3) Area study

An area study addressing the following:

- (a) a history of emergency incidents on the premises;
- (b) any important and relevant features or landmarks regarding the premises; and
- (c) any information regarding adjacent premises that may be relevant to evacuation in an emergency.

(4) Socio-economic or other threats

Any socio-economic or other threats and their potential impact on the premises.

(5) Details of available equipment

Particulars and details regarding the position of the following equipment—

- (a) equipment in the control room;
- (b) fire fighting and first aid equipment on the premises; and
- (c) any other equipment which may be relevant in an emergency.

(6) The emergency team

Particulars and details regarding the identity of members of the emergency team, including—

- (a) its management;
- (b) the continuity officers;
- (c) the fire teams; and
- (d) the first aid teams.

(7) Duties of emergency team members

The duties and responsibilities of members of the emergency team.

(8) Action plans and emergency procedures

Details of the specific action plans and emergency procedures applicable to the premises.

(9) Building plans and maps

The building plans of the premises and any relevant topographical map must be included in the evacuation plan.

(10) Emergency plan register

The plan must include—

- (a) an updated register of the emergency evacuation plan;
- (b) an updated drill register for the emergency evacuation plan; and
- (c) a bomb threat questionnaire.

(11) Review of emergency evacuation plans

(1) An emergency evacuation plan must be reviewed and updated by the owner or occupier of the premises concerned at least once each year and whenever a member of the management of the emergency team ceases to work at the premises.

(2) Whenever an emergency evacuation plan is reviewed and updated, the owner or occupier of the premises concerned must ensure that all old plans on the premises or in the possession of the management of the emergency team are collected and destroyed in order to eliminate any confusion regarding the validity and accuracy of the evacuation plan.

(12) Emergency evacuation drills

(1) An emergency evacuation plan should be drilled at least twice each year and involve the participation of all persons who work or reside in the building concerned.

(2) The owner or person in charge of a building should give all persons who are to be involved in an emergency evacuation drill at least 21 days' notice of the drill.

(13) Emergency evacuation awareness

Every person who works or resides on premises should be aware of the emergency evacuation plan for that premises.

(3) Area studie

'n Area studie wat die volgende aanspreek—

- (a) 'n geskiedenis van noodinsidente op die perseel;
- (b) enige belangrike of relevante kenmerke of grondeienskappe van die perseel; en
- (c) enige inligting in verband met aangrensende persele wat relevant mag wees tot ontruiming in 'n noodgeval.

(4) Sosio-ekonomiese of ander bedreigings

Enige sosio-ekonomiese of ander bedreigings en hul potensiële impak op die perseel.

(5) Besonderhede van beskikbare toerusting

Besonderhede en details aangaande die posisie van die volgende toerusting—

- (a) toerusting in die beheerkamer;
- (b) brandbestryding en eerstehulptoerusting op die perseel; en
- (c) enige ander toerusting wat relevant mag wees in 'n noodgeval.

(6) Die noodspan

Besonderhede en details aangaande die identiteitsnommers van die noodspan, ingesluit—

- (a) sy bestuur;
- (b) die kontinuïteitsbeamptes;
- (c) die brandspanne; en
- (d) die eerstehulpspanne.

(7) Pligte van noodspanlede

Die pligte en verantwoordelikhede van lede van die noodspan.

(8) Aksieplanne en noodprosedures

Besonderhede van die spesifieke aksieplanne en noodprosedures van toepassing op die perseel.

(9) Bouplanne en kaarte

Die bouplanne van die perseel en enige relevante topografiese kaart moet by die ontruimingsplan ingesluit wees.

(10) Noodplanregister

Die plan moet insluit—

- (a) 'n opgedateerde register van die noodontruimingsplan;
- (b) 'n opgedateerde oefeningsregister vir die noodontruimingsplan; en
- (c) 'n bomdreigement vraelys.

(11) Hersiening van noodontruimingsplanne

(a) 'n Noodontruimingsplan moet jaarliks deur die eienaar of okkupeerder van die perseel hersien en opdateer word asook wanneer 'n lid van die bestuur van die noodspan ophou om by die perseel te werk.

(b) Wanneer 'n noodontruimingsplan hersien en opdateer word, moet die eienaar of okkupeerder van die perseel verseker dat alle vorige planne op die perseel of in besit van die bestuur van die noodspan vernietig word.

(12) Noodontruimingsoefeninge

(a) 'n Noodontruimingsplan behoort tweekeer per jaar geoefen te word en die deelname van al die persone wat in die gebou werk of woon behels.

(b) Die eienaar of persoon in beheer van 'n gebou behoort alle persone wat in 'n noodontruimingsoefening betrokke gaan wees ten minste 21 dae kennis van die oefening te gee.

(13) Noodontruimingsbewustheid

Elke persoon wat op 'n perseel werk of woon moet bewus wees van die noodontruimingsplan vir daardie perseel.

(14) Training of persons

Every person who resides or works on premises with an emergency evacuation plan should be suitably trained in—

- (a) first aid or fire fighting;
- (b) emergency aid;
- (c) emergency evacuation procedures; and
- (d) emergency management techniques.

SCHEDULE 2**EXEMPTION FROM CERTIFICATE OF REGISTRATION**

A certificate of registration in terms of section 64 is not required if the flammable substances concerned are of a type and do not exceed the quantity stipulated below.

GASES:		
Class O	Liquefied petroleum gas	Flat- Total cylinder capacity may not exceed 9 kg per flat. Houses or commercial premises- Total maximum of 19 kg inside and total maximum of 100 kg on premises. Industrial premises- Maximum of 19 kg per 600m ³ of building space with a total maximum of 100 kg.
FLAMMABLE LIQUIDS AND COMBUSTIBLE LIQUIDS:		
Class I	Liquids that have a closed-cap flash point of below 38°C	Total maximum of 40 litres
Class II	Liquids that have a closed-cap flash point of 38°C or above, but below 60,5°C	Total quantity of Class II and Class IIIA together may not exceed the maximum quantity of 210 litres
Class IIIA	Liquids that have a closed-cap flash point of 60,5°C or above but below 93°C	

SCHEDULE 3**EXEMPTION FROM TRANSPORT PERMIT**

A transport permit in terms of section 113 is not required for the transport of dangerous goods of the type and not exceeding the quantity stipulated below.

GROUP	DESCRIPTION	QUANTITY
II	GASES	
	Flammable gases	Total cylinder capacity may not exceed 50 kilograms
	Non-flammable gases	Total cylinder capacity may not exceed 333 kilograms
III FLAMMABLE LIQUIDS		
	With flash points ≤18°C	Total quantity may not exceed 100 litres
	With flash points ≤18°C but ≤23°C	Total quantity may not exceed 420 litres
	With flash points ≤23°C but ≤61°C	Total quantity may not exceed 1100 litres
	With flash points ≤61°C but ≤100°C	Total quantity may not exceed 1 100 litres

(14) Opleiding van persone

Elke persoon wat op 'n perseel met 'n noodontruimingsplan werk of woon behoort paslik opgelei te wees in—

- (a) eerstehulp of brandbestryding;
- (b) noodhulp;
- (c) noodontruimingsprosedures; en
- (d) noodbestuurstechnieke.

BYLAE 2**VRYSTELLING VAN SERTIFIKAAT VAN REGISTRASIE**

'n Sertifikaat van registrasie ingevolge artikel 64 word nie vereis nie indien die vlambare stowwe betrokke van 'n soort is en nie die hoeveelheid hieronder gemeld oorskry nie.

GASSE:		
Klas O	Vloeibare petroleumgas	Woonstel: Totale silinder kapasiteit mag nie 9 kg per woonstel oorskry nie. Huise en kommersiële persele: Totale maksimum 19kg binne en totale maksimum 100kg op perseel. Nywerheidspersele: Maksimum 19kg per 600m ³ bouspasie met totale maksimum 100 kg.
VLAMBARE VLOEISTOWWE EN BRANDBARE VLOEISTOWWE:		
Klas I	Vloeistof met 'n toe-deksel vlampunt van onder 38°C	Totale maksimum 40 liter
Klas II	Vloeistof met 'n toe-deksel vlampunt van 38°C of meer, maar onder 60,5°C	Totale hoeveelheid van Klas II en Klas IIIA gesamentlik mag nie die maksimum hoeveelheid van 210 liter oorskry nie
Klas IIIA	Vloeistof met 'n toe-deksel vlampunt van 60,5°C of meer, maar onder 93°C	

BYLAE 3**VRYSTELLING VAN VERVOERPERMIT**

'n Vervoerpermit ingevolge artikel 113 word nie vereis vir die vervoer van gevaarlike goedere van die soort en wat nie die hoeveelheid hieronder gemeld oorskry nie.

GROEP	BESKRYWING	HOEEVEELHEID
II	GASSE	
	Vlambare gasse	Totale silinder kapasiteit mag nie 50 kilogram oorskry nie
	Nie-vlambare gasse	Totale silinder kapasiteit mag nie 333 kilogram oorskry nie
III VLAMBARE VLOEISTOWWE		
	Met vlampunt ≤ 18°C	Totale hoeveelheid mag nie 100 liter oorskry nie
	Met vlampunt 18°C maar ≤ 23°C	Totale hoeveelheid mag nie 420 liter oorskry nie
	Met vlampunt 23°C maar ≤ 61°C	Totale hoeveelheid mag nie 1 100 liter oorskry nie
	Met vlampunt 61°C maar ≤ 100°C	Totale hoeveelheid mag nie 1 100 liter oorskry nie

IV	FLAMMABLE SOLIDS	
	Flammable solids	Total quantity may not exceed 250 kg
V	OXIDISING AGENTS AND ORGANIC PEROXIDES	
	Oxidising agents	Total quantity may not exceed 200 kilograms
	Group II organic peroxides in packets	Total quantity may not exceed 200 kilograms
VI	TOXIC/INFECTIVE SUBSTANCES	
	Group I toxic substances in packets	Total quantity may not exceed 5 kilograms
	Group II toxic substances in packets	Total quantity may not exceed 50 kilograms
	Group III toxic substances in packets	Total quantity may not exceed 500 kilograms
VIII	CORROSIVE/CAUSTIC SUBSTANCES	
	Group I acids in packets	Total quantity may not exceed 50 kilograms
	Group II acids in packets	Total quantity may not exceed 200 kilograms
	Group III acids in packets	Total quantity may not exceed 1000 kilograms
	Group I alkaline substances in packets	Total quantity may not exceed 50 kilograms
	Group II alkaline substances in packets	Total quantity may not exceed 200 kilograms
	Group III alkaline substances in packets	Total quantity may not exceed 1000 kilograms
IX	MISCELLANEOUS SUBSTANCES	
	Liquids	Total quantity may not exceed 210 litres
	Solids	Total quantity may not exceed 210 kilograms

SCHEDULE 4**SPRAY BOOTH CONSTRUCTION**

WALLS	225mm Brickwork.
ROOF	Reinforced concrete.
FLOOR	Concrete or other impervious material.
DOORS (A)	Constructed of 50mm hardwood completely covered, including the edges, with 24 s.w.g. metal secured to the door with bolts at 30mm centres along the edges. The doors to open outwards and to be hung on Tee hinges bolted to the door.
(B)	Close fitting metal doors not less than 3mm in thickness, carried on an angle iron frame and having an all round overlap or not less than 50mm.
NOTE:	Where the floor area exceeds 18 sq. metres 2 doors must be provided.

IV	VLAMBARE VASTE STOWWE	
	Vlambare vaste stowwe	Totale hoeveelheid mag nie 250 kilogram oorskry nie
V	OKSIDEERMIDDELS EN ORGANIESE PEROKSIEDE	
	Oksideermiddels	Totale hoeveelheid mag nie 200 kilogram oorskry nie
	Groep II organiese peroksiede in pakkies	Totale hoeveelheid mag nie 200 kilogram oorskry nie
VI	TOKSIES/BESMETLIKE STOWWE	
	Groep I toksiese stowwe in pakkies	Totale hoeveelheid mag nie 5 kilogram oorskry nie
	Groep II toksiese stowwe in pakkies	Totale hoeveelheid mag nie 50 kilogram oorskry nie
	Groep III toksiese stowwe in pakkies	Totale hoeveelheid mag nie 500 kilogram oorskry nie
VIII	KORROSIE/BYTMIDDELS	
	Groep I sure in pakkies	Totale hoeveelheid mag nie 50 kilogram oorskry nie
	Groep II sure in pakkies	Totale hoeveelheid mag nie 200 kilogram oorskry nie
	Groep III sure in pakkies	Totale hoeveelheid mag nie 1000 kilogram oorskry nie
	Groep I alkaliese stowwe in pakkies	Totale hoeveelheid mag nie 50 kilogram oorskry nie
	Groep II alkaliese stowwe in pakkies	Totale hoeveelheid mag nie 200 kilogram oorskry nie
	Groep III alkaliese stowwe in pakkies	Totale hoeveelheid mag nie 1000 kilogram oorskry nie
IX	VERSCIEIE STOWWE	
	Vloeistowwe	Totale hoeveelheid mag nie 210 liter oorskry nie
	Vaste stowwe	Totale hoeveelheid mag nie 210 kilogram oorskry nie

BYLAE 4**SPUITKAMER KONSTRUKSIE**

MURE	225mm Baksteen werk
DAK	Versterkte beton
VLOER	Beton of ander ondeurdringbare materiaal
DEURE (A)	Gebou van 50mm hardhout in geheel gedek, ingesluit die rante, met 24 s.w.g. metaal vasgesit met boutte van 30mm langs die kante. Die deure moet buitentoe oopmaak en gehang word aan T-skarniere gebout aan die deur.
(B)	Digpassende metaaldeure nie minder as 3mm in dikte, gedra op 'n hoekyster raam en met 'n algehele oorslag of nie minder nie as 50mm.
NOTA:	Waar die vloer area 18m ² oorskry moet 2 deure voorsien word.

WINDOWS	Metal frames with no opening sections glazed with wire-woven glass not exceeding 460mm x 460mm. Putty approved by the SANS Code No. 680/59 only to be used and the occupier to furnish proof of this to the Director: Fire and Emergency Services.
NOTE:	The Factory Inspector requires natural light to the extent of 20% of the floor area.
VENTILATION	30 Lineal metres/minute velocity across the room must be provided by means of mechanical ventilation, with the centre line of the inlets 460mm above the floor level and to discharge through vertical metal ducting terminating one (1) metre above the apex of the roof. No right angle bends to be used in the ducting system. Exhaust fans to be installed at four (4) metre centres or horizontal metal ducting extending the entire length of the wall with suitable inlets, must be provided.
NOTE:	If the ducting is external to the Spray Booth and in communication with the Workshop etc., it must be protected by either 110mm brick or 50mm asbestos cement lagging.
VENTILATION INLETS	The wall opposite the exhaust fans to be honeycombed with airbricks installed from 100mm above floor level to a height of not less than two (2) metres.
MINIMUM NO. OF AIRBRICKS	SIZE OF ROOM
40	Up to but not exceeding 140 cubic metres.
65	Up to but not exceeding 280 cubic metres.
90	Up to but not exceeding 470 cubic metres.
150	Up to but not exceeding 650 cubic metres.
NOTE:	Metal filters with metal swarf elements may only be used in an all metal installation, in lieu of Airbricks.
ELECTRICAL WORK	electrical work must be of flame-proof construction.
DANGER NOTICE	"DANGER-NO SMOKING" notices in 150mm high white letters on a red background to be provided above the doors outside the Spray Booth.

VENSTERS	Metaalrame met geen oopmaak seksies geglasuur met draadgeweeft glas wat nie 460mm x 460mm oorskry nie. Slegs stopverf goedgekeur ingevolge SANS Kode No. 680/59 mag gebruik word en okkupeerder moet bewys daarvan aan die brandweerhoof lewer
NOTA:	Die fabrieksinspekteur vereis natuurlike lig tot die omvang van 20% van die vloer area.
VENTILASIE	30 Lynvormige meter/minute snelheid oor die vertrek moet voorsien word by wyse van meganiese ventilasie, met die middellyn van die inlate 460mm bokant vloervlak en weggedoen deur vertikale metaalgeleidings wat eindig een (1) meter bokant die daktop. Geen reghoek buigings mag in die geleidingstelsel gebruik word nie. Uitlaatwaaiers moet geïnstalleer word met vier (4) meter middelpunt, of horisontale metaalgeleidings oor die totale lengte van die muur met paslike inlate, moet voorsien word.
NOTA:	Indien die geleiding buite die spuithokkie en in verbinding met die werkswinkel, ens. is, moet dit beskerm word met of 110mm baksteen of 50mm asbesement bekleding.
VENTILASIE INLATE	Die muur oorkant die uitlaatwaaiers moet heuningkoekselvormig met lugroosters wees en geïnstalleer van 100mm bo vloervlak tot 'n hoogte van nie minder nie as twee (2) meter.
MINIMUM GETAL LUGROOSTERS	GROOTTE VAN VERTREK
40	Tot maar nie meer as 140 kubieke meter.
65	Tot maar nie meer as 280 kubieke meter.
90	Tot maar nie meer as 470 kubieke meter.
150	Tot maar nie meer as 650 kubieke meter.
NOTA:	Metaalfilters met metaaldonker elemente mag slegs gebruik word in 'n volle metaalinstallasie, in plaas van lugroosters.
ELEKTRIESE WERK	Alle elektriese werk moet van vlam-proef konstruksie wees.
GEVAAR KENNISGEWING	"GEVAAR— GEEN ROOK" kennisgewings in 150mm hoë wit letters op 'n rooi agtergrond moet voorsien word bokant die deur buite die spuithokkie.